

일련번호	08	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 정밀안전점검·진단 보수보강 검토 및 이력 관리 미흡

소 관 부 서 >>>지사

조 치 부 서 >>>지사

내 용

1. 업무 개요

>>>지사에서는 ○○○○○ 광역상수도를 운영·관리중에 있다. ○○○○○ 광역상수도는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 ‘시특법’이라 한다.)」에 의거, 공중의 이용편의와 안전을 도모하기 위하여 특별히 관리할 필요가 있거나 구조상 안전 및 유지관리에 고도의 기술이 필요한 대규모 시설물(광역상수도)로서 1종 시설물에 해당되며, 정기안전점검 및 정밀안전진단을 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「시특법 시행규칙」 제20조(시설물 보수·보강 등 조치결과 통보의 시기·방법·절차 등)에 따르면, 보수·보강 등 필요한 조치를 완료한 관리주체는 그 조치를 완료한 날부터 30일 이내에 그 내용을 시설물통합정보관리체계(FMS)에 입력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

b b b 지사는 「시특법」에 따라, ‘○○○○○ 광역상수도’ 시설에 대해 정밀

안전점검(21) 및 정밀안전진단(23) 결과에 따라 보수·보강 공사를 시행한 후, 시설물 통합정보관리체계(FMS)에 입력하지 않았으며, 이로 인해 향후 담당자의 변경 등으로 인해 시설물 점검 시 하자 보수로 처리해야 할 사항도 신규 보수 수량으로 산출하고 비용을 지출할 우려가 있다.

관계부서 의견 >>>지사장은 감사의견을 수용하여 정밀안전점검·진단 시 지적사항에 대해 보수를 시행하고 시설물통합정보관리체계(FMS)에 입력하는 등 이력관리를 통하여 향후 체계적인 점검 및 보수가 시행되도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 >>>지사는 기시행한 정밀안전점검 및 진단에 따른 시설물 보수보강 시행을 검토하고, 「시설물안전법」에 따라 시설물 정밀안전점검 이력 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)