

일련번호	22	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

주의요구 및 통보

제 목 수도사업장 설비사고 등 위기대응 관리 미흡

소 관 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사

조 치 부 서 √√√√√, ∞ ∞ ∞ 지사

내 용

1. 업무개요

∞ ∞ ∞ 지사는 수도사업장의 신속한 수도사고 대응과 운영관리의 효율성을 위해 수질, 설비, 유량 등 계측항목별 경보설정(사고, 설비, 수질 등) 및 경보별 통보방법(TTS, SMS 등)을 설정하여 경보시스템을 운영하고 있으며, 설비사고 유형별 설비사고 모의시험을 통해 경보발생 유무를 정기적으로 점검하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제30조(HMI 운영관리)에 따르면, 관리부서장은 수도사고 및 운영관리의 효율성을 위하여 감시경보시스템을 설치, 운영하여야 하며, 세부사항은 감시경보체계 설정·운영 가이드라인을 따라야 한다.

그리고 상기 업무기준 제50조(설비사고 모의시험)에 의거하여, 수도사업장에서는 약품, 화재, 침수, 정전 등 시험항목에 대해 정해진 주기에 따라 설비사고 모의시험을 실시하여야 하며, 시험 결과에 따라 문제가 발견된 경우, 적절한 조치를 시행하여 설비사고에 대한 대비를 철저히 하여야 한다. 또한, ‘설비사고 모의시험 체크리스트’

를 통해 현장에서 시험을 실시함과 동시에 중앙제어실에서 알람발생, SMS전송, 경보 사이렌 발생 등 감시경보체계의 동작 여부를 확인하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

종합감사기간 중 ∞∞∞지사의 HMI(iWater) 감시경보시스템 확인 결과, 일부 알람은 알람(TTS, SMS)을 설정되어 있지 않거나 관리용 경보임에도 운영용 경보로 운영하는 등 관리가 미흡한 사항이 확인되었다. 특히, 약품사고 관련 경보는 2023년 약품 누액사고 이후 후속 조치의 일환으로 알람 점검 및 관리를 실시하였음에도 일부 알람의 경우 여전히 설정이 누락되거나 '누수감지'로 태그명으로 설정·운영중으로 즉각적인 위기 판단이 어려운 것으로 확인되었다.

그리고 수도사업장 위기대응 제고하기 위한 설비사고 모의시험의 경우 전체 사업장을 대상으로 실시는 하고 있으나, 모의시험에 의한 설비장애 우려 등의 사유로 일부 설비의 경우 모의시험을 미실시하였거나, 감시경보 미설정으로 인해 모의시험을 실시하였음에도 알람이력을 확인할 수 없었다.

관계부서 의견 ∞∞∞지사는 감사의견을 수용하며 관련 규정에 따라 감시경보를 관리하고, 설비사고 모의시험을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① √√√√√장은 수도사업장 감시경보체계 운영을 소홀히 한 업무 담당자에 대하여 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ∞ ∞ ∞ 지사장은 조속히 관련 규정에 따라 경보관리를 철저히 하시기 바라며,
신속한 설비사고 인지 및 대응을 위해 관련 기준에 따라 '설비사고 모의시험'을
철저히 시행하시기 바랍니다. (통보)