

|          |    |          |  |          |                  |
|----------|----|----------|--|----------|------------------|
| 일련번호     | 28 | 감사자      |  |          | 공 개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원 |    | 재정상 조치방법 |  | 재정상 조치금액 |                  |

## 통 보

제 목 운휴시설물 유지관리 미흡

소 관 부 서 >>>지사

조 치 부 서 >>>지사

내 용

### 1. 업무개요

>>>지사는 ○○○○○계통 광역상수도시설과 ■■■군 지방상수도시설 등을 운영하며 ■■■군, ☞☞군, ✂✂군, ■■■군의 안정적 용수공급에 기여하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제19조에 의거 운휴시설은 재가동 가능성 여부에 따라 영구, 장기, 단기 및 비상시 활용시설로 구분하고 동 규정 운휴 수도시설 유지관리기준에 따라 시설물을 유지관리하도록 규정하고 있다.

또한, 관리부서의 장은 관리중인 수도시설의 일부 또는 전부를 운휴하고자 할 때에는 관리주관부서의 장의 협조결재를 득한 내부방침을 수립하고 그 결과를 관리총괄부서의 장에게 보고하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

실지감사 기간 중 고령(광역) 정수장 현장을 점검한 결과, 농축조 2개지 중 #2지는 배출수지, 배슬러지지, 슬러지저류조 등의 청소·정비 후 발생한 슬러지 및 폐여재가 적재되어 설비의 재가동 및 비상시 활용은 제한된 상태였으며, 농축조를 운휴 시설(단기 운휴 혹은 비상시 활용시설 등)로 관리할지 여부에 대한 내부방침은 부재한 실정이었다. 또한, ▣▣군 지방상수도 시설의 경우 가압장 2개소 및 배수지 11개소가 현재 운영되지 않고 있는 운휴시설물로 확인되었다.

따라서, >>>지사는 전체 운휴시설물에 대한 걱정한 유지관리 계획을 수립할 필요가 있으며, 특히 농축조의 경우 비상시 사용 여부에 따른 여재 등의 준설이 필요할 것으로 판단된다.

**관계부서 의견** >>>지사는 감사지적사항을 수용하며, 농축조의 경우 준설을 완료했고, 향후 관련 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** >>>지사장은 운휴 시설물에 대한 걱정한 유지관리 계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)