

1. 현지조치사항 명세

가. ●●●●지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
1	근거리 출장 관련	근거리 출장시 출장목적을 '민원처리 및 관로점검'으로 일괄 기재 중 (차량정비 등 타 업무수행 이력 확인)	근거리 출장 신청시 출장목적을 구체적이고 명확하게 기재하고 승인시 확인 철저	회보불요
2	하자 검사 시행 미흡	건설기술관리규정 제86조에 따라 정기하자 검사를 시행하여야 하나 일부 미시행	하자검사 시행 철저	회보불요
3	자동 드레인 등 SWM 시설물 관리 미흡	일부 자동드레인 설비가 고장상태로 운영되거나 정밀여과장치 맨홀 내 침수발생	SWM 관련 시설물 관리 철저	회보불요
4	화재감시시설 유지 관리에 관한 사항	일부 배수지 설비동(전기판넬, 계측기, 차염설비)에 화재수신반 관리 미흡	화재수신반 등 화재 감시시설 적정 관리	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
5	감시경보체계 운영에 관한 사항	· 관리용경보(정전, 화재 등)에 대한 상황전파 시설(경과등, 싸이렌 등) 미흡 · 샘플링 수조 수위 감지 시설 및 감시 미흡	감시경보체계 설정, 운영 가이드라인에 따른 시설 보완	회보불요
6	무선통신망 적정 요금제 검토에 관한 사항	'18년 이후 요금제 검토가 이루어지지 않아, 일부 회선 요금 과다	무선통신망 적정 요금제 검토 시행	회보불요
7	차아염소산나 트륨 저장 시설 보완	차아염소산 저장탱크 드레인 배관이 폐액저류조가 아닌 지표면으로 유출되도록 설치되거나, 방류벽이 절단된 배관으로 관통되어 기능 저하 우려	누출사고 방지, 저장탱크 세척작업 등을 위해 차아염소산나트륨 저장시설 보완	회보불요
8	용역 안전 관리 표준 과업지시서 반영	현장과업이 포함된 용역 발주 시 용역 안전관리 표준과업지시서 미반영	현장과업이 포함된 용역 발주 시 용역 안전관리 표준 과업지시서 반영	회보불요

나. ★★★★★지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
9	사회적 배려계층 수도요금 감면 시 증빙자료 관리	지자체가 제출한 감면물량 오기재로 수도요금 감면액 산정 시 활용한 물량이 지자체가 공문에 기재한 물량과 다름(추후 감면액이 잘못 산정된 것으로 오해 가능)	감면금액은 지자체가 제시한 물량을 근거로 산정하므로, 물량 오기재 예방을 위해 사전 협의 후 공문 접수	회보불요
10	직원 격려품 구매 계약절차 부적정	명절 직원 격려품 및 성과공유 격려품 구매 시 100만원 이상 법인카드 구매	향후 용도물품 계약 절차로 진행할 것	회보불요
11	법인카드 사용 기준 준수	법인카드로 추정가격 100만원 이상의 물품을 구매한 내역 확인	향후 법인카드 사용 시 관련 규정 준수	회보불요
12	국유재산 사용 허가시 이행보증 징구 필요	사용 목적이 '가설시설물_설치'인 허가건 (현수막 게시대, 홍보간판 등)에 대해 원상회복 이행보증 (보증금 또는 각서) 미징구	시설물 설치 목적의 사용허가 시 가설시설물 여부 검토 후 해당할 경우 이행보증 징구 필요	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
13	노후 바이패스 배관 예방조치 필요여부 검토	최근 ▲▲광역시 목포계통 제수밸브 바이패스(D400) 플랜지에서 누수로, 배관 상 클램프 설치 및 컴파운드 주입하여 복구 완료, 클램프 부위가 플랜지 접합부와 연결되어 있어 해당 플랜지 누수 발생 시 복구가 불가, 이에 대한 대응방안 마련 및 추가 하중에 따른 바이패스 제수밸브 받침대 설치 필요여부 검토	누수복구 부위 향후 운영방안 검토	회보불요
14	미사용 설비 전기 사용 해제 필요	△△ 분기 TM/TC는 철거("20.12월)되었으나, 전기가 해지 되지 않아, 기본료 지속 납부	철거 시설 전기 사용 해지	회보불요
15	수도시설 예비자재 관리 철저	「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」에 의거 예비자재를 확보하여야 하나, 일부 예비자재 (무선모뎀, L3스위치, 산업용 L2 스위치 각 1대) 미보유 확인	정보통신 설비 예비자재 확보	회보불요
16	감시경보체계 운영관리 철저 (관리용 경보 상황 전파)	「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」에 의거 관리용 경보(사고경보) 항목에 대해 경광등 또는 사이렌을 설치하여 하나 일부 시설 미설치	관리용 경보 설정·운영 기준에 의거 사무실 설치 필요	회보불요
17	용역 안전관리 표준 과업지시서 반영	현장과업이 포함된 용역 발주 시 용역 안전 관리 표준 과업지시서 미반영	현장과업이 포함된 용역 발주 시 용역 안전관리 표준과업지시서 반영	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
18	수처리제 저장설비 안전관리 철저	◆◆정수장 옥외 응집제 저장탱크에 설치된 사다리 잠금장치 미설치	◆◆정수장 옥외 응집제 저장탱크 사다리에 잠금장치 설치	회보불요
19	소화 설비 점검 누락	수질실험실 내 창고 소화기 정기점검 미이행	사각지대에 비치된 소화기 정기점검 철저	회보불요
20	산업안전보 건관리비 및 보험료 계상 철저	공사, 제조구매설치 등 산업 안전보건관리비가 계상 시 과소반영되거나 설계변경 시 보험료와 「건설업 산업안전 보건관리비 계상 및 사용기 준」에 따른 산업안전보건관 리비의 조정·계상이 잘못되 는 등 미흡사항 확인	관련 법령 및 기준에 의거 적정 보험료, 산업안전보건관 리비 계상 철저	회보불요

다. ☆☆☆☆☆지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
21	합숙소운영비 예산부적정 사용	합숙소 운영비 예산을 활용하여 준당직비 지급	향후 예산 편성지침을 준수하여 업무 처리	회보불요
22	직원 격려품 구매 계약 절차 부적정	명절 직원 격려품 및 성과공유 격려품 구매 시 100만원 이상 법인카드 구매	향후 용도물품 계약 절차로 진행할 것	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
23	무인비행장치 운영 및 관리 철저	관련 기준에 의거 무인 비행장치의 조종자를 지정 및 관리하여야 하나 담당자 현행화 미흡	드론 포털 현행화 철저	회보불요
24	비상 방류 밸브실 점검 철저	비상 방류 밸브실은 취약 시설로 등록되어 있으며 주기적 점검을 시행중이나, 취수 터널에 일부 물비침 및 관로 지지대 탈락 확인	터널 내부 물비침에 대한 점검을 시행하여 필요시 보수를 진행하고 관로 지지대 재설치 시행	회보불요
25	계측제어설비 적정 예비자재 확보	「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제55조(예비 자재 관리)에 따른 정보통신 설비 예비자재 일부 (무선모뎀 등) 미비	(□□부) 예비자재 확보	회보불요
26	통신실 냉난방 설비 미흡	「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제43조(정보 통신망 운영관리)관련 통신실 냉난방 설비 미흡	(□□부) 제어실과 통신실 냉난방 장치 분리 (○○○○센터) 통신실 냉방 장치 이중화 구축	회보불요
27	수도영상망 IP주소 체계 부적절	「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제 43조 (정보통신망 운영관리)에 의거 수도영상망 IP주소 체계 부적절 운영	(○○○○센터) 수도영상망 IP주소 체계 부여 기준에 따라 IP주소 변경 운영	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
28	영상정보 보안관리 철저	「수자원 CCTV 설치 및 운영 업무기준」 제 17조 관련 수자원 영상정보 기간 부족(24일 보관)	(□□부) 영상정보 수집 후 30일 동안 보관할 수 있도록 개선	회보불요
29	화상감시 설비 강화	「수도설비 및 사업장 운영 관리 업무기준」 제42조 (화상감시설비 관리) 관련 전기실 미감시, 탈수기동 영상감시 PC 부재 확인	(□□부) 탈수기동 영상 감시 PC 확보 검토 (○○○○센터) 전기실 CCTV 설치 검토	회보불요
30	여과지 조사 이행 철저	‘24년 ◇◇(정) 여과지 조사 미이행	관련 기준에 의거, 여과지 조사 누락 되지 않도록 이행 철저	회보불요
31	정기 하자검사 이행 철저	‘24년 6월 설치완료된 ◎◎(정) 전처리용 모래 여과기 구매 건에 대한 ‘24년 하반기 정기 하자검사 미이행	관련 기준에 의거, 정기 하자검사 대상에서 누락 하지 않도록 관리·이행 철저	회보불요
32	수처리제 사용 내역 관리 철저	매월 수처리제 사용량을 수질 통합정보시스템에 입력하여 관리해야 하나, ◇◇(정)의 경우 ‘22.6월 이후 미입력	월별 수처리제 사용 내역 관리 철저	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
33	부유물 차단망 노후 부표 개선	▽▽댐 유입부에 설치된 부유물 차단망의 부표 노후화로 수위 상승, 유입량 증가 등에 따른 파손 우려	노후된 부유물 차단망 부표 보수 시행	회보불요
34	용역 산업안전보건 관리비 적용	일부 용역의 경우 설계적산지침 개정에 따른 용역 산업안전관리비 기초금액 반영기준 미적용	근로자 안전보건 확보를 위한 산업안전보건관리비 기초금액 반영 철저	회보불요
35	실외 약품 저장탱크 방류벽 우수배제 배관 관리 철저	실외 약품 저장탱크(응집제, 수산화나트륨) 방류벽 내 우수 배제 배관의 밸브가 오픈되어 약품 누출 시 직방류 우려	강우시를 제외한 평상시 우수배제 배관 밸브 Close 유지	회보불요
36	○○○(정) 에코필터링 운영·관리 개선	에코필터링 유입유량 증가, 표면 폐색에 따른 상부 수위 상승	관련 매뉴얼에 의거 상부 물고임 방지를 위한 유입 유량 조정, 예산 확보를 통한 주기적 표면 삭취 등 조치 필요	회보불요