

일련번호	29	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 전기요금 적정 계약 검토 시행

소 관 부 서 ★★★★★지사

조 치 부 서 ★★★★★지사

내 용

1. 업무 개요

★★★★★지사 광역상수도 사업장 □□(정) 등을 운영하며, ▽▽군, ▲▲군 등 4개 지자체에 용수를 공급하고 있으며, 지방상수도 용수공급을 위하여 ○○ ○○센터에서 유량계설, 가압장, 등 저압시설(설비) 74개소에 대해 유지관리하고 있다.

[표 1] ★★★★★지사 광역상수도 사업장(계약용량 20kW 이상)

(단위 : kW)

시설명	전압	계약용량	최대전력('24년 기준)[A]	요금적용 전력[B]	차이[B-A]
□□(정)	고압	750	268	268	-
◎◎(가)	저압	353	239	353	114
◇◇(가)	저압	352	223	352	129
●●●(가)	저압	75	34	75	41
◆◆(가)	저압	76	44	76	32
☆☆☆☆(가)	저압	50	44	50	6

* 자료: 감사 제출자료 재구성

[표 2] ★★★★★지사 ○○○○센터 저압설비 현황

시설명	개소	전체 연간 전기요금(단위 : 원, '24년 기준)	비고
합계	74	276,486,130	
△△정수장	1	205,339,660	
별관사무실	1	417,370	창고로 활용
배수지	4	12,629,920	
가압장	38	52,492,160	
유량계실	30	5,607,020	

* 자료: 감사 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「수도시설 운영관리 규정」 제4조(운영관리의 원칙)에 따르면, 수도시설 담당자는 저렴하고 깨끗한 물의 중단없는 공급을 위해 노력해야 하며, 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제29조(전기설비 진단 및 유지관리)에 따르면, 지방상수도에서는 전력비 절감을 위하여 매년 1회 최적계약종별을 검토하여야 하여 이를 반영하여야 한다. 이에따라 전기요금 담당자는 주기적인 사업장별 최적 계약종별 검토를 통한 수돗물 원가 절감 노력이 필요하다.

또한 한국전력 「기본공급약관」 제19조(계약전력 결정 기준), 제20조(계약전력의 산정)에 따르면, 계약용량은 개별 설비에 환산율(수용율)을 적용한 용량 또는 전체 설비용량 중 고객이 선택하는 것으로 선정할 수 있으며, 동 약관 제67조(요금의 계산)에 따르면, 기본요금은 전력사용량과 상관없이 “요금적용전력(저압인 경우에는 “계약전력”)“에 부과하게 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

★★★★★지사의 광역상수도 사업장은 전체 설비용량을 기준으로 계약전력을 산정한 것으로 보이나, 일부 사업장은 최대전력이 계약용량 보다 낮아 환산율 적용 등을 통한 계약용량 변경 등 적정 계약용량 및 계약종별 검토가 필요하다고 판단된다.

[표 3] ★★★★★지사 광역상수도 사업장 전기설비 용량(추정)

(단위 : kW)

시설명	계약용량[A]	설비용량	최대전력	환산율 적용 용량(추정)[B]	차이[B-A]
○○(가)	353	353	239	289	64
◇◇(가)	352	352	223	299	53
●●●(가)	75	75	34	45	30
◆◆(가)	76	76	44	58	18

* 자료: 감사 제출자료 재구성

또한 ○○○○센터에서 유지관리하고 있는 일부 시설(설비)은 장기간 운휴되고 있으나, 전기요금 해지 없이 요금을 지속 납부되고 있어 유지관리비 절감, 안전사고 예방 등을 위하여 사용 계획이 없거나, 전기 사용이 불필요한 시설에 대해서는 전기를 해지하고, 유지가 필요한 시설에 대해서는 적정 계약종별, 용량으로 변경하는 등 관련 검토가 필요하다.

[표 4] ★★★★★지사 ○○○○센터 장기 미사용 시설

(단위 : 원)

시설명	연간 전기요금('24년 기준)	비 고
합 계	1,827,060	
별관사무실	417,370	창고로 활용 중(계약용량 10kW)
■■가압장	165,430	'23년 준공, 사용 예정
○○ 유량계실	187,030	미사용
○○○ 유량계실	187,030	미사용
◇◇◇ 유량계실	187,010	미사용
☆☆☆ 유량계실	187,010	미사용
▽▽▽ 유량계실	187,020	미사용
▼▼▼ 유량계실	187,040	미사용
▼▼▼ 유량계실	187,030	배터리 방식으로 전기인입 불필요

* 자료: 감사 제출자료 재구성

관계부서 의견 ★★★★★지사는 감사의견에 공감하며, 운휴 중인 설비에 대해서는 시설 운영계획을 재검토하고, 운영관리 중인 사업장에 대해 적정 계약종별 검토 등을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ★★★★★지사장은 운영관리비 절감을 위하여 시설별 전기 사용의 필요성을 포함하여 최적 계약종별(용량) 등을 검토하시기 바랍니다.

(통보)