

일련번호	28	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 긴급복구공사 위험성평가 시행 철저

소 관 부 서 ◇◇◇◇◇지사

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇지사

내 용

1. 업무 개요

◇◇◇◇◇지사는 ㉠㉠천을 수원으로 하는 ㉡㉡댐과 댐용수를 통해 ㉢㉢, ㉣㉣, ㉤㉤ 등에 소요되는 생활용수를 공급하기 위한 ㉥㉥㉥㉥ 권 광역상수도 시설을 관리하고 있으며, ㉦㉦군 지방상수도 시설의 효율적인 운영·관리로 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하여 고객 감동 실현 및 우수율 제고를 통한 운영효율화 사업 및 현대화사업을 위·수탁 받아 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시)에 따르면 사업주는 위험성 평가를 실시하여야 하고, 동법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)에 따라 도급인은 관계 수급인 근로자가 도급인 사업장에서 작업을 하는 경우 안전 및 보건에 관한 협의체 구성 및 운영, 작업장 순회점검 등을 이행하여야 한다.

㉧㉧㉧㉧실은 ㉨㉨㉨㉨공단의 긴급복구작업 안전관리에 관한 질의회신 결과

를 반영하여 사업장 및 모든 작업(일상, 비일상, 비상조치 등)의 유해·위험요인을 대상으로 위험성평가, 순회·합동 점검, 위험작업허가 등을 시행하도록 전사에 전파¹⁾하였으며, 「안전보건관리규정」 제31조(안전관리기본계획)에 따라 안전관리 기본계획을 수립하면서 비상 조치작업(긴급복구 등)에 대한 위험성평가 실시방안에 대해 2023년부터 안내하였다.

[표 1] 긴급복구작업 안전관리

◆ (위험성평가) ^① 정기 위험성평가 실시 및 작업방법·절차 변경 등 필요시 수시평가 실시, ^② 긴급복구업체 위험성평가 결과 검토·승인(공문) ◆ (위험작업허가) 현장에서 즉시 안전작업허가서 서면발행 후, 2일 이내 산업안전ERP 등록 ◆ (안전보건협의체) 간헐적 작업(연간 총 작업일수 60일 이내) 제외 가능 ◆ (순회·합동점검) 작업일에 맞춰 점검 후 증빙자료 산업안전ERP 등록(위험성평가 결과표 활용)

자료: 위험성평가 관련 참고자료 재구성

[표 2] 도급사업 위험성평가

✓ 비상 조치작업*(긴급복구 등) 위험성평가 실시방안 - (정기평가) 긴급복구 협약 등 협약체결 시 및 1회/년 주기로 협약 대상 공정에 대해 실시 - (수시평가) 수시 위험성평가 해당 사유 발생 시, 추가로 시행 * 돌발적으로 발생하는 이상 사태 발생 시, 바로 대처해야 하는 작업으로 누수복구·관로 복구·정전복구·설비운전 중 이상 또는 고장 대처 등의 작업 ✓ (위험성평가 결과 검토·승인) 아래 주의사항에 대해 반드시 검토 후 보완 필요할 경우, 착공(수) 승인 시 보완 필요사항 명시 후 위험성평가 결과 보완 요청 필요 - 도급사업 과업 전 공중에 대해 반영이 되어있는지 검토 필요 - 수급인이 수립한 위험성 감소대책이 적절한지 검토 필요 - 개선 후 위험성 결정 시 중대성(강도)이 감소하였는지 검토 필요 * 위험성 감소대책 시행 후에는 위험성의 가능성(빈도)이 감소

자료: 산업안전보건관리 기본계획 재구성

3. 감사결과 확인된 문제

㉠㉠수도센터 및 ㉠㉠현대화사업팀은 관로 누수에 의한 수도사고 발생 시

1) 2022년 하반기 위험성평가 실시 요청 및 중점 이행사항 안내(☎☎☎☎실-2381, 2022. 9. 23.)

관로 복구작업 및 기타 시설관리 중 발생할 수 있는 사고 또는 민원 시 조속한 대응을 위해 [표 3]과 같이 긴급복구 협력업체와 협약을 체결하여 긴급복구공사를 시행하고 있다.

[표 3] 긴급복구 협력업체 현황

관리부서	협약기간	협약대상자	비고
☹☹수도센터	****,**,**. ~ ****,**,**		
	****,**,**. ~ ****,**,**		
☹☹현대화사업팀	****,**,**. ~ ****,**,**		
	****,**,**. ~ ****,**,**		

자료: 감사 제출자료 재구성

그러나, 긴급복구 협력업체에 작업의뢰를 통한 비상 조치작업 등을 시행하며 위험성평가를 시행하지 않아 작업 시행 전 위험요소 판단 및 저감대책 수립 등에 관리 사각지대가 발생할 우려가 있다.

관계부서 의견 ◇◇◇◇◇지사는 감사결과를 수용하며 안전점검에 관한 사항을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇◇◇◇지사장은 긴급복구공사 시행 시 위험성평가 등 안전조치가 철저히 이루어 질 수 있도록 조치하시기 바라며, 긴급복구 작업 시 순회 점검 등 산업재해 예방조치를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)