

한국승강기안전공단 상임감사

개 선 요 구

제 목 전산기계실 점검일지 양식 개선 필요

소 관 부 서 ◎실

조 치 부 서 ◎실

내 용

1. 업무 개요

공단은 행정사무 및 서비스를 정보화하기 위하여 예산, 인력 등 자원을 투입하여 정보화사업을 추진하고 있으며 정보화 담당부서인 ◎실은 정보화사업에 필요한 각종 하드웨어 및 소프트웨어를 관리한다.

공단의 각종 시스템 및 프로그램을 가동하기 위해 필요한 각종 하드웨어 및 소프트웨어는 전산기계실에 보관하여 관리하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

공단의 「정보화업무규정」 제27조를 보면 전산기계실 관리담당자는 각 기기의 안전관리 상태를 점검하여 전산업무시스템 또는 별지 제8호서식의 전산기계실 점검일지에 기록하도록 하고 있으며, 정보화담당부서의 장은 전산기계실을 통제구역으로 설정하여 출입자를 통제하도록 하고 있다.

따라서, 전산기계실 관리담당자는 각 기기의 안전관리상태를 점검하여 별지 제8호서식의 전산기계실 점검일지에 기록하고 정보화담당부서의 전산기계실에 출입하는 자를 통제하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◎실은 전산기계실 관리담당자를 지정하고 관리담당자는 기기 안전관리 상태를 매일 점검하게 하여 그 결과를 점검일지에 기록하고 있으나 아래 [표]와 같이 「정보화업무규정」 제27조에 따른 별지 제8호서식이 아님을 확인하였다.

규정상 점검일지와 실제 사용 중인 점검일지 양식 비교표

정보화업무규정 점검일지 양식

[별지 제8호서식] 전산기계실 점검일지 (제27조제4항 관련) <개정 2024. 10. 30.>

전산기계실 점검일지

점검일		점검자	
확인자			

항목 구분	항목 ID	점검항목	매일	매주	비고

규정상 점검일지와 실제 사용하는 점검일지 양식이 다른 사유는 점검항목을 구체화하여 일관된 점검을 할 필요가 있기 때문이며, 전산기계실의 관리를 통합 유지관리단(외주업체)과 함께 진행하고 있는 상황에서 외부인 출입자의 출입사유 등을 명확하게 하는 등 보안관리를 철저히 해야 할 필요가 있어서이다.

따라서 「정보화업무규정」 제27조에 따른 별지 제8호서식의 점검일지는 전산 기계실에 설치한 기기의 안전관리 상태를 점검하는 항목이 구체적이지 않고 외부인 출입이력을 관리하는 사항도 없음에 따라 이를 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견 ◎실은 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ◎실장은 구체적으로 전산기계실 기기 안전관리 상태를 점검하고 출입자의 확인 등이 용이하도록 「정보화업무규정」 제27조에 따른 별지 제8호 서식의 점검일지를 개선하시기 바랍니다. (개선)