

한국승강기안전공단 상임감사 권고

제 목 승강기 안전예보제 운영의 실효성 강화 필요

소 관 부 서 ○팀

조 치 부 서 ○팀

내 용

1. 업무 개요

○팀은 집중호우, 폭염 등 기상상황에 따라 승강기 안전관리 정보를 관리 주체 및 유지관리업체에 제공하는 안전예보제를 운영하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

안전예보제 운영 실적을 살펴보면, △실(前 주관부서)에서 지역의 기상상황에 따라 2021년 92,802건, 2022년 106,256건의 안전예보를 이메일, 팩스, SMS의 방법으로 실시하였으며, 2023년에는 ○팀에서 안전예보시스템을 고도화하여 승강기 설치 지역의 기상청 날씨정보와 승강기 설치정보에 따른 위험요소를 분류¹⁾하여 공단의 문자발송시스템으로 2023년~2024년 10월까지 33,308건의 맞춤형

1) 위험상황별 안전예보 수신대상 분류

구분	발생상황	안전예보 수신대상
승강기 고·고장	승강기 사고·고장	사고·고장 사례 유사시설(다중이용시설·판매시설·공동주택 등)
		사고·고장 이력 승강기(E/L, E/S, M/W 등)
재해·재난대응	폭염	폭염 취약 시설(육교·교량 등 야외 승강기) 폭염 취약 승강기(전망용·옥외 엘리베이터)
	폭우	침수 이력 승강기 폭우 취약 승강기(육교·교량·지하층 운행 승강기)
	태풍	태풍 경로 및 인접 지역 승강기
	정전	공동주택 및 다중이용시설 등
	혹서기(장마철)	다중이용시설·판매시설·공동주택 등의 E/S, M/W
관리 및 대응요령	혹한기(폭설·한파)	전망대·리조트 시설 등의 한파 취약 지역 승강기
	장기사용 승강기	설치 15년 이상 승강기

형 안전예보를 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 안전예보는 장문의 메시지로 1건당 26원의 비용이 발생하여, 알림
특을 활용할 경우인 1건당 6원보다 4배의 비용을 지출한 것으로 확인되었다.

또한, 안전예보 수신자가 수신한 메시지를 스팸 또는 전자금융사기로 인식
하여 내용을 확인 하지 않는 경우가 발생하고 있다.

그 결과 ○팀은 기록적인 장마 및 집중호우가 발생하여 안전예보가 필요한
상황에서 안전예보시스템을 효율적으로 운영하지 못하였다.

관계부서 의견 ○팀은 안전예보의 실효성 확보를 위해 시스템을 개선의 필
요하다고 하였다.

조치할 사항 ○팀은 안전예보 메시지가 광고문자 및 전자금융사기 등으로
인식되지 않도록 방식을 개선하고, 안전예보 시스템의 운영비용 절감 방안을
검토하여 운영하시기 바랍니다. (권고)