

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 시정요구·통보

제 목 승강기 제원 기록 및 관리 미흡

소 관 부 서 공단 39개 지역사무소

조 치 부 서 공단 39개 지역사무소¹⁾

내 용

1. 업무 개요

검사자는 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 별표 1~4의 검사기준에 따라 승강기 안전검사를 실시한다. 공단은 모바일 업무시스템, 승강기 관리시스템 등을 통해 승강기 안전검사 기록표를 전산화하였고, 검사자는 설치검사 시 해당 기록표에 승강기 기본제원을 입력하고 정기검사 시 기본제원 기록여부, 변경사항 등을 관리하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제5조제2항 및 제11조제4항에 따라 설치·정기 검사 기준을 정하고 있으며 각 기준은 아래 [표 1, 2]과 같이 공통적으로 승강기의 기본제원을 작성하게끔 규정하고 있다. 또한 기본제원에 대한 사항은 설치검사 시 제출된 서류에 기록된 정보, 정기검사 시 승강기안

1) 공단의 42개 지역사무소(별표 1 참고) 중 ○지사, ♻지사, ㅊ지사를 제외한 39개 지역사무소

전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인해야 한다.

같은 규정 제6조제4항, 제12조제3항 및 「승강기 설치검사 및 안전검사 업무 규정」 제14조제6항에 따라 검사자는 승강기 검사 결과를 행정안전부장관이 인정하는 설치·안전검사 기록표에 기록하거나 전자적인 수단에 입력해야 한다.

[표 1] 승강기 설치검사 기준 기본제원 확인사항

1.1 기본제원(해당되는 모든 사항을 작성한다)			
■ 현장명	■ 제조업체명 또는 수입업체명		
■ 호기(설치위치)	■ 승강기번호		
■ 승강기 인증번호	■ 모델명/제품명		
■ 승강기 용도			
☐ 승객용 ☐ 전망용 ☐ 병원용 ☐ 장애인용 ☐ 소방구조용 ☐ 피난용 ☐ 주택용 ☐ 승객화물용 ☐ 화물용 ☐ 자동차용			
■ 운행층수(전체)		■ 전원공급	
· 정면		· 전압(V)	
· 후면		· 주파수(Hz)	
· 측면		■ 정격속도(m/s)	
■ 정격하중(kg)		■ 출입문개폐방식	
■ 적용인승		■ 운행거리(m)	
■ 구동방식	권상/포지티브/유압	■ 기어형식	WG,HG,GL,Etc
■ 기계실 위치			
☐ 승강로 상부 ☐ 승강로 아래 ☐ 승강로 측면 ☐ 기타 위치			
위의 모든 사항은 제출된 서류에 기록된 정보와 일치하는지 확인한다. 예 ☐			

[표 2] 승강기 정기검사 기준 기본제원 확인사항

1.1 기본제원(해당되는 모든 사항을 작성한다)			
■ 현장명	■ 제조업체명 또는 수입업체명		
■ 호기(설치위치)	■ 승강기번호		
■ 승강기 인증번호	■ 모델명/제품명		
■ 승강기 용도			
☐ 승객용 ☐ 전망용 ☐ 병원용 ☐ 장애인용 ☐ 소방구조용 ☐ 피난용 ☐ 주택용 ☐ 승객화물용 ☐ 화물용 ☐ 자동차용			
■ 운행층수(전체)		■ 전원공급	
· 정면		· 전압(V)	
· 후면		· 주파수(Hz)	
· 측면		■ 정격속도(m/s)	
■ 정격하중(kg)		■ 출입문개폐방식	
■ 적용인승		■ 운행거리(m)	
■ 구동방식	권상/포지티브/유압	■ 기어형식	WG,HG,GL,Etc
■ 기계실 위치			
☐ 승강로 상부 ☐ 승강로 아래 ☐ 승강로 측면 ☐ 기타 위치			
위의 모든 사항이 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다.			
예 ☐			

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 대상기간(2021.7.1. ~ 2024.4.30.) 실시한 승강기 안전검사 검사기록표를 확인한 결과 고유번호, 정격속도 등 승강기 기본제원을 미입력하거나 오입력한 사실 292건을 아래 [표 3]과 같이 확인하였다.

[표 3] 승강기 기본제원 미입력·오입력 내역

연번	구분	사유	개수
1	미입력	고유번호 미입력	1
2	미입력	기어형식 미입력	7
3	미입력	적재하중 미입력	87
4	미입력	정격속도 미입력	71
5	미입력	최대정원 미입력	77
6	오입력	설치일자가 건축허가일 이전인 경우	37
7	오입력	정격속도가 10 m/s 초과인 경우	12

승강기 기본제원을 미입력하거나 오입력한 경우 「승강기 설치검사 및 안전검사 업무규정」 제14조제4항에서 규정한 승강기 식별에 문제가 발생할 수 있으며, 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 별표 2~27의 안전기준에는 기본제원을 기준으로 판정하는 항목이 있어 잘못된 판정이 발생할 수 있는 등 검사신뢰성 확보에 문제가 발생할 수 있다.

이는 검사자가 설치검사 시 제출된 서류에 기록된 정보와 기본제원이 일치하는지, 정기검사 시 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인하지 않아 발생한 문제로 판단된다.

관계부서 의견 감사결과 소명과정에서 일부 지사에서는 검사 미실시, 적용검사기준 변경에 따른 전체 제원 삭제 등을 사유로 데이터가 잘못 입력되어 있다는 의견을 제시하였다. 이에 일부 소명사항에 대해 전산오류임을 인정하고 그 외 감사결과에 대해 문제점을 지적하고자 한다.

조치할 사항 **조치부서 39개** **지역사무소장은**

- ① 승강기 검사제원에 대한 기록이 정확히 기록되도록 철저히 관리하시기 바라고,**[주의(부서)]**
- ② 승강기 검사제원에 대한 기록이 미입력 또는 오입력된 승강기는 검사마감(전산) 해지요청을 통해 시정하시기 바라며,**(시정)**
- ③ 유사사례가 발생하지 않도록 직원 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.**(통보)**