

한국승강기안전공단 상임감사

개 선 요 구

제 목 불합격 판정 승강기 검사성적서 당일 기안 개선

소 관 부 서 공단 30개 지역사무소¹⁾

조 치 부 서 ㄹ실

내 용

1. 업무 개요

지역사무소에서는 「불합격승강기 관리 지침」에 따라 승강기 검사결과 불합격 판정한 승강기는 불합격 안내 및 사유를 기록하여 당일 결재권자에게 검사결과에 대한 성적서를 기안하고 있다. 이후 결재권자는 검사성적서를 결재하고 불합격한 날의 다음 날까지 사후관리 기관인 해당 시·도지사(시·도에서 위임한 경우 군·구청장)에게 검사결과를 통보하도록 하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

공단 내규인 「불합격승강기 관리 지침」 제2조제2항을 보면 검사자는 불합격 판정 시 다음 각 호에 따라 업무처리를 하도록 하고 있다.

2. 불합격 판정한 승강기의 검사성적서는 당일 기안 한다.

1) 공단 42개 지역사무소(별표 1 참고) 중 ▷지사, ○지사, ⚙지사, ●지사, ●지사, ▣지사, ☆지사, ▲지사, ★지사, ◇지사, ■지사, ♥지사를 제외한 30개 지역사무소

3. 검사성적서 기안 후 관할 지역사무소의 장에게 보고하여야 한다.

또한 같은 규정 제2조제3항을 보면 지역사무소의 장은 검사성적서 결재 후 불합격한 승강기에 대하여 사후관리 기관인 해당 시·도지사(시·도에서 위임한 경우 군·구청장)에게 불합격한 날의 다음날까지 검사결과를 통보하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간동안 지역사무소 검사사가 불합격 처리한 승강기에 대한 검사 성적서 기안일자를 확인한 결과, 불합격 판정한 승강기의 검사성적서의 보고를 결재권자에게 당일 기안하지 않은 사례가 236건 확인되었으며, 불합격 다음날 기안한 사례가 대부분이다.

불합격 승강기 처리와 관련하여 「승강기 안전관리법 시행규칙」 제70조 제3호에서는 설치검사 또는 안전검사에 불합격한 승강기는 해당 설치검사 또는 안전검사에 불합격 날의 다음 날까지 관할 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 통보하도록 하고 있고, 불합격 승강기에 대한 검사성적서의 보고기한에 대해 별도로 명시하고 있는 부분은 없다.

또한, 현장에서 근무하는 검사원의 경우 검사 지연 등으로 불합격 당일 검사성적서 기안이 어려운 부분이 있고, 공단 내부시스템은 검사성적서의 결재가 완료되어야만 시·도지사(시·도에서 위임한 경우 군·구청장)에게 통보가 가능함

에 따라 내부 지침에서 불합격 승강기에 대한 검사성적서의 기안을 당일로 제안하는 것은 바람직하지 않다.

관계부서 의견 불합격승강기 검사성적서의 당일 기안과 관련하여, 검사자는 불합격 승강기에 대한 검사성적서 당일 기안을 명확하게 숙지하지 못하고 다음 날까지 시·도지사에게 통보하면 된다고 판단하였다는 의견을 제시하였으며, ㉠실에서 불합격 통보 기한이 불합격 다음 날까지임에 따라 이에 맞게 지침을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉠실장은 불합격 승강기에 대한 검사성적서 기안 및 결재가 시·도지사에게 통보하는 기한과 부합되도록 지침을 개정하시기 바랍니다.(개선)