

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) · 주의 요구

제 목 : [4] 변압기공동이용 대표고객 관리 미흡 및 공급조건 개선

소 관 부 서 : 경기본부

관 계 부 서 : 영업처, 경기본부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 고압 이상의 전압으로 공급받는 고객과 동일 구내 또는 인접한 고객이 대표고객의 동의를 얻어 변압기 설비를 공용하여 공급받기를 희망할 경우 변압기 설비를 공동으로 이용할 수 있는 계약을 고객과 체결하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제57조(일반용전력) 및 제59조(산업용전력)에 따르면, 계약 전력 4kW 이상 300kW 미만인 경우 일반용전력(갑), 산업용전력(갑)을 적용하며 계약전력 300kW 이상인 경우 일반용(을), 산업용(을)을 적용한다. 또한, 「기본공급약관」 제58조(교육용전력)에 따르면, 교육용전력(갑)은 계약전력 4kW이상 1,000kW미만 고객에게 적용하며, 교육용전력(을)은 계약전력 1,000kW이상의 고객에게 적용한다.

「영업업무처리지침」 제7장 제1절 라항에 따르면, 변압기설비를 공동이용하는 경우 전체 계약전력에서 공동이용고객(자고객)의 계약전력을 차감한 계약전력을 대표고객의 계약전력으로 하고 이를 기준으로 계약종별을 적용한다.

「기본공급약관」 제25조 및 같은 약관 시행세칙 제16조에 따르면, 2이상의 고객이 아래의 각호를 모두 충족할 경우 세칙에서 정하는 바에 따라 대표고객의 변압기설비를 공동으로 이용할 수 있으며, 세칙에서는 계약종별이 다르거나 기본공급약관 제10조의 2(전기사용계약단위)에 의거 전기사용계약단위가 구분되는 경우 대표고객의 동의를 얻어 변압기설비를 공동이용할 수 있도록 하고 있다.

1. 각 고객의 전기사용장소가 서로 가깝게 붙어 있고, 그 사이에 제3자가 전기사용장소를 설정할 수 없거나 동일 전기사용장소 내에서 전기사용계약단위를 분리하여 전기를 공급받을 경우
2. 변압기설비를 공용하는 것이 경제적, 기술적으로 타당한 경우
3. 설비의 공용범위, 요금체납 해지 시 대표고객 및 공동이용고객에 대한 해지시공방법, 전기사업법상의 책임한계 등 공용으로 인해 예상되는 사항에 대한 책임 및 처리방법을 고객 간에 명확히 정하는 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 동안 경기본부 변압기설비 공동이용 대표고객의 계약종별 적용 적정 여부를 확인한 결과 아래와 같은 부적정 사례가 확인되었다.

가. 대표고객 계약종별 착오 적용

경기본부는 □□ 등 14개 사업소에서 변압기설비 공동이용 대표고객 중 총

42호에 대해 계약종별을 잘못 적용하고 있는 것을 확인하였다.

[표1] 변압기설비 대표고객 계약종별 착오 적용 내역

(단위 : kW, 원, VAT 별도)

사업소	대표고객(계약사항)			자고객 계약전력 합계	대표고객 적정 계약종별(正)	요금 차액	착오기간
	고객번호	계약전력	계약종별(誤)				
□□		500	일반용(을)	217	일반용(갑)Ⅱ	-148,484	1개월
		300	일반용(을)	4	일반용(갑)Ⅱ	-7,020,347	23개월
□		450	일반용(을)	182	일반용(갑)Ⅱ	-7,081,859	18개월
□		300	일반용(을)	4	일반용(갑)Ⅱ	-2,980,930	4개월
		300	일반용(을)	3	일반용(갑)Ⅱ	-17,825,325	21개월
		300	일반용(을)	8	일반용(갑)Ⅱ	-28,213,118	100개월
		580	산업용(을)	290	산업용(갑)Ⅱ	-4,423,659	5개월
		500	산업용(갑)Ⅱ	190	산업용(을)	9,604,344	27개월
		4500	교육용(을)	3,550	교육용(갑)	-203,363	2개월
□		500	일반용(을)	216	일반용(갑)Ⅱ	-174,980	2개월
		300	일반용(을)	4	일반용(갑)Ⅱ	-9,243,639	13개월
		300	일반용(을)	4	일반용(갑)Ⅱ	-49,204,349	65개월
		300	일반용(을)	8	일반용(갑)Ⅱ	-39,981,033	63개월
		300	일반용(을)	3	일반용(갑)Ⅱ	-10,410,178	17개월
		350	일반용(을)	203	일반용(갑)Ⅱ	-7,693,597	23개월
		450	일반용(을)	154	일반용(갑)Ⅱ	-1,356,667	18개월
□		350	일반용(을)	54	일반용(갑)Ⅱ	-6,923,854	16개월
		300	일반용(을)	28	일반용(갑)Ⅱ	-4,728,949	10개월
		400	일반용(을)	250	일반용(갑)Ⅱ	-150,390	1개월
		539	산업용(을)	250	산업용(갑)Ⅱ	-1,203,292	3개월
		500	산업용(을)	300	산업용(갑)Ⅱ	53,478	1개월
		950	산업용(을)	859	일반용(갑)Ⅱ	-1,924,177	1개월
		790	산업용(을)	497	산업용(갑)Ⅱ	-994,880	1개월
		450	산업용(을)	160	산업용(갑)Ⅱ	-21,567,490	15개월
		500	일반용(갑)Ⅱ	70	일반용(을)	16,456,207	8개월
□		300	일반용(을)	3	일반용(갑)Ⅱ	-18,056,553	30개월
		300	일반용(을)	14	일반용(갑)Ⅱ	-1,599,371	7개월
		358	일반용(을)	100	일반용(갑)Ⅱ	-1,191,409	8개월

㉠㉠		300	일반용(을)	56	일반용(갑)II	-993,297	1개월
㉡		300	일반용(을)	3	일반용(갑)II	-22,693,758	35개월
㉢		400	일반용(을)	130	일반용(갑)II	-11,062,851	11개월
		580	산업용(을)	290	산업용(갑)II	-34,251,016	29개월
		990	일반용(갑)II	634	일반용(을)	23,054,368	24개월
㉣		300	일반용(을)	56	일반용(갑)II	-4,844,292	24개월
		300	일반용(을)	7	일반용(갑)II	-15,345,235	75개월
㉤		300	일반용(을)	4	일반용(갑)II	-7,765,819	17개월
		300	일반용(을)	52	일반용(갑)II	-17,704,018	81개월
		300	일반용(을)	11	일반용(갑)II	-14,171,487	43개월
㉥㉥		900	일반용(을)	745	일반용(갑)II	-2,711,850	8개월
		300	일반용(을)	3	일반용(갑)II	-2,234,576	37개월
		950	산업용(을)	660	산업용(갑)II	-19,620,620	8개월
㉦㉦		400	일반용(갑)II	70	일반용(을)	8,390,347	10개월
합계	42호					(환불) 397,647,234 (추징) 57,505,266	

잘못 적용된 원인을 파악한 결과, 변압기 공동이용 고객 신설, 해지, 변경 접수 시 영배정보4.0에 “변압기공동이용 대표고객 계약전력증감 변경 안내” 팝업이 뜨고 있으며 대기목록에도 생성이 되고 있으나 당시 접수담당자들이 대표고객의 계약종별 확인을 소홀히 하였던 것으로 확인되었으며, 이로 인해 짧게는 1개월부터 길게는 100개월 간 전기요금이 잘못 청구됨에 따라 우리회사의 전기요금 청구에 대한 신뢰를 손상시켰으므로 이에 대한 신분상 조치가 필요하다.

나. 변압기 공동이용고객 공급조건 개선 필요

㉠지사 ㉡○ 등 3호는 변압기공동이용 고객이 대표고객과 사용자 및 계약종별이 동일해져 「기본공급약관」 제25조에 따라 3가지 요건을 충족하지 못하게 되었으므로 변압기 공동이용 고객을 해지 처리해야 함에도 고객의 반대 및 내선 변

경에 따른 비용 발생 등의 사유로 대표고객 및 변압기 공동이용 고객의 계약종별을 아래 [표 2]와 같이 기본공급약관과 맞지 않게 적용하고 있을 뿐만 아니라 검침 등의 고객관리비용이 추가로 발생하고 있다.

[표 2] 대표고객과 동일 사용자 및 동일 계약종별 공동이용 고객 내역

(단위 : kW)

사업소	구분	고객번호	고객명	계량점별 (誤)	계약종별 (誤)	계약종별 (正)	비고
인	대표고객			400	산업용(을)	산업용(을)	사용자 및 계약종별 동일
	자고객			200	산업용(을)	해지	
국	대표고객			1,100	일반용(을)	일반용(을)	사용자 및 계약종별 동일
	자고객			295	일반용(을)	해지	
				200	일반용(갑)	좌동	-
				295	일반용(갑)		-
				21	일반용(갑)		-
		국		대표고객		358	산업용(을)
자고객				70	산업용(을)	해지	
				100	산업용(을)		
				20	일반용(갑)	-	-

따라서, 기본공급약관의 계약종별 적용 일관성 유지 및 계약정상화에 따른 고객과의 분쟁을 예방하기 위해 현재 기본공급약관 시행세칙 별지2-2호 서식의 《변압기설비 공동이용 공급조건》에 “변압기설비 공동이용 조건을 충족하지 못할 경우 전기사용계약을 해지하여야 한다”는 문구를 추가로 명기할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견

경기본부 ㉔㉔ 등 14개 사업소 접수담당자들은 변압기공동이용 대표고객의

계약종별이 잘못 적용되고 있음을 인정하였다.

조치할 사항

영업처장은 변압기설비 공동이용 고객 및 대표고객에 대한 계약종별 적용의 일관성 유지 및 고객과의 분쟁을 예방할 수 있도록 변압기설비 공동이용 공급조건의 개정을 검토해 주시기 바랍니다.(개선)

경기본부장은

- ① 대표고객의 계약종별 변경을 소홀히 한 담당자들에게 주의를 촉구해 주시기 바람 (주의)
- ② 전기요금을 잘못 청구한 42호 대해 계약정상화 및 환불 또는 추징하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
4	개 선 시 정	추 징 [57,505,266원] 환 불 [374,953,476원]	주 의[4명]	경기본부	영업처 경기본부