

한국전력공사 상임감사위원

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [9] 배전공가 무단설비 조치 및 통신사업자 관리 미흡

관 계 부 서 : 배전운영처, 충북본부

조 치 부 서 : 충북본부

내 용

1. 업무 개요

충북본부는 배전공가설비의 최적 운영·관리를 위하여 매년 공가 순시위탁회사 및 시설내역조사 용역회사(♡&☐)와 계약을 체결하여 공가 위해설비를 적출하고, 적기 해소를 통하여 공가 설비의 현장관리를 하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-08-08 18:05:30

[표 1] 배전공가 순시 위탁 용역 현황

년도	지역구분	사업소	순시수량(기)	용역금액(원)
2021년	A지역	익명화		
	B지역			
2022년	A지역			
	B지역			
2023년	A지역			
	B지역			

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전설비 공가업무 처리지침」 제15장 제3조 및 제4조에 따르면 ‘배전 공가

무단 통신설비는 무단 사용일로부터 무단 설비 철거 또는 정상사용 승인 시까지 위약금을 적용하여야 한다.’고 명시되어 있으며,

「배전설비 공가업무 처리지침」 제14장 제2조에 따르면 ‘공가 통신설비 관리 부서장은 공가 통신설비로 인한 전력 설비 손상을 사전에 예방하기 위하여 전주 공가 통신설비 분기 1회 이상, 지중 공가 통신설비 연 1회 이상 정기순시를 시행하고, 무단·부적합 공가 통신설비 적출, 통신 인입케이블 설치 및 철거 상태 등을 확인하기 위하여 별도 계획을 수립하여 특별순시를 시행할 수 있다.’라고 명시되어 있다.

그리고 순시 결과 적출된 내용에 대해서는 위해 정도에 따라 즉·급·완 3 단계로 구분 적용하고, ‘즉’은 위해 설비 시정조치 안내서 접수 후 48시간 이내, ‘급’은 위해 설비 시정조치 안내서 접수 후 1개월 이내, ‘완’은 위해 설비 시정조치 안내서 접수 후 2개월 이내 조치를 완료하여야 하며, 시정조치 기한 내 미조치 시 공가 통신사업자에게 안내 후 [표 2]와 [표 3]과 같이 제재 조치를 시행하여야 한다.

[표 2] 위해정도 ‘즉’ 인 경우 제재 사항

위해도	시정조치 요구 후 미개선 시 제재 사항	
	1차 통보후 (48시간 이내) 미조치	2차 통보후 (24시간 이내) 미조치
즉	해당 사업소 신규중지	-
	-	1차사업소 관할 전 지역 신규중지

[표 3] 위해 정도 ‘급’ 및 ‘완’ 인 경우 제재 사항

위해도	시정조치 요구 후 미개선 시 제재사항		
	1차 통보 후 미조치	2차 통보 후 미조치 (급은 15일, 완은 30일 이내)	3차 통보 후 미조치 (급은 7일, 완은 15일 이내)
급, 완	-	-	-
	-	해당 사업소 신규중지	-
	-	-	1차사업소 관할 전 지역 신규중지

3. 감사결과 확인된 문제

가. 무단 공가 통신설비 위약금 미부과

충북본부 배전공가 담당자들은 배전 공가설비의 안전성 확보 및 안정적 전력 공급을 위하여 배전공가 순시 위탁 협력회사를 선정·운영하여 순시원을 통해 적출된 ☎★☐ 소유 무단 통신설비 1,240조에 대하여 적기에 통신사에 철거 요청 후 정상사용 승인 시까지 위약금을 적용하여야 하나, 아래 [표 4]와 같이 무단 조수에 대한 위약금 부과를 하지 않았다.

[표 4] 무단 공가 통신설비 위약금 미부과 내역

순번	사업소	통신사	무단조수(조)	적출년도	담당자	무단요금*(천원)
1	♠♣	☎★	310	2021~2022	▣▷◎	29,342
2	▲		591	2021~현재	▣*☎	50,728
3	◇▽☎		62	2021.5~2022.6	♥▣☎	760
				2022.7~2023.12	□%♠	3,197
4	☎		8	2023	◆▣☎	207
5	☎		37	2021	♥▣☎	303
				2022	☎♣☆	1,776
				2023.1~2023.7	▽▽▽	124
6	♥※▣		174	2021~2023.3	&▷▣	16,049
7	▣▣▣		49	2021	▶▣☎	4,616
8	◎☎○		9	2021~2022.3	♠□▲	696
				2022.4~2023.7	▷♣*	111
계			1,240			107,909

*무단요금 : 위약금 중 면탈금 및 위약추징금

또한 공가설비 DB 관리 정확도 향상 및 무단 설비 적출을 위하여 매년 ♥& ☒ 위탁으로 시행한 배전공가 시설내역 조사 결과 적출한 무단 설비 4,489조는 DB 확정 후 현재까지 해당 통신사업자에게 청구하지 않고 있다.

[표 5] 무단 공가 통신설비 위약금 미부과 내역


(단위 : 조, 천원)

순번	사업 소명	2021년		2022년		2023년		계		담당자
		조수	무단요금	조수	무단요금	조수	무단요금	조수	무단요금	
1	◇▽☞	익명화 00-50-56-F3-1B-9D / 20202734 / 2024-08-08 18:05:30						739	13,352	☞♥◆
2	※♣◆							356	1,449	▷\$☞
3	♥※☒							1,094	53,518	●▽☒
4	☒☉♥							1,024	38,238	△♣☐
5										▼◇☐
6										◆◆◆
7	☒☒☒							1,069	40,019	○♠♠
8										♣♣♣
9										☞☐☉
10	☉☎○							207	3,385	♠○◆
계		4,489	149,961							

나. 무단 공가 위해설비 조치 미흡

배전공가 순시원을 통해 적출된 위해 설비 조치 내역을 확인한 결과, 순시 담당자가 적출한 위해 개소를 시스템에 입력하고, 통신사에서 현장 조치 완료 후 위해 개소를 해소하여야 한다. 그러나, 통신사별 적출 구분에 따른 조치기한 이 초과한 위해 설비에 대하여, 감사일 현재까지 정비되지 않은 설비는 4,957건 으로 이에 따른 통신사 제재 조치를 누락하였다.

[그림1] 배전공가 순시 위해개소 처리 FLOW(영배4.0)



[표 6] 무단 공가 통신설비 위해 개소 미조치 현황

순번	사업소명	즉	급	완	담당자
1	♠▲☒	-	16	494	☉☆※
2	▲☐△	-	59	1,115	♣♥▷
3	◇▽☎	-	128	360	☎♥◆
4	※♣◆	-	19	90	▷\$☎
5	☎☐◁	-	16	217	♥%☐
6	☉▶●	-	8	294	▷◆☎
7	☒☐☐	-	94	327	&○%
8	♥※☒	-	23	469	☉▽☐
9	☒☒☒	-	46	569	☎☐☉
10	☐☉♥	-	24	421	◆◆◆
11	☉☎○	-	23	115	♠○◆
합 계		-	456	4,471	

관계부서 의견

충북본부 업무담당자는 공가업무 담당자 보직 기간이 보통 1년 혹은 2년 미만으로 짧아 배전공가 순시 및 시설내역 조사 후 적출된 무단 설비에 대하여 통신사에게 무단 요금을 청구하여야 하나 업무 숙련도 부족으로 인지하지 못하였으며, 시설내역조사 후 적출된 위해 개소에 대해서는 통신사에 지속적으로 독촉 중이고 현재 신규 정지 통신사가 30개로 일부 통신사에 대한 조치가 미흡하였음을 인정하였다.

조치할 사항

충북본부장은

- ① 배전공가 순시 및 시설내역 조사 후 적발된 무단 공가 통신설비에 대하여 위약금 부과를 누락한 직원에게 직원에게 ‘주의’를 촉구하여 주시고, (주의)
- ② 무단 공가 통신설비에 대해서는 통신사별 위약금을 부과하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	시 정 1 통 보 1	추 징 ¹⁴⁾ [257,870,000원]	주의 9	충북본부	충북본부

14) [표 4] [표 5] 무단요금 참조