

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [13] 가공송전 순시점검 위탁공사 공구손료 개선

관 계 부 서 : 송변전운영처

조 치 부 서 : 송변전운영처

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 가공송전설비의 최적 운영환경 조성으로 양질의 전력을 공급하기 위하여 선로순시 및 고배율 망원경 점검 등의 정비업무를 전문정비회사인 한전 KPS에 위탁하여 시행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가공송전설비 순시점검 위탁공사는 가공송전운영업무기준에 따라 대상 업무를 선정하며, 순시점검 중 일상정비는 별도 비용을 지불하지 않고 위탁회사에서 책임 시공한다.

공사 원가 설계 시 공사비에 계상하는 공구손료는 일반공구 및 시험용 계측 기구류의 손료로서 공사 중 상시 일반적으로 사용하는 것을 말하며, 전기표준품셈 1-21에 따라 직접 노무비의 3%까지 계상한다.

선로순시 노무비는 아래 표와 같이 전기표준품셈 2-29-1에 따라 산정한다.

[표1] 전기품셈 2-29-1 선로 순시

(단위:km)

전압별	송전전공
765 kV	0.870
345 kV	0.870
154 kV	0.715
66 kV	0.638

【해설】 ④ 순시중 즉시 조치할 수 있는 간이정비, 순시로, 첩탑부지 및 배수로 정비 포함

또한 고배율 망원경 노무비는 아래 표와 같이 전기표준품셈 2-30-1 첩탑 정밀점검의 15%를 적용한다

[표2] 전기품셈 2-30-1 선로 순시

(단위:기)

구분	송전전공			
	765 kV	345 kV	154 kV	66 kV
정밀 점검	2.358	1.309	0.786	0.654

【해설】 ⑦ 고배율 망원경을 이용한 전선 및 부착금구류(스페이서, 슬리브, 항공장애표시구 등)의 지상 육안점검(부적합개소 사진촬영 포함)은 정밀점검의 15% 적용

따라서 공구를 상시 사용하지 않는 선로순시 및 고배율 망원경 점검의 공구 손료를 계상할 때는 해당 공종의 공구 사용 정도와 공구 손율 등을 감안하여 적정한 요율로 계상하는 것이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년도 가공송전 순시점검 위탁공사 원가 설계서 상 공구손료 계상 내역을 확인해 본 결과,

선로순시와 고배율 망원경 점검 노무비의 3%를 공구손료로 계상하고 있는 것이 확인되었다.

선로순시의 경우 주공정이 송전선로 및 주변상황을 조사하는 것으로 가공송전운영업무기준에 따라 선로순시 중 현장에서 즉시 조치할 수 있는 부적합개소의 간이정비를 시행한다고 해서 노무비의 3%를 공구손료로 계상하는 것은 과다하므로 작업 특성에 따른 공구의 활용 정도를 반영하여 적정한 공구손료 산출이 필요하다.

또한 고배율 망원경 점검의 경우 광학기기를 이용하여 비접촉 점검을 하는 것으로 사용연수가 10년 이상이며, 1년 공구손료가 망원경 구매금액을 상회하므로 해당 점검 노무비의 3%를 공구손료로 계상하는 것은 과다하므로 점검 시 망원경을 지급하고, 공구손료를 지급하지 않도록 하는 등의 방안 마련이 필요하다.

[표3] 전북본부 한전KPS 고배율 망원경 보유 현황

(단위: 원)

사업소명	모델명	구매금액	구매년도
△▲	PF-82ED-A	2,505,000	2022
◀◀◀전력지사	PF-82ED-A	2,750,000	2006
㉠@㉡전력지사	PF-82ED-A	2,920,000	2015

2021년부터 2024년까지 3년 동안 공기구 구매 및 수리 비용 등을 산출한 결과 2024년 공사 원가 설계서 상 공구손료의 약 25%인 것을 감안하여, 선로순시와 고배율 망원경 점검 노무비의 0.75%를 공구손료로 계상할 경우 2024년 기준으로 가공송전선로 순시점검 위탁공사의 공사비는 아래와 같이 조정할 수 있다.

[표4] 공사비 산출 비교(2024년)

(단위: 원)

공 사 명	개선 전	개선 후	차액
'24년도 가공송전선로 순시점검 위탁공사	92,607,020,000	92,101,244,847	505,775,153

관련부서 의견

송변전운영처 가공송전운영 담당자는 간이정비가 포함되어 있으므로 공구손료 반영은 필요하며, 다만 공구의 사용 비율 등을 검토하여 적정한 공구손료율을 산정할 필요가 있고, 고배율 망원경 점검 역시 현재 적용 중인 공구손료율의 적정 여부를 검토할 필요가 있다고 답변을 하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 가공송전 순시점검 위탁공사 원가 설계 시 공구손료가 과도하게 계상되는 선로 순시와 고배율 망원경 점검 등의 공종에 대하여 적절한 대가 지급이 되도록 요율을 조정하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
13	개 선 1	예산절감 [1,517,325,459]	-	송변전운영처	송변전운영처

[표5] 예산 절감액

(단위: 원)

구 분	연간 절감액	대상기간(년)	절감액
'24년도 가공송전선로 순시점검 위탁공사	505,775,153	3	1,517,325,459

※ 산출근거

① 연간 절감액 = 92,607,020,000(개선 전) - 92,101,244,847(개선 후) = 505,775,153원

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-06-04 17:07:23
KEPCO