

한국전력공사 상임감사위원

시정 · 개선 요구, 통보

제 목 : [3] 자고객 예비전력 요금 청구 업무 소홀

관 계 부 서 : 영업처, 전 본부

조 치 부 서 : 영업처, 전 본부

내 용

1. 업무 개요


우리 회사는 전력공급 설비를 구성할 때 고객의 요청에 따라 주 공급선로(이하 '상용전력')와 예비공급 선로(이하 '예비전력')를 동시에 공급함으로써 안정적인 전력 사용이 가능한 공급제도를 운영하고 있는데 이로 인해 추가적으로 발생하는 투자 비용은 예비전력을 공급받고 있는 모든 고객에게 요금을 부과함으로써 회수하고 있다.

변압기 공동이용의 경우 대표고객(이하 '모(母)고객')이 예비전력을 공급받고 있다면 모고객과 변압기를 공동으로 이용하는 고객(이하 '자(子)고객')은 예비전력 요금을 부담하여야 한다.

그러나 [그림 1]의 우측 그림과 같이 자고객이 예비전력을 공급받지 않도록 설비를 구성한 경우라면 예비전력 요금을 부담하지 않으며, 좌측 그림에서처럼

모고객과 ATLS¹⁾를 공동으로 이용하는 경우 2013년 6월²⁾부터 예비전력 요금 부과 기준이 변경되어 고객이 아닌 우리회사 소유의 ATLS 공용 시에는 예비요금을 면제하고 있다. 따라서 자고객의 예비전력 사용신청이 접수된 경우 담당자는 예비전력 요금 부과 여부를 잘 판단하여야 한다.

[그림 1] 자고객의 예비전력 요금 부과 기준



00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:26:38

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관 시행세칙」에 따르면, 모고객이 예비전력을 공급받는 경우에는 자고객에게도 예비전력 요금을 부과하지만 자고객이 예비전력을 공급받지 않도록 설비를 구성했다면 예비전력 요금을 부과하지 않는다.

「영업업무처리지침」 및 「요금업무처리지침」에 따르면, 예비전력을 공급받

1) ATLS(Auto Load Transfer Switch, 자동 부하 전환 개폐기) : 22.9kV 배전선로에 사용되는 개폐기로서, 예비전력과 상시전력을 동시에 사용할 수 없도록 해주는 설비
 2) '자동부하전환개폐기 공용고객 예비전력 기본요금 부과기준 알림'[마케팅(사)81407-710(2013.06.13.)]

고 있는 고객과 전기사용장소가 다른 2 이상의 고객이 ALTS를 공용하는 경우 고객소유의 ALTS 공용 시에는 예비전력 요금을 부과하지만 우리회사 소유의 ALTS 공용 시에는 예비전력 요금을 면제하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2019년 4월 이후 대전세종충남본부 관내 예비전력을 공급받고 있는 모고객 내 예비전력을 신·증설한 자고객 862건을 확인한 결과, 198건이 면제 대상이 아님에도 신·증설 이후 첫 번째 달부터 예비전력 요금이 청구되지 않았고 그 중 40건은 감사가 진행 중인 2024년 2월까지도 예비전력 요금이 청구되지 않고 있음을 확인하였으며, 미청구 금액은 약 2.2백만 원이었다.

이에 자고객에 대한 예비전력 요금 청구 누락 사유에 대해 검토한 결과 대부분의 경우(40건 중 37건) 다음과 같은 문제점이 있었다.

가. 자고객에 대한 예비전력 접수 누락

예비전력을 신청하는 자고객의 경우 [그림 2]와 같이 자고객에 대한 상용전력 접수와 예비전력 접수를 모두 해 주어야 하는데 △□지사 DDD채비(주) 등 29건의 경우 담당자는 [그림 3]와 같이 모고객이 예비전력을 사용하고 있다는 안내 팝업이 구현되어 있음에도 이 메시지에 대한 이해 부족으로 자고객의 예비전력 접수를 누락함으로써 예비전력 요금이 청구되지 않는 결과를 초래하였다.

[그림 2] 자고객 예비전력 신규 접수 시 처리 화면(정상)

접수(민원)종류	접수방법	처리상태	처리완료일자
16 이메일주소변경 등	9 기타	2 처리완료	2023-08-31
81 검침방법변경 등	9 기타	2 처리완료	2023-05-24
11 인터넷발령신규 등	5 협력회사시스...	2 처리완료	2023-03-31
H1 인터넷발령신규권유 등	9 기타	2 처리완료	2023-03-29
13 인터넷발령해지 등	9 기타	2 처리완료	2023-03-29
11 인터넷발령신규 등	2 내방	2 처리완료	2023-01-31
14 신증설(예비전력) 등	3 우편	2 처리완료	2023-01-30
RY 접수증명서발행 접수(전기사용신청) 등	9 기타	2 처리완료	2023-01-16
11 신설(상용/임시) 등	2 내방	2 처리완료	2023-01-31

예비전력 접수
상용전력 접수

[그림 3] 모고객의 예비전력 사용여부 관련 안내 팝업 화면

사용자	계약사항	계약전력/설비	사업자/공동이용/특기사항	가로등	기타	입력요류
전기사용자 ☐ 청구서 성명 숨김기능(masking)						
구분	변경전		변경후			
*고객유형			웹 페이지 메시지 모고객이 예비전력 사용중입니다. 확인 바랍니다. ☐ 이 페이지에서 추가 메시지를 만들도록 허용하지 않음 확인			
*고객식별번호						
*성명						
*휴대폰번호						
전화번호						
명의변경사유						

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:26:38

나. 모고객과 자고객이 ALTS 공용 시 소유 주체 착오 입력

자고객에 대한 예비전력 접수 시 모고객과 자고객이 ALTS를 공용하는 경우에는 [그림 4]와 같이 자고객에 대한 예비전력 접수 시에 ALTS 소유 구분란에 ‘고객’ 또는 ‘한전’을 입력하여야 한다.

[그림 4] 자고객 예비전력 접수 시 ALTS 소유구분 입력화면

예비전력			
*예비종류	2 예비전력(중)	*예비전력적용사유	2 (고객희망) 상용전력과 다른...
시설소유구분	1 한전선로	ALTS소유구분	1 한전
*ALTS 소유구분'은 ALTS 공용시에만 입력하시기 바랍니다.(한전소유일 경우 예비전력 미부과)			

이 때 선거개표장, 국가행사장 등 정전시 사회적 문제가 발생될 수 있는 중요고객과 같이 우리회사의 필요에 의한 경우를 제외한 나머지 고객에 대해서는 ‘고객’으로 입력하여야 하나 △○지사 휴맥스이브이(자) 등 8건은 담당자가 [그림 4] 하단에서 보는 것처럼 ‘한전소유일 경우 예비전력 미부과’라고 되어 있음에도 ALTS 소유 주체를 ‘한전’이라고 착오 입력함으로써 청구되어야 할 예비전력 요금이 면제되고 있었다.

예비전력 요금 청구 누락과 관련하여 전사로 범위를 확대하여 확인한 결과, 2019년 4월 이후 예비전력을 공급받고 있는 모고객 내 신·증설된 자고객 현황은 아래 [표 1]과 같았고, 미청구되고 있는 예비전력 요금은 [표 2]에서 보는 것처럼 총 108백만 원이었다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:26:38

[표 1] 예비전력을 공급받는 대표고객 내 자고객 신·증설 현황

(단위 : 건)

◇◇	▽▽	◎◎	☆☆	■	●●	▲▲	◆◆
864	846	653	379	859	358	269	862
▼▼	□○	□△	○△	◆◆	□▽	□◎	합 계
155	420	325	70	839	175	91	7,165

[표 2] 1차 사업소별 예비전력 요금 미청구 내역('24.2.29. 기준)

(단위 : 호, 원)

1차 사업소	조사호수	미청구호수	미청구 금액
◇◇본부	197	34	3,545,289
▽▽본부	247	124	4,673,964

◎◎본부	164	32	4,921,728
☆☆본부	110	11	796,064
■본부	256	44	4,217,041
●●본부	155	62	6,036,335
▲▲본부	81	34	245,614
◆◆본부	198	40	2,243,953
▼▼본부	83	49	5,857,111
□○본부	191	84	6,201,442
□△본부	107	44	58,252,455
○△본부	36	26	5,009,508
◆◆본부	450	25	5,402,378
□▽본부	53	7	767,430
□◎본부	21	8	404,584
합계	2,349	624	108,574,896

다. 자고객 예비전력 접수 시 안내 팝업 화면 개선 필요

이와 같이 예비전력을 공급받고 있는 모고객 내 자고객 예비전력 접수 시 안내 팝업 화면이 생성되어 있고, 2013년 6월부터 ALTS 공용고객에 대한 예비전력 요금 부과기준이 개선되었음에도 접수 담당자의 예비전력에 대한 이해 부족으로 인해 상기 [표 2]와 같은 지적이 반복됨에 따라 영업처에서는 예비전력 접수 시 안내 팝업 화면을 좀 더 구체적으로 개선할 필요가 있어 보인다.

관계부서 의견

영업처 담당자는 예비전력 접수 시 안내 팝업 화면을 좀 더 구체적으로 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

영업처장은

- ① 자고객에 대한 예비전력 신·증설 접수 시 접수누락 및 ALTS 소유 주체 착오 입력이 발생하지 않도록 시스템을 개선하여 주시기 바라며, (개선)
- ② 유사사례 재발 방지를 위해 시스템 개선 사항을 사업소에 안내하여 주시기 바랍니다. (통보)

서울본부장 등 15개 본부장은

- ① 미청구된 예비전력 요금을 추징하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 유사사례 재발 방지를 위해 업무 담당자에게 「기본공급약관 시행세칙」 및 「영업업무처리지침」 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:26:38

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	개 선 1 시 정 1 통 보 2	추 징 [108,574,896원]	-	영업처 전 본부	영업처 전 본부