

한국전력공사 상임감사위원 통보

제 목 [7] 폐품 지상개폐기 매각가치 제고 방안 마련
관 계 부 서 상생조달처
조 치 부 서 상생조달처, 자재센터 소재 지역본부
내 용

1. 업무 개요

자재센터는 폐품 지상개폐기에 대하여 감정평가를 시행하고 평가금액을 근거로 하여 '21년부터 '23년까지 지상개폐기 3,955대를 매각하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「물자관리업무 절차서」에 따르면 배전용 폐전선은 전력기자재센터(舊 자재검사처)로 이송되고 재생전선 원재료로 활용되며, 지상개폐기는 고철로 분류되어 입고, 감정평가, 수의시담 과정을 통해 매각을 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 동안 폐품 지상개폐기 감정평가 현황을 확인한 결과 아래 [표 1]와 같이 지상개폐기는 고철로 분류되어 최근 3년간 개폐기 1대 평균 감정평가 금액은 85천 원 ~ 169천 원으로 산정되어 있음을 확인하였다.

[표 1] 지상개폐기 감정평가 금액 현황

(단위 :대, 원)

구분	지상개폐기 종류			합계
	3회로	4회로	5,6회로	
평균 감정평가금액	85,226	114,510	169,090	-
매각대수	530	3,404	21	3,955

그런데, 지상개폐기 내부에는 아래 [표 2]과 같이 구리 재질인 접지동대, 주 회로 부스바 및 상 연결도체 등이 설치되어 있는 등 구리가 최소 약 19kg 설치 되어 있어 지상개폐기 전체를 고철로 일괄 평가하는 것은 합리적이지 않다고 판 단된다.

[표 2] 구리 재질 설치 현황

(단위 : kg, 개)

부품명	부품사진	단위 무게	수량	총 무게
접지동대		2.0	1	2
주회로 부스바		2.1	3	6.3
상연결 도체		0.3	12	3.6
가동전극		0.4	12	4.8
고정전극		0.2	12	2.4
합계				19.1

그리고 상생조달처가 감정평가 회사에 제공하는 기초자료⁷⁾를 확인한 결과 주상 및 지상변압기, 가공개폐기 등에 대한 재료별 무게 내역이 기초자료에 포함되어 있으나, 지상개폐기에 대한 재료 현황은 기초자료에 포함되어 있지 않음을 확인하였다.

또한, 감정평가 시에 고철은 1kg당 최대 300원으로 평가되고 있으나 재활용 구리 시세는 7,800원에서 9,000원으로 형성되어 있어 폐품 지상개폐기 매각 시 구리 설치 무게를 반영할 필요가 있다.

따라서, 상생조달처는 폐품 지상개폐기의 기초자료 내역을 감정평가사에 제공하여 기자재 매각가치를 제고할 필요가 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-03-18 17:55:51

관련부서 의견

상생조달처는 지상개폐기 재원정보 획득 원가용역 시행에 대해서는 경제성 검토를 시행할 필요가 있다고 답변하였다.

조치할 사항

상생조달처장은 지상개폐기 기초자료를 자재센터에 공지하여 주시기 바랍니다.(통보)

7) 자재별 구리(알루미늄), 규소강판, 고철 등 설치 무게가 포함된 자료

경인물류센터 및 지역본부 자재센터장은 지상개폐기 기초자료를 감정평가 회사에 제공하여 적정하게 감정평가가 시행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	통 보 2	기타 [631,218,000원]	-	상생조달처	상생조달처 자재센터 소재 지역본부

※ 기타 : 3년간 폐품 지상변압기 매각대수(대) × 구리 설치 무게 × 구리매각 시세 중간값
 = 3,955(대) × 19(kg/대) × 8,400(원/kg)
 = 631,218,000(원)

[참고] 지역별 자재센터 현황

자재센터	사업소(개)		위치
	배 전	송변전	
익명화	31	10	익명화
	16	4	
	17	4	
	10	2	
	17	5	
	13	2	
	23	4	
	26	6	
	12	4	
	18	4	
	1	1	
합계	184	46	-