

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [13] 터널 수직구 갱구부 취약구간 지반보강 단가 재검토
관 계 부 서 : 전 건설본부
조 치 부 서 : 기술기획처, 전 건설본부
내 용

1. 업무 개요

남부건설본부 등 전 건설본부는 전력구터널 수직구 지반보강을 위한 천공¹⁾ 및 그라우팅²⁾ 시 발전기와 천공·그라우팅 장비를 조합하여 설계에 반영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 재무건전성을 개선하기 위하여 자체수입 확대, 경비 절감, 사업구조조정 등 자구노력을 통한 재무건전성 개선 노력을 강화토록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

남부건설본부에서 시행 중인 OO-♠♦, ☎☎-☎♣ 전력구공사에서 터널 수직구 갱구부 지반보강 시 당초 반영된 발전기를 임시전력으로 변경 적용한

1) 천공 : 지반보강을 위해, 지반에 구멍을 뚫는 작업

2) 그라우팅 : 지반이나 구조물 틈새에 주입제를 주입하여 강도·차수성·안정성을 높이는 공법

사례가 있었고, 확인 결과 임시전력 비용(약 2.4백만 원)이 보강공사 기간 동안 추가로 더 나오기는 하지만, 발전기 사용 비용(약 169백만 원)을 감안하면 절감 효과가 크다.

이와 관련으로 해당 감사기간 내 타 건설본부 현황을 확인한 결과 현장에 임시전력³⁾ 사용이 가능함에도 발전기와 천공·그라우팅 장비를 조합한 단가를 적용하고 있어 불합리하므로 개선이 필요하다고 판단된다.

또한 건설표준품셈에서는 단가 산출 시 발전기를 제외하고 산출이 가능하지만 한전 자체 표준시장단가는 발전기를 포함하여 산출된 단가로 현재는 발전기만 별도로 제외하고 단가 산출이 불가능한 실정으로 단가 개선이 필요하다.

관계부서 의견

기술기획처 담당자는 감사자의 의견에 동의하였고, 발전기 단가 분리 등 후속 조치를 추진하겠다고 답변하였다.

전 건설본부 구조건설실 설계·시공 담당자는 터널 수직구 갱구부 취약구간 지반보강관련 단가 재검토가 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였고, 임시전력이 반영된 수직구에 대해서는 지반보강관련 발전기 포함 단가 재검토 등 후속 조치를 추진하겠다고 답변하였다.

3) 임시전력 : 발전기 용량을 감안해서, 임시전력 신청 시 발전기 없이 사용이 가능함

조치할 사항

기술기획처장은 발전기를 포함하여 산출된 지반보강을 위한 천공 및 그라우팅관련 자체표준시장단가에서 발전기 비용도 제외할 수 있도록 단가를 개선하여 주시기 바랍니다. (개선)

전 건설본부장은 지반보강을 위한 천공 및 그라우팅관련 단가 산출 시 현장의 임시전력 활용 가능 여부를 검토하시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
13	개 선 2	예산절감 [271,000,000원]	-	전 건설본부	기술기획처 전 건설본부

※ 개선에 따른 절감액

- 8,457백만 원(전 건설본부 지반보강 금액) × 남부건설본부 절감율(3.21%) = 271백만 원