

시정 및 주의요구

제 목 시설관리 용역 수행 및 관리 불철저

소 관 부 서(기관) ●●본부, (주)○○○○○○○○

조 치 부 서(기관) ●●본부, (주)○○○○○○○○

내 용

1. 업무 개요

●●본부는 위탁용역 계약을 통해 시설물(기계설비, 냉난방 공기조화설비, 전기설비 등)과 부속된 일체의 시설을 자회사인 (주)○○○○○○○○에 위탁하여 관리하고 있다.

2. 판단 기준

시설관리 위탁용역 계약 「용역계약 특수조건」 제1조(용역대상 및 범위)에 따르면 계약상대자는 과업지시서에 따라 수행하도록 되어 있고, ●●본부에서 작성한 시설관리 용역 과업지시서 “II. 과업수행 일반사항> 1.시설물의 운영 및 유지관리”에 따르면 계약상대자는 시설물의 운영 및 유지관리 계획 등이 포함된 시행계획을 수립하여 용역 개시일로부터 X일 이내에 제출하도록 되어 있다.

따라서 (주)○○○○○○○○는 ●●본부 시설관리 위탁용역의 과업지시서에 따라 시설관리를 위한 위탁용역 시행계획을 수립하여 지정된 기간 내 제출하여야 하며, ●●본부는 제출 받은 본부 내 시설물에 대한 법정검사 일정 및 수검계획, 시설물 유지관리 세부기준 등이 포함된 시행계획에 따라 용역이 적정하게 수행되고 있는지 관리·감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. ●●본부 내 순간정전으로 인한 통합데이터센터 UPS장애와 관련하여 시설관리 위탁용역의 수행실태를 점검한 결과¹⁾ (주)☒☒☒☒☒☒는 자회사 설립 이후 공사(公社)와 총 X차례의 계약을 수행하면서 과업지시서에 따라 지정된 기간 내 제출하여야 할 위탁용역 시행계획서를 모두 제출하지 않았으며, 과업수행을 요청하여 관리할 의무가 있는 ●●본부 또한 이를 제출하도록 요구하지 않은 채 용역 관리업무를 수행하고 있어, 본부 내 시설을 체계적이고 효율적으로 관리하기 어려운 실정이다.

관련부서(기관) 의견 (주)☒☒☒☒☒☒와 ●●본부는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

(주)☒☒☒☒☒☒ 대표이사는

20XX년도 ●●본부 시설관리 용역 과업지시서에 따라 업무를 수행하기 위한 시행계획을 ●●본부에 제출하시고, (시정)

앞으로 ●●본부 시설관리 용역 과업지시서에 따라 용역 수행 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

●●본부장은

앞으로 ●●본부 시설관리 용역 과업지시서에 따라 용역 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

(주의)

1) (주)☒☒☒☒☒☒의 과업범위 내 통합데이터센터의 UPS 점검 및 정비 또한 포함되어 있으며, 이에 대한 주기적 점검과 정비를 하고 있음을 정비이력카드의 내용으로 확인함.