

번호	건명 및 내용	처분	관련부서 (기관)
17	■ 소방시설 등 수리 이행계획 보고 불철저 ○ 내 용 □□□□처는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조(소방시설등의 자체점검)에 따라 소방시설 등을 정기적으로 점검하고 있다. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제23조(소방시설등의 자체점검 결과의 조치 등)에 따르면 소방시설 등 점검 결과 중대위반사항이 발생할 경우 그 수리·교체·정비에 관한 이행계획을 첨부한 점검 결과를 소방서장에게 보고하도록 되어 있다. 그런데 20××. ×. ×.부터 20××. ×. ××. 감사일 현재까지 □□□□처 소방안전관리 현황을 점검한 결과, □□□□처는 소방시설 등 점검 결과를 관할 소방서장에게 보고하면서 중대위반사항의 수리에 관한 이행계획을 첨부하지 않았다. ○ 조치할 사항 - 소방시설 등 수리 이행계획 보고 철저	현지 주의	□□□□처