

일련번호	3
감 사 자	○○○

통 보

제 목 전력수급 대책기간 설비 안정운영 대책 및 지시 경각심 부족
 소 관 부 서 □□□□본부 ○○○○소
 조 치 부 서 □□□□본부 ○○○○소
 내 용

본사에서 전력피크 기간 운전 중 정비 작업은 원칙적으로 금지하고, 필요시 규정과 절차에 따라 충분한 검토와 대비 후 시행하도록 하였으나, 긴급하지 않음에도 MCW MOV 3대 교체 작업을 운전 중에 강행하면서도, 안전정비 회의·PTW 등을 통해 충분히 검토하지 않아, □□□□ ST ○호기의 불시 정지가 발생하였음.

1. 업무개요

여름철 전력수급 대책기간은 운전 중 작업을 지양하고 필요시 규정과 절차에 따라 철저한 검토와 대비 후 시행하되, 동기간에는 점검·조작·정비에 대한 직원-차장-부장의 보고 체계가 철저히 작동되도록 관리하도록 하였으나, □□ ○○○○소는 MCW MOV 3대 교체 작업이 긴급하지 않음에도 전력피크 기간 운전 중에 강행하면서도, 안전정비 회의·PTW 등을 통해 충분히 검토하지 않아, □□□□ ST ○호기가 불시 정지되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

발전운영실-1381('23.06.22.) “2023년 여름철 전력수급 대책기간 발전설비 안정운영 대책(안)”, 발전운영실-1382('23.06.22.) “23년도 여름철 전력수급 대책기간 및 발전설비 안정운영 대책 알림” 및 발전운영실-1404('23.06.26.) “2023년도 여름철 전력수급 대책기간 중 발전기 안정운영 협조 요청” 등의 공문을 통해 본사 ♥♥♥♥처에서 '23년 여름철 전력수급 안정대책 및 지시 사항을 전사적으로 전파하였다.

따라서, 여름철 전력수급 대책기간은 전사적으로 자원과 인력을 설비의 안정 운영에 집중하고, 설비 점검·조작·정비에 특별히 신경을 쓰도록 경영진에게 대책 보고 후, 사업소에 전파하여 이행토록 하는 기간이므로, 운전 중 작업을 지양하고 필요시 규정과 절차에 따라 철저한 검토와 대비 후 시행하되, 동기간에는 점검·조작·정비에 대한 직원-차장-부장의 보고 체계가 철저히 작동되도록 관리하여야 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, □□□□소는 'J J. J J. J J MCW MOV 1대를 운전 중 교체하였으며, 'J J. J J. J J.에도 운전 중인 설비를 조작하여 GT #㉠가 기동 실패되는 사례가 있었음에도, '♥♥♥♥♥♥. 전력수급 대책기간 운전 중, ♣♣♣♣부는 시급하지 않은 MCW MOV 교체 작업을 충분한 검토와 확인 없이 강행하였고, ♣♣♣♣실은 작업의 시급성, 운전 중 교체 작업에 따른 문제점 검토 및 대책 마련 등을 확인하지 않고 최종 승인하였으며, ♠♠♠♠부는 운전 중 시뮬레이션 조작 작업을 진행함에도, 설비 영향에 대해서는 충분히 검토하지 않은 채, 상급자에게 보고 없이 작업을 진행하는 등 본사 안정운영 대책 및 지시를 이행하지 않았다.

그 결과, 운전 중 작업에 대한 충분한 사전 검토와 특별한 관심 및 주의 없이 작업이 강행되어 □□□□ ST ㉠호기 불시 정지가 발생하였다.

관계부서 의견 □□□□본부 ○○○○○소는 감사 사항과 관련하여 감사자의 의견에 동의하고 향후 '본사의 전력수급 대책기간 설비 안정운영 대책 및 지시에 따라 전력수급 대책기간은 특별한 관심과 주의를 기울여 설비를 안정적으로 운영하겠다' 라는 의견을 내었다.

조치할 사항 □□□□본부 ○○○○○장은 전력수급 대책기간은 특별한 관심과 주의를 기울여 설비를 안정적으로 운영하도록 피크시간대 작업은 피하고, 운전 중 정비 작업을 최소화하도록 하면서, 점검·조작·정비 관련 보고 체계를 철저히 할 수 있도록, 본사의 전력수급 대책기간 설비 안정운영 대책 및 지시에 대한 교육을 철저히 시행하여 주시기 바랍니다. 끝.