

일련번호	2
감 사 자	□□□

통 보

제 목 단위기기 DCO 조작방법에 대한 조작절차 수립

소 관 부 서 ◎◎발전본부 ◇◇◇◇실

조 치 부 서 ◎◎발전본부 ◇◇◇◇실

내 용

◎◎복합 1,2호기는 급전정지 후 소내전력 절감을 위해 단위기기를 Manual Mode로 전환하여 정지 및 기동하고 있으나, 조작시점이 파트별로 상이하여 유사사고 발생 우려가 있음

1. 업무개요

복합 1,2호기는 계통병해 후 CEP 1대를 DCO Manual Mode로 전환하여 정지하며, 기동 전 Auto Mode로 전환함으로써 정지 중 CEP 운전시간을 최소화하여 소내전력 절감에 기여하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

『발전기술원 근무지침』 제11조 ① 운영부서장은 계절별, 설비별로 운전품질 관리항목을 선정하여 운영하여야 하며, 관리항목에 대해 최적의 운전상태로 유지되도록 하여야 한다. ② 발전파트장은 운전품질 관리항목에 대하여 주기적으로 점검하고 이상 발생시 필요한 조치를 취하여야 한다. ③ 효율담당차장은 운전품질 관리실적을 주기적으로 분석하여 최적의 운전방안을 도출하여야 하며, 결과에 따라 발전파트장 또는 설비 담당부서로 통보하여 필요한 조치를 취할 수 있게 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

최종호기 계통병해(2:1 정지) 후 단위기기(CEP, BFP)의 조기 정지를 위하여 DCO를 Manual Mode로 전환하여 정지하고 있으나, 감사기간 조작현황을 확인 한 결과 각 파트별로 조작시점과 방법이 상이하여, Manual Mode에서 Auto Mode로의 복귀 조작 전 발전기술원의 근무조가 변경 될 때 유사사고 발생 우려가 있었다.

따라서 단위기기 DCO 조작절차를 수립하여 발전파트별 동일한 절차로 운영 될 수 있도록 개선하는 것이 바람직하다.

관계부서 의견 업무담당 차장은 감사자의 개선의견에 동의하고 향후 발전기술원들의 운전 조작방법을 통일할 수 있도록 One Page 절차서를 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇◇◇실장은 발전기술원들의 조작방법 상이로 인한 유사사고 발생 예방을 위해 발전정지 후 소내전력 절감을 위한 단위기기 수동조작 절차를 수립하여 주시기 바랍니다. 끝.