

일련번호	3
감 사 자	□□□

통 보

제 목 소내전력 절감 대상기기 선정 및 운영방안 수립

소 관 부 서 ○○발전본부 ◇◇◇◇실

조 치 부 서 ○○발전본부 ◇◇◇◇실

내 용

○○발전본부는 공공기관 에너지이용합리화 추진에 따라 전력절감 활동계획을 수립하여 발전설비 주요 단위기기(CWP, SLP)를 감축 운영하고 있으나, 기타 대상기기 범위 및 운영방안이 없어 발전기술원의 혼란을 유발할 가능성 있음

1. 업무개요

○○발전본부는 2023년 에너지절약 추진계획에 따라 전력절감을 위하여 발전설비 단위기기(CWP, SLP) 감축운영을 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

○○발전본부의 『에너지 관리 절차서(○○절차-운영-009)』는 에너지관리 업무를 효율적, 체계적으로 수행하여 에너지의 합리적 이용을 도모하고, 에너지 절약과 발전원가 절감을 통한 경쟁력 제고에 기여함을 목적으로 한다. 또한 발전부문 보조기기 및 기타 설비에 대해 자체 에너지 진단을 통하여 에너지 절약 세부 추진계획을 수립해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공공기관 에너지이용합리화 활동에 따라 연도별 전력절감 추진계획을 수립하여 단위기기(CWP, SLP) 감축운영이 진행되고 있으나, 기타 단위기기(CEP, BF

P)에 대한 소내전력 절감 방안이 없어 발전기술원의 판단에 따라 운전방법이 상이할 수 있었다. 따라서 발전기술원들의 혼란을 예방하기 위하여 전력절감 대상기기 추가 및 운전방안을 수립하는 것이 바람직하다.

관계부서 의견 업무담당 차장은 감사자의 개선의견에 동의하고 향후 소내전력 절감 대상기기과 운전방안을 수립하여 발전기술원들에게 통지하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇◇◇실장은 소내전력 절감을 위한 대상기기 선정 및 운영방안을 수립하여 주시기 바랍니다. 끝.