

일련번호	[3]
감 사 자	□□□

권 고

제 목 윤활유 관리업무 미흡

관 련 부 서 ▲▲▲▲부

내 용

인천발전본부의 발전설비 주요기기에 사용되는 윤활유를 저장창고에 보관하고 있으나, 일부 윤활유는 장기보관으로 인한 수명소진 및 부식 발생으로 품질저하가 우려됨

1. 업무개요

인천발전본부는 터빈 및 주요기기 운영시 최적의 윤활상태를 유지하여 설비고장과 성능저하를 방지하기 위해 적정 윤활유 재고를 저장창고에 보관하고 있다.

2. 판단근거

「물자관리규정 시행세칙」 제55조(물자의 저장방법) 물자의 저장은 저장물자의 기능을 상실 또는 훼손하지 아니하도록 해당 물자에 대한 적절한 저장방법을 강구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

인천발전본부 윤활유 창고 현장 확인 결과, 아래 [사진]과 같이 일부 윤활유 저장용 드럼이 장기 보관에 의한 녹이 발생하였으며, 해당 윤활유의 사용 시 윤활유 내 이물질 침전 등으로 발전설비 주요기기의 설비 고장 및 성능 저하가 우려된다.

[사진] 윤활유 보관 상태

	
장기보관 윤활유(2012년)	장기보관 윤활유(2012년)
	
윤활유 드럼 부식 발생	윤활유 누유

장기 보관중인 윤활유의 제작사에서는 ‘산업용 윤활유 유통기한은 밀봉된 용기에서 적절히 보관되었을 때 일반적으로 5년을 권장한다’고 게시하고 있다. 그러나 인천발전본부 윤활유 저장창고에는 제작 권장 유통기한의 2배를 초과한 윤활유가 저장되어 있어 사용 시 품질 건전성을 담보할 수 없게 되었다.

4. 관련부서 의견 및 반박

▲▲▲▲부 자재관리 담당차장은 위 지적사항을 인정하였으며 설비부서에 사용계획 및 잔존수명을 의뢰하여 처리계획을 수립하겠으며, 윤활유 불출시 입고 순서로 출고될 수 있도록 관리하겠다는 답변을 하였다.

5. 조치할 사항

▲▲▲▲부장은 윤활유 창고에 있는 장기보관 윤활유의 처리 방안을 수립하시기 바랍니다. [권고]