

생신등록번호	
등록일자	
공개여부	비공개(5)

차장		부장
		전결

협 조	
-----	--

보령발전본부 소내 전기차량 및 전기충전소 관리실태 조사 결과 보고

감사실
(보령)감사부

I. 감사배경 및 목적

- 글로벌 환경 위기에 따른 국가적 기후변화 대응에 따라 전기차량의 소내 이용량 또한 증가 추세에 있음
- 보령발전본부 소내 전기차량 및 전기충전소 관리 실태를 조사하고, 문제점을 파악하여 개선 조치함으로써 관련 업무 수행 시 효율성·투명성을 제고하고자 함

II. 감사대상 · 기간 및 범위

- 조 사 명 : 보령발전본부 소내 전기차량 및 전기충전소 관리 실태 조사
- 감사대상 : 보령발전본부 0000처 00부, 0000실 0000부
- 대상기간 : '23.01.01 ~ 감사일 현재까지(대상업무 연계시 이전업무 포함 가능)
 - 조사기간 : '23.10.16. ~ '23.10.19.(4일간)
 - 조사인원(투입 MD) : 감사역 반장 김무경(2MD), 반원 이은종(2MD)
- 중점 조사사항
 - 전기차량 및 전기충전소 사용 및 관리 적정성 확인
 - 잠금상태, 충전 절차 등 관리상 개선사항 발굴

III. 조사결과

□ 본부 충전시설 등 설치 현황

- 업무용 전기충전소 현황

구분	위치	설치년도	용량	설치대수	설치부서
①	에너지월드	2020년	100kW	4대	환경부(본사 00부)
②	에너지월드	2020년	7kW	1대	보령 00부
③	기사대기실	2020년	7kW×2포트	1대	보령 00부
④	신 관	2014년	7.7kW	1대	보령 00부
⑤	KPS 사무동	2016년	7kW	1대	0000팀(現.0000원)

※ 세부 현황은 붙임 1 참조


○ 업무용 전기차량 관리 현황

구분	부서명	차량 종류	충전 장소
보령발전본부	(보령)00부	아이오닉EV 1대 아이오닉5 2대 포터 EV(1톤) 1대	에너지월드 신관 뒤편 기사대기실 등
	0000부	포트로EV 각 1대	
	0000실		
	0000부		
	0000부		
	0000부	마스타VAN 1대	

□ 충전시설 등 관리 실태 점검 결과

- 보령 00부(이하 관리부서)는 문서번호 보령 00부-4328(23.09.15)「보령 발전본부 업무용 전기차 충전기 관련 주의사항 알림」을 통해 본부 내 각 부서에 대해 다음 조치를 준수해 줄 것을 요청한 바 있음
 - 충전기 비밀번호 유출 금지
 - 에너지월드 앞 충전기 이용 요청
 - 소내 전력으로 본부 직원 개인 차량 충전 금지
 - 무단 충전 적발 시 경고 및 보령발전본부 차량 출입 제한 검토
 - 외부업체 및 협력기업 담당 감독자에게 관련 내용 전파
- 관리부서는 23.10.13부터 충전의 수기 배차 및 운행일지 작성 대신 업무용 초소형 전기차 전산 예약시스템을 도입하고, 각 부서 초소형 전기차 담당 직원에게 배차 승인 권한을 부여하고 이용 전 정보를 입력하며 이용 후 주행거리, 운행시간 정보 입력 후 반납하도록 각 부서에 요청하였음
- 이에 따른 예약 시스템 확인 결과, 현재 업무용 초소형 전기차를 이용하고 있는 제0발전소 0000부, 제0발전소 0000부, 0000부, 0000부, 0000실, 0000부에서 해당 시스템을 활용하고 있음

※ 참고화면



- 전체적으로 시설 설치 및 관리는 양호하나 신관 주차장 내 기둥 부분에 220V 전원 다수가 설치되어 있으나 시건장치 등 미비되어 개인이 허가 없이 사용 가능한 문제점이 있음



- 소내 전기차량 이용에 관한 단행 공문은 존재하나, 총괄 관리를 위한 절차 및 운영기준은 부재함
- 소내전력과 관련하여 본부직원 및 협력업체의 인식 부족(0000 게시판 등)으로 무단 사용을 묵인하는 분위기가 형성되어 있음

IV. 조사자 의견

- 공문으로 송부한 알림문서 내용과 충전시설 화재예방, 기타 전기차 및 충전설비 관리·운영과 관련한 전반적인 절차서를 주관부서(00부)에서 제정·운영하도록 할 필요가 있음
- 시설관리부서는 본부직원 및 협력업체가 허가 없이 220V 충전시설을 이용하지 않도록 사용 금지 문구 부착 등 예방조치를 취할 필요가 있음

□ **본부직원 및 협력업체**가 허가 없이 전기차량 및 충전시설을 이용하지 않도록 주관부서에서 **관련 교육을 지속적으로 시행**하도록 할 필요가 있음

□ **관련 규정**

■ 이해충돌방지법

제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지)

공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제28조(과태료) 제2항 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.

5. 제13조를 위반하여 공공기관의 물품 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 한 공직자


V. 조치 건의

□ **행정상 조치사항**


- (0000처 00부) 전기차·충전설비 관리·운영 관련 절차서 제정 및 본부직원·협력업체에 대한 주기적 교육 시행 요청 **[개선]**
- (0000실 0000부) 신관 주차장 벽면 220V 전원 설비에 대한 사용금지 문구 부착 등 무단 사용 예방조치 요청 **[개선]**

붙임 : 1. 보령발전본부 전기충전소 현황자료 1부
2. 행정상 처분 요구서 1부. 끝.

□ **보령발전본부 전기충전소 현황**

구분	위치	위치사진	설치대수
①	에너지월드(입구)		4대
②	에너지월드		1대
③	기사대기실		1대
④	신관		1대
⑤	KPS 사무동		1대

□ 전기충전소 설치 장소



※ ⑤ KPS 사무동 : 구 기술연구원 부지

개 선

제 목	소내 전기차량 및 전기충전소 등 관리 절차 미흡
소 관 부 서	보령발전본부
조 치 부 서	보령발전본부
내 용	

1. 업무개요

보령발전본부는 보령 00부-4328(23.09.15)「보령발전본부 업무용 전기차 충전기 관련 주의사항 알림」을 통해 본부 내 각 부서에 대해 충전기 비밀번호 유출 금지, 에너지월드 앞 충전기 이용 요청, 소내 전력으로 본부 직원 개인 차량 충전 금지 등의 조치를 준수해 줄 것을 요청한 바 있으며,

‘23.10.13부터 종전의 수기 배차 및 운행일지 작성 대신 업무용 초소형 전기차 전산 예약시스템을 도입하고, 각 부서 초소형 전기차 담당 직원에게 배차 승인 권한을 부여하고 이용 전 정보를 입력하며 이용 후 주행거리, 운행시간 정보를 입력 후 반납하도록 각 부서에 요청한 바 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

이해충돌방지법 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지)에 따르면, ‘공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.’ 고 규정되어 있으며, 제13조를 위반하여 공공기관의 물품 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 한 공직자는 제28조(과태료) 제2항에 따라 2천만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

전체적으로 본부 내 전기차량과 충전 시설의 설치 및 관리는 양호한 것으로 확인되었으나, 소내 전기차량·시설 이용과 관련된 종합적인 절차서가 없어 체계적 관리에 어려움이 있으며, 신관 주차장 내 기둥 부분에 220V 전원 다수가 설치되어

있으나 시건장치 등이 미비되어 개인이 허가없이 사용 가능한 문제점이 발견되었다.

관계부서 의견 보령발전본부는 감사사항과 관련하여 감사자의 의견에 동의하고 향후 관리 시스템을 개선하여 법령 등 위반 사항이 발생하지 않도록 하겠다' 라는 의견을 내었다.

조치할 사항 보령발전본부 00000장은 전기차·충전설비 운영 관련 절차를 제정하고, 본부직원·협력업체에 대한 관련부서 교육을 시행해 주시기 바라며, 보령발전본부 00000장은 신관 주차장 벽면 220V 전원 설비에 대한 사용금지 문구 부착 등 무단 사용 예방조치를 하여 주시기 바랍니다. 끝.