

징계 처분 요구서

장 귀하

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 부당한 일이 있었으므로
감사 직무규정 제36의 규정에 의하여 징계 처분을 요구함.

20▼▼년 ▼▼월 ▼▼일

▽ ▽ ▽ 장 (인)

관련자	소 속	제	직 위	직급
	사 번		성 명	(한글) ○ ○ ○
	직무명			(한자)
건 명	△△ 호기 발전정지 관련 특별조사			
내 용	위 직원은 '부터 ~ 현재까지 제 파트에서 △△ ♥,♥호기 업무 담당하면서, 20. △△ 호기 발전정지와 관련하여, 『운전 지침서_Unit 비정상 상황시 조치』 4.0 책임과 권한 4.4 “은 비정상 상황 발생시 즉각적인 대처방안 지시 및 지휘” 위반, 6.0 업무절차 6.1 “비정상 운전이 초래되었을 때, 조치절차(부록 4)를 참조하여 적절한 조치를 취함” 위반 및 『발전기술원 근무지침』 제9조 1항 “근무시간 중 담당 설비의 운전상태를 항상 감시” 를 위반함. 그 결과 발전기술원들의 운전 조작사항을 제대로 모니터링하지 않아 의 오조작을 인지하지 못하였고, 오조작 후 발전정지까지 13분의 시간이 있었음에도 COP Trip 원인파악과 비상조치가 부적절하여 △△ ♥호기를 발전정지에 이르게 한 책임이 인정되므로, 『취업규칙』 제10조(성실의무 위반)와 제74조(징계) 1항 “직무상 의무위반 또는 직무에 태만할 때” 에 의거 징계를 요구함. ※ 취업규칙 제10조(성실의무 위반) 1, 2항 취업규칙 제74조(징계) 1항			

징계 처분 요구서

장 귀하

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 부당한 일이 있었으므로
감사 직무규정 제36의 규정에 의하여 징계 처분을 요구함.

20▼▼년 ▼▼월 ▼▼일

▽ ▽ ▽ 장 (인)

관련자	소 속	□□□□□□ 제□□□□□□ □□□□□□□□	직 위	□□직급
	사 번	05150281	성 명	(한글) ○ ○ ○
	직무명	■ ■ ■ ■ (현 : 보안,품질)		(한자)
건 명	⚠⚠ □□호기 발전정지 관련 특별조사			
내 용	위 직원은 '●●.●●.월 입사, ●●.●●.월부터 ~ ●●.●●.월 까지 □□□□□□ 제□□□□□□ □□□□□□□□에서 교대근무를 하였으며, '○○.○○.○○.부터 ~ '○○.○○.○○.까지 ♥호기 ■■■■ 업무를 담당하면서 20○○.○○.○○. △△ □□호기 발전정지와 관련하여, 『발전기술원 근무지침』 제9조 4항 “원인을 분석하여 정상운전에 필요한 적절한 조치” 위반, 제5조 4항 “발전설비 운전에 영향을 미치는 기기를 조작할 때 2인 1조 조작”, 제5조 6항 “기기 조작전 세 번검토/두번확인/한번조작”, 제17조 1항 “기기 조작전 소내방송”, 제18조 1항 “제어실 조작시 FFFF 입회” 및 『□□□□□□ □□ 운전 지침서_Unit 비정상 상황시 조치』 6.0 업무절차 6.1 “비정상 운전이 초래되었을 때, 조치절차(부록 4)를 참조하여 적절한 조치를 취함” 을 위반함. 그 결과, H/W 밸브를 사전 보고없이 3차례나 조작하는 과정에서 H/W 출구 밸브를 'Close'로 오조작하여, COP를 Trip에 이르게 하고, 오조작 후 발전정지까지 13분의 시간이 있었음에도 비상조치 과정에서도 본인의 운전 조작하였던 사항을 보고하지 않는 등 COP Trip 원인파악과 비상조치 업무에 소홀하여 △△ ♥호기를 발전정지에 이르게 한 책임이 인정되므로, 『취업규칙』 제10조 (성실의무 위반)와 제74조(징계) 1항 “직무상 의무위반 또는 직무에 태만할 때” 에 의거 징계를 요구함. ※ 취업규칙 제10조(성실의무 위반) 1항 취업규칙 제74조(징계) 1항			