

일련번호	1
감 사 자	○○○

통 보

제 목	조작시험절차서 작성 내실화 필요
소 관 부 서	●●●●●● ○○○○○○○○○○ (◆◆◆)▶▶▶
조 치 부 서	●●●●●● ○○○○○○○○○○ (◆◆◆)▶▶▶
내 용	

조작시험절차서 상 구체적인 방법과 절차 기술이 불충분한 기 승인된 유사 절차서로 대체 후, 임의 변경한 조작사항을 현행화하지 않은 상태에서, 조작 대상 설비를 제대로 확인하지 않고 오인하여 오조작 발생됨

1. 업무개요

해당 Test 진행을 위한 별도의 조작절차서 작성 없이, 조작꼬리표 발행여부, 조작주체 등 구체적인 방법과 절차 기술이 충분하지 않은 기 승인된 역가압절차서로 대체하고, 조작사항을 임의로 변경하였지만, 절차서에 변경 내용을 추가로 반영하지 않는 등 조작시험절차서 작성이 미흡하였다. 그 결과, 조작 대상 설비를 제대로 확인하지 않고 오인하여 오조작함으로써, ▷▷ ♡호기 발전정지가 발생하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「♡♡♡♡ ♠♠♠♠ ♡♡」 제4조 2항 “발전정지와 관련된 정비작업에 대해 정해진 절차에 따라 운전부서장의 승인” 및 제4조 5항 “정비지침서, 절차서 및 작업수칙의 준수상태 확인” 이라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

조작시험절차서에 조작꼬리표 발행여부, 조작주체, 조작에 따른 영향 검토 등 구체적인 방법과 절차 기술이 불충분하였고, 해당 Test 진행을 위한 별도의 조작절차서 작성 없이, 소내전원절체시험에 대한 조작 내용이 포함된 기 승인된 역가압절차서로 대체하고서도 조작사항을 임의 변경하였지만, 절차서에 변경 내용을 추가로 반영하지 않는 등 조작시험절차서 작성에 미흡하였다. 그 결과,

조작 대상 설비를 제대로 확인하지 않고 오인하여 오조작이 발생하였다.
따라서, 출력감발과 발전정지 등 중요작업에 대해서, 조작시험절차서 내용을
구체적으로 작성하고, 내용 변경 즉시 현행화될 수 있도록 교육 시행을 통해
조작시험절차서 작성 내실화가 필요해 보인다.

관계부서 의견 업무담당자는 감사사항과 관련하여 감사자의 의견에 동의하고
향후 ‘조작시험절차서 작성 내실화를 통한 시험절차 준수로 안정적인 설비 운영에
이바지하겠다’ 라는 의견을 내었다.

조치할 사항 ●●●●●● ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇은 조작시험절차서 내용의
구체적인 작성과 내용 변경 즉시 현행화될 수 있도록 교육을 시행해 주시기
바랍니다(통보). 끝.