

모범사례 평가자료

제목	감전사고 예방을 위한 작업자 접근 제한시스템 개발			일련 번호	
관련 소속	○○본부	담당 부서	* * 처	담당자	□□□

모범 사례	○ 개 요 - ○○본부 * * 처 전기통신◇급 □□□은 20xx.x.x.부터 20xx.x.xx.(현재)까지 전력업무를 담당하고 있음. - 감전사고 예방을 위한 제도.설비 개선, 현장 안전활동 등 안전관리 노력에도 불구하고 산업재해가 발생하고 있으며, 감전 또는 유사사고 근절을 위한 ‘ 既 예방대책’에 대한 재점검 및 보완하여 안전한 작업환경 확보 ○ 현황 및 문제점 - 감전사고 예방을 위한 안전장치(배전반 안전수칙 표지, 도어개방 경보장치, 통전표시기 등) 설치에도 불안전요인 상존 - 동시수용 배전반 구조개선(고체절연개폐장치, 절연격벽, x회선 분리 등) 불가개소 존재 - 고압설비는 점검·보수 시 단전작업이 원칙이나 열차운행 및 여객 안전에 관련된 곳은 동시단전 어려움(부하측 공통부스 사용개소_TIE 차단기 배전반) - 작업자 임의행동에 의한 감전사고 우려(급전계통, 작업범위 오인) ○ 개선내용 - 급전구간(위험구간)에 레이저(송·수신기)를 설치하여 작업자 접근 제한구역 설정으로 작업자 안전확보 - 레이저(수신기)에 아두이노 코딩 시스템 설정하여 위험지역 작업자에게 알람 송출 - Bluetooth를 이용하여 편리하게 설치 가능 ○ 효과 - 휴먼에러에 의한 감전사고 예방(전력계통 파악 미흡, 작업구간 오인) - 작업 중 작업자 임의행동 제한으로 중대재해 예방 - 다양한 위험지역 작업 시 범용 가능 - 향후 큐비클(배전반)과 일체화하여 제작·적용 가능
----------	---