

모범사례 평가자료

제목	예비품 활용을 위한 자구노력으로 비용절감 실현			일련 번호	
관련 소속	○○본부	담당 부서	* * 처	담당자	□□□

모범 사례	○ 개 요 - 20xx.x.x. @@선 ##변전소 주변압기(x호) 가압 시 발생한 변압기 내부 (x차측 M좌) 이상 발생 ○ 추진내용 - (x.xx.~x.xx.) ◇◇SS MTR^{#2} 공사·제작사(△△전기) 진단점검 시행 - (x.xx.~x.xx.) 복구 및 기능확보 관련 업무 협의(본사, ○○본부, △△전기) - (x.xx.) * * 처 주변압기 기능확보 대책회의 시행(公社 및 △△전기) - (x.xx.) ◁◁SS 예비 주변압기 변압기 합동 진단점검 - (x.xx. / x.xx.~x.xx.) 계약체결 및 공사 준공 * 시공비 : xxx백만원(공사 xxx백만원 / 감리 xx백만원) ○ 추진성과 - 전철전원공급설비의 안정화를 위한 방침결정, 회의주도 등 관계자(본사·제작사 등)간의 협업을 추진하여 설비의 기능확보에 주력함 - 신품 설치 시 x,xxx백만원이 소요되나, 예비품을 설치(시공비 xxx백만원) 함으로써 탁월한 비용절감(△x,xxx백만원) 효과를 거둠
----------	--