

모범사례 평가자료

제 목	무인역 원격조명제어장치 신설			일련 번호	11
관련 소속	○○본부	담당 부서	□□처	담당자	○○○

모
범
사
례
(요약)

○ 개 요

- 직원 무배치 간이역(무인역)에서 야간시간대 이례사항 발생 시 고객의 환승 또는 연계수송 등 즉시성 있는 대처를 위해 원격조명제어 설치

○ 현황 및 문제점

- 야간에 여객열차 도중고장 발생, 무인역 내 환승 및 연계수송 등이 필요할 경우 인접 역 초기대응팀이 출동하여 수동으로 역무실 내 조명스위치를 이용하여 점등
- 초기대응팀이 출동에 xx분 이상 소요되어 야간 조도 미확보로 여객 또는 직원이 이동할 경우 자갈, 레일 등에 걸려 넘어질 우려가 있음
- * 'xx. xx. xx. xx:xx분경 xx열차(△△→▷▷) 동력차 고장으로 괴목역에서 고객 연계 수송 시 고객이 넘어져 다친 사례 발생

○ 개선내용

- ▽▽역(제어역) 운전실에 무인역 승강장 조명을 원격제어 할수 있는 설비 신설, 원격제어가 불가능할 경우를 대비하여 옥외 역무실 출입구 벽면에 승강장 수동 점소등 스위치 구성


○ 효과

- 야간시간대 열차 도중 고장 및 이례사항 발생 시 무인역에서 연계 수송, 입환 등의 상황 발생 시 즉시성 있는 조도 확보로 안전사고 예방

○ 관련사진



원격조명제어 시스템 구성



안록역 원격조명제어용 제어반



원격제어 수동제어함



개운역 원격조명제어용 제어반



구례구역 원격조명제어 PC