

1. 업무개요

수도권서부환경본부는 -- --구에 소재하여 임차 청사로 운영하고 있으며, 업무를 수행하는 사무공간(0층) 외에 업무 수행에 필요한 비품 및 장비를 보관하는 장소(0층 000호, 0층 000호, 지하 0층~0층 창고)와 업무 공간에 보관할 수 없는 문서들에 대해 문서고(0층 000호, 0층 000호) 장소를 별도로 마련하여 운영하고 있다.

[표 1] 수도권서부환경본부 임차현황

구분	위치	임차기간	이용대상부서
사무공간	0층 전체	'00.00월~'00.0월	수도권서부환경본부 0개 부서 전체
문서고	0층 000호, 0층 000호	'00.00월~'00.0월	○○○○○○처(0층), ●●●●●●처(0층)
비품창고	지하0층~0층 창고	'00.0월~'00.00월	●●●●●●처(-0), ♣♣♣♣♣처(-0), ○○○○○○처(-0)
장비보관실	0층 000호	'00.0월~'00.0월	♣♣♣♣♣처

2. 관련규정 및 판단기준

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “화재예방법”이라 함) 제39조(공공기관의 소방안전관리)에 따르면, “공공기관의 장은 소관 기관의 근무자 등의 생명·신체와 건축물·인공구조물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 화재예방, 자위소방대의 조직 및 편성, 소방시설등의 자체점검과 소방훈련 등의 소방안전관리를 하여야 한다”고 되어있다.

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」에 제5조(소방안전관리자의 선임), 제7조(소방안전관리자의 책무) 및 제9조(화기 단속 등)에 따르면, “소방안전관리자

를 선임하고, 그 소방안전관리자는 화재예방법에 따른 소방관리업무를 성실히 수행해야 하며, 실(室)이 벽·칸막이 등으로 나누어진 경우 그 사용책임자는 해당 실 안의 화기 단속 및 화재 예방을 위한 조치를 하여야 한다”고 되어있다.

그리고, ☆☆ 예규 제302호 「보안업무 운영예규」(이하 “보안예규”라 함) 제4장 시설보안 제40조(보호지역의 설정) 및 제41조(보호지역의 설정방침), [별표 1] 보호지역의 설정기준에 따르면, “보호지역은 그 중요도에 따라 제한지역·제한구역 및 통제구역으로 나누는데, ‘제한지역’이란 비밀 또는 ☆☆재산의 보호를 위하여 울타리 또는 경호원에 의해 일반인의 출입의 감시가 요구되는 지역을 말하고, 본부 관할지역으로 되어있다. ‘제한구역’이란 비밀 또는 주요시설 및 자재에 대한 비인가자의 접근을 방지하기 위해 그 출입에 안내가 요구되는 구역을 말하고, 문서고와 기기분석실 등으로 되어있다. ‘통제구역’이란 비인가자의 출입이 금지되는 보안상 극히 중요한 구역으로, 통신실이 있다. 특히, 제한구역 및 통제구역은 최소한의 범위로 설정하되, 그 구역의 기능 및 구조에 따라 대책¹⁾이 강구되어야 한다”고 되어있다.

같은 예규 제42조(보호지역의 표시), 제43조(보호지역의 관리책임) 및 제44조(보호지역의 출입통제)에 따르면, “통제구역 및 제한구역에는 출입자가 쉽게 볼 수 있도록 출입문 바깥쪽 중앙 또는 잘 보이는 곳에 다음과 같은 보호지역 표지를 부착²⁾하여야 하고, 보호지역관리책임자는 보안대책을 충실히 이행하여야 하며, 통제구역 및 제한구역을 상시 출입하는 자에 대하여 ‘보호지역상시출입자 인

1) 1. 출입인가자의 한계설정과 비인가자의 출입통제, 2. 주야 경계대책, 3. 외부로부터의 투시, 4. 도청 및 파괴물질의 투척방지 대책, 5. 방화대책 및 경보대책, 6. 그 밖에 필요한 보안대책

2) 규격은 부착장소에 따라 적의조절하며, 재질은 백색아크릴 적색선, 흑색글씨로 함

가대장(별지 제19호서식)’을 작성하여 출입인가를 하여야 하는데, 단, 외부인을 보호지역 상시 출입자로 인가 시에 외부인에 대한 보안서약서 징구하고 (분임)보안담당관의 사전승인을 받아야 한다. 그리고, 출입인가를 받지 않은 사람이 통제구역 및 제한구역을 출입하고자 할 때, 통제구역은 별지 제20호서식의 ‘보호지역출입자명부(별지 제20호서식)’에 의하여 관리책임자를 경유 보안담당관의 사전승인을 얻고, 제한구역은 관리책임자의 사전승인을 얻고 해당부서의 보호지역상시출입자가 안내하여야 한다”고 되어있다.

또한, ☆☆ 예규 제317호 「기록물관리예규」(이하 “기록물예규”라 함) 제4조(기록관의 설치 및 구성)제4항에 따르면, “환경본부 선임부서의 기록물관리책임자는 해당 지역문서고 운영 및 기록물 관리를 총괄한다”고 되어있고, 제5장 보안관리 및 점검 제19조(보존시설 및 장비의 확보), 제20조(보안관리), 제21조(긴급사태대비) 및 제22조(점검)에 따르면, “기록관장은 기록물의 효율적인 관리 및 활용을 위하여 적정한 보존서고 공간, 작업공간, 열람공간 및 사무공간을 확보하여야 하고, 제한구역인 문서고의 보안관리를 철저히 하여야 하며, 필요에 의하여 출입하고자 하는 자는 기록관장의 허가를 받아야 한다. 그리고, 보존서고의 각종 전원 및 소화설비 시설물 작동상태 등을 점검하여야 한다”고 되어있다.

따라서, ☞☞☞☞부로 제출한 ‘0000년 수도권서부환경본부 소방계획³⁾’에서 명시된 소방안전관리자(본부 ♠♠♠♠♠♠♠♠부의 청사담당자)와 부서별 화기단속책임자(♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♠♠♠♠♠♠♠♠부 및 ☞☞☞☞☞☞부, ○○○○○○○♠♠♠♠♠♠부, ☞☞☞☞☞☞♠♠♠♠♠♠♠♠부)는 관련 규정 등에 따라, 청사 내 사무공간(사무실·

3) 수도권서부환경본부 ♠♠♠♠♠♠♠♠부-000(0000. 0. 0.)호 「0000년 수도권서부환경본부 소방계획 제출」 붙임 문서

창고·회의실) 및 보호지역(문서고·장비실·기기분석실)에 대해 보안관리와 소방안전 관리에 철저하게 임해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 각 부서별로 운영·관리 중인 청사 내 사무공간(사무실·창고·회의실)과 보호지역(문서고·장비실·기기분석실)과 관련하여, 보안관리 혹은 소방안전관리에 일부 미흡한 사항이 있어 직원의 안전한 근무환경 마련과 기록물의 적정 관리를 위해 개선이 필요한 사항을 확인하였다.

가. 사무공간과 보호지역의 소방안전관리 총괄 미흡 및 보안관리 강화 필요

(♣♣♣♣♣처)

♣♣♣♣♣처 ♠♠♠♠♠♠♠부는 ♣♣♣♣♣처의 화기단속책임자이자 본부 소방안전관리자로서, 임차로 사용하고 있는 수도권서부환경본부 청사의 지하 0층부터 지하 0층, 0층, 0층, 0층, 0층까지 설치한 소화기에 대하여 전반적으로 월별 점검 여부를 확인한 결과, 감사종료일('00.0.00.)까지 대체로 0월 점검 이후에 점검 사실이 기재된 점검표는 부재하였다.

건물 전체에 대한 소방안전점검은 월별로 건물 관리사무실 소관으로 추진되고 있으나, [그림 1]과 같이 임차 공간에 대한 자체 소화설비(분말소화기) 00개를 보유하고 있는데, 유사시 초기 화재진압에 즉시 사용할 수 있도록 [그림 2]와 같이 월별 점검은 대체로 미흡함을 확인하였다.

[그림 1] 0000년 소방계획에 따른 층별 소화기 배치현황 및 청사 소방시설현황표(00대)

<생략>	<생략>	<생략>	<생략>
0층 배치현황	0층 배치현황	0층 배치현황	0층 배치현황
<생략>			
청사 소방시설현황표(소화기만 자체 배치하고, 스프링클러 및 경보설비는 임차 중 건물 내 포함 설비)			

[그림 2] 소화기 월별 점검 미흡현황(일부 사례 발췌)

<생략>	<생략>	<생략>
0층 비상대피로 미점검(0월~)	0층 중회의실 미점검(0월~)	0층 접견실 미점검(0월~)
<생략>	<생략>	<생략>
0층 회의실 자동문 옆 미점검(0월~)	0층 기기분석실 미점검('00.00월~)	0층 기기분석실 창고 미점검('00.00월~)

그리고, [그림 3]과 같이 창고의 보관 물품들로 인해, 화재 예방을 위한 재정비가 필요함을 확인하였다. 지하 0층 비품 창고에는 국유자산(파티션, 모니터 등)과 출장 시 사용하는 안전물품(안전대, 안전모, 안전조끼 등) 및 비품(간이의자

등)이 혼재되어 있어 방송단자함 화재사고 시 비치된 소화기를 분사하여 조치하기에 어려운 상황이었고, 0층 회의실에는 전기시설 부근에 종이박스를 보관하여 화재 예방에 미흡하였다. 또한, 제출한 소방계획에서도 보호지역에서 누락된 0층 기기장비실⁴⁾과 0층 문서고를 추가하여 관리가 필요함을 확인하였다.

[그림 3] 지하 0층 비품창고 및 0층 회의실 현황

<생략>	<생략>	<생략>
지하 0층 비품창고		0층 회의실

결론적으로, 다른 부서에서 직접 사무공간 및 보호지역의 화기단속 등을 수행하더라도, 청사 소방안전에 미흡사항 혹은 보완사항이 있는지 확인하는 등 소방안전관리를 총괄하는 업무에도 성실히 임해 화재사고로부터 안전한 청사를 만들 수 있도록 관리해야 한다.

나. 비품창고 소방안전관리 강화 필요 및 문서고 보안관리 미흡(○○○○○○처)

○○○○○○처 ○○○○○○○부는 ○○○○○○○처의 화기단속책임자로서 지정되어있다. 이에 사무공간(0층 사무실·0층 사무실·지하0층 창고)과 보호지역(0층 문서고)에 대해 화재예방 등 소방안전과 관련하여 수행하고 있는 사항을 확인한 결과, 특히, 지하 0층 비품창고와 0층 문서고에 소방안전관리 강화가 필요함을 확인하였다.

[그림 4]와 같이 지하 0층에는 현장 출장용 전자저울 등 자산과 지류 형태

4) 보안예규에 따라 표지부착 및 별지 제19호서식인 ‘보호지역상시출입자 인가대장’을 작성하고 있었고, 별지 제20호서식인 ‘보호지역출입자명부’를 작성 중을 확인함

의 사업홍보물 등을 보관 중인데, 천장에 배관들이 많아 누수로 인해 보관 비품들이 수해를 입지 않도록 주기적으로 창고 점검을 실시하고, 부서원들이 상시로 진입하는 창고에 누수 발생 시 안전하게 사용할 수 있도록 안전대책 등을 강구하여 모든 부서원 대상 교육이 필요하다. 그리고, 설치된 철제선반의 하중을 고려해 가축분뇨시스템 정기검사에 사용하는 검증장비인 축중기 0개(개당 약 00kg로 총 00kg정도)와 인디게이터(약 00kg)를 선반의 중간이 아닌 하부에 안전하게 보관하고, 측정 장비이기에 습기에 유의하여 관리가 필요하다.

기록물예규에 따라 0층 문서고는 대체로 종이 서류가 보관되어 있기에 화재 예방에 대한 철저한 단속이 필요한데, 별도로 비치된 소화기는 부재했다. 건물에 설치된 스프링클러가 있긴 하지만, 문서고 상단까지 서류를 보관하여 스프링클러 분사 각도가 제한적임이 확인되었다. 문서고 내 보관장에 여유가 있으므로 적정하게 옮기고, 비품 등으로 인해 방해받는 열람 통로를 확보하여, 긴급사태에 대비하는 것이 필요하다.

또한, 0층 문서고는 ‘제한구역’으로서, 보관 중인 기록물 열람 사유로만 접근하도록 하고, 비품·홍보물·불용품으로 인해 쉽게 접근하지 않도록 지하 0층 비품 창고로 이동시켜야 한다. 지하 0층은 비품 보관 창고임에도, 기록물과 비품이 혼재되어 있었는데, 해당 기록물은 ‘0000년도 EPR제도 재활용사업장별 회수·재활용 실적 증빙서류⁵⁾’로 습기에 손상되지 않으면서도, 열람권한을 제한하도록 ‘0층

5) 철제선반 0칸에 보관되어 있는데, 해당 서류는 자원재활용법 시행규칙 제17조(회수 및 재활용 의무이행결과보고서의 제출)제1항에 따라, 의무이행실적 인정을 위하여 제출받은 재활용업을 영위하는 사업장들의 매입매출원장 등이 포함된 사업장 영업에 관한 부분이 포함된 서류이면서, 이는 재활용부과금과도 연결되기에 중요하게 관리해야함

서고'에 적정 보관이 필요하다.

[그림 4] 지하 0층 창고 및 0층 문서고 미흡 현황

<생략>	<생략>	<생략>
지하 0층 접합부 문제	지하 0층 보관상태	지하 0층 철제선반 내 기록물
<생략>	<생략>	<생략>
지하 0층 철제선반 내 축증기 등	0층 문서고 소화기 및 전원보호구 부재	0층 문서고 통로 내 비품

[그림 5]와 같이 제한구역인 0층 문서고의 ‘보호지역상시출입자 인가대장’이 ‘00년 0월 이후 현행화가 되어있지 않았고, ‘보호지역출입자명부’에는 인가자 외의 인원이 접근하였음을 작성하면서, 그 인가자 외 인원을 안내자로서 그대로 작성하며, 보안관리에 일부 미흡한 사항이 확인되었다.

[그림 5] 0층 문서고 미흡 현황

<생략>	<생략>
보호지역상시출입자 인가대장 현행화 미흡	보호지역출입자명부 미흡

다. 비품창고·문서고 소방안전관리 강화 필요 및 보안관리 미흡(ccccccc처)

*****처 *****부는 *****처의 화기단속책임자로서 지정

되어있다. 이에 사무공간(0층 사무실·지하0층 창고)과 보호지역(0층 문서고)에 대하여 화재예방 등 소방안전과 관련하여 수행하고 있는 사항을 확인한 결과, 특히, 지하 0층 비품창고와 0층 문서고에 소방안전관리 강화가 필요함을 확인하였다.

지하 0층에는 [그림 6]과 같이 비품창고이지만, 대체로 사업장 서류들로 보관되어 있었고, 문 앞의 일부 공간에만 비품을 보관하고 있었다. 또한, 비치된 소화기는 0대였는데 월별 점검이 되어있지 않았고, 다른 지하 비품창고들에 비하여 공간이 넓기에, 언제든지 화재 대응에 활용할 수 있도록 추가 비치가 필요하였다.

0층 문서고는 [그림 6]과 같이 소화기 0대가 비치되어 있어, '00년 0월까지 월별 점검은 정기적으로 실시했는데, 해당 소화기의 유효기간은 '00년 00월까지로 확인되었다. 물론, 유효기간이 지나더라도 안정적으로 사용할 수 있음을 확인받으면 지속 사용은 가능하나, 문서고의 크기에 따라 추가 비치할 소화기가 필요하므로 신규 비치를 통해 소방안전관리 보강이 필요하다.

[그림 6] 지하 0층 비품창고 및 0층 문서고 소방관리 미흡 현황

<생략>	<생략>	<생략>
지하 0층 보관현황	0층 문서고 소화기 점검 상태(~0월)	0층 문서고 소화기 유효기간 만료

또한, 0층 문서고는 화학안전진단 관련 기록물을 보관하고 있으면서도, 보안예규에 따라 ‘제한구역’으로 관리하고 있지 않았다. 그에 따라, [그림 7]과 같이

‘제한구역’ 표지는 미부착 되어있었고, ‘보호지역상시출입자 인가대장’에 따라서 상시 출입자를 구분하고 있지 않았으며, 상시 출입자 외 인원이 출입할 경우에는 ‘보호지역출입자명부’를 작성하고 관리책임자의 사전승인을 얻어 상시 출입자가 안내하여 접근하여야 하는 등 보안관리 사항이 모두 부재하였다.

지하 0층 비품창고와 0층 문서고에 기록물과 비품 및 장비가 혼재되어 있기에, 기록물 및 장비와 비품·불용품은 장소를 명확하게 구분하여 관리하도록 하는 것이 필요한데, 특히, 지하 0층의 해당 기록물은 화학안전진단 사업장 정보가 포함된 검사자료는 일정기간(설치검사 및 안전진단 00년간, 정기·수시검사 0년간), 보관해야 하는 중요 서류이다. 습기 등에 손상되지 않으면서도 기업정보인 기록물을 쉽게 열람하지 못하도록 보안관리가 필수적임에 따라, 0층 문서고에 적정하게 보관하면서 기록물 열람 사유로만 접근하도록 하고, 비품·불용품으로 인해 접근하지 않도록 비품창고로 이동시켜야 하는 전체적인 정비가 필요하다.

[그림 7] 0층 문서고 보안관리 미흡 현황

<생략>	<생략>	<생략>
0층 문서고 입구 표지미부착	0층 문서고 비품 보관	0층 문서고 불용품 보관

4. 조치할 사항

① 수도권서부환경본부장(♣♣♣♣♣처장)은 본부 소방안전 및 보안관리의 총괄부서로서 자체 배치한 소화기구의 점검을 완료하고, 본부 청사의 보호지역

재정비를 하시기 바라며, 본부 전 직원을 대상으로 비품창고와 문서고 접근 시 유의점을 포함해 안전교육 및 보안교육을 실시하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

② 수도권서부환경본부장(○○○○○○○처장)은 소방안전관리 강화를 위하여 지하 0층 창고와 0층 문서고에 소화기구를 배치하고, 0층 문서고 보호지역출입자명부를 현행화하시기 바라며, 지하 0층 창고와 0층 문서고에 혼재되어 있는 기록물과 비품을 전반적으로 재정비하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

③ 수도권서부환경본부장(●●●●●●●●처장)은 소방안전관리 강화를 위하여 지하 0층 창고와 0층 문서고에 소화기구들을 배치하고, 0층 문서고를 보호지역으로 명확히 지정하여 보호지역 표시 및 보호지역출입자명부 및 보호지역 상시출입자 인가대장을 마련하시기 바라며, 지하 0층 창고와 0층 문서고에 혼재되어 있는 기록물과 비품을 전반적으로 재정비하시기 바랍니다. 【시정(기타)】