

1. 업무개요

기후대기본부 친환경모빌리티처 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆부¹⁾(現 기후대기본부 친환경모빌리티처 ★★★★★★★부, 이하 “☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆부”라 함)는 「대기환경보전법」 제58조(저공해자동차의 운행 등) 제18항²⁾ 및 「대기환경보전법 시행규칙」 제79조의10(전기자동차등 충전시설의 설치·운영) 제1항³⁾에 따라, 국내 전기자동차 등⁴⁾의 보급을 활성화하기 위하여 급속충전시설(이하 “공공급속충전기”라 함)을 설치하는 사업을 ▷▷부로부터 위탁받아 수행하고 있다.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆부는 전국을 대상으로 다수('00년 기준 000대 설치)의 공공급속충전기를 동시에 설치하여야 하는 사업 특성에 따라, 책임감리⁵⁾용역을 통하여 설치공사를 관리하고 있다.

1) 0000. 0. 0. 공공급속충전기 설치업무가 ○○○○○○○부에서 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆부로 이관됨

2) 「대기환경보전법」 ⑱ ▷▷부장관은 저공해자동차 및 저공해건설기계 중 전기자동차등의 보급을 활성화하기 위하여 제3항제2호나목에 따른 전기자동차등의 충전시설을 ▷▷부령으로 정하는 바에 따라 설치·운영할 수 있다.

3) 「대기환경보전법 시행규칙」 제79조의10(전기자동차등 충전시설의 설치·운영) ① 한국환경공단 또는 ■■■■■■■■■■■회는 법 제58조제18항에 따라 다음 각 호의 시설에 전기자동차 또는 전기건설기계(이하 “전기자동차등”이라 한다)의 충전시설을 설치할 수 있다.

4) 전기자동차 등: 전기를 연료로 사용하는 자동차 또는 건설기계를 말함

5) 책임감리: 발주기관이 직접 감독해야 할 부분을 감리전문회사에게 위임해 전 공정을 책임 감독하는 감리를 말함(품질, 시공, 공정, 안전 및 환경관리 등 공사 전반에 대하여 발주청의 감독권한을 대행함)

[표 1] 공공급속충전기 설치공사 및 책임감리용역 현황(단위: 개, 천원)

순번	구분	설치공사			책임감리용역	
		계약상대자	설치물량	계약금액	계약상대자	계약금액
< 생 략 >						

2. 관련규정 및 판단기준

「전력시설물 공사감리업무 수행지침(▶▶▶▶▶▶부고시)」 제6조(발주자의 지도·감독 및 지원업무수행자의 업무범위) 제5항에서 “지원업무담당자⁶⁾의 주요 업무는 다음 각 호와 같다.”고 정하고 있고, 다음 각호 중 제8호로 “필요시 기성검사 및 각종검사 입회”, 제9호로 “준공검사 입회”를 명시하고 있다.

[표 2] 지원업무담당자의 주요 업무(「전력시설물 공사감리업무 수행지침」 제6조 제5항)

⑤ 지원업무담당자의 주요 업무는 다음 각 호와 같다. 1. 입찰참가자격심사(PQ) 기준 작성 (필요한 경우) 2. 감리업무 수행계획서, 감리원 배치계획서 검토 3. 보상 담당부서에서 수행하는 통상적인 보상업무 외에 감리원 및 공사업자와 협조하여 용지측량, 기공(起工)승락, 지장물 이설 확인 등의 용지보상 지원업무 수행 4. 감리원에 대한 지도·점검(근태상황 등) 5. 감리원이 수행할 수 없는 공사와 관련한 각종 관·민원업무 및 인·허가 업무를 해결하고, 특히 지역성 민원해결을 위한 합동조사, 공청회 개최 등 추진
--

- 6) 「전력시설물 공사감리업무 수행지침」 제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.
10. “지원업무담당자”란 감리업무 수행에 따른 업무 연락 및 문제점 파악, 민원해결, 용지보상 지원 그 밖에 필요한 업무를 수행하게 하기 위하여 발주자가 지정한 발주자의 소속 직원을 말한다.

6. 설계변경, 공기연장 등 주요사항 발생시 발주자로부터 검토, 지시가 있을 경우, 현지 확인 및 검토·보고
7. 공사관계자회의 등에 참석, 발주자의 지시사항 전달 및 감리·공사수행상 문제점 파악·보고
8. 필요시 기성검사 및 각종검사 입회
9. 준공검사 입회
10. 준공도서 등의 인수
11. 하자발생시 현지조사 및 사후조치

따라서 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆부에서 공공급속충전기 설치공사를 책임감리로 관리하는 경우, 책임감리원의 공공급속충전기에 대한 검사(준공검사 포함)가 적절하게 이루어지는지 확인하기 위하여 소속직원(지원업무담당자)을 입회하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사에서 공공급속충전기 설치사업('00~'00년)에 대한 책임감리원의 준공검사 시 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆부의 소속직원(지원업무담당자)의 입회 여부를 확인한 결과, [표 3]과 같이 “0000년 0차 공사”를 제외한 나머지 공사의 준공검사에 소속직원이 입회하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 3] 공공급속충전기 설치공사 준공검사의 준공검사자 및 입회자 현황

순번	구분	준공검사일	준공검사자(책임감리)		입회자	
			책임감리원	감리원	공단	그 외
< 생 략 >						

[그림 1] 공공급속충전기 설치공사의 준공검사조서(공단 미입회 사례)

< 생 략 >	< 생 략 >
0000년(0차) 0권역 설치공사 준공검사(----- 입회)	0000년 0권역 설치공사 준공검사(----- 입회)

다만 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆부에서는 공공급속충전기의 적정 설치 여부를 점검하기 위하여, ① 공사기간 중 소속직원으로 하여금 설치현장을 방문하여 점검하게 하거나, ② 책임감리원의 준공검사 이후 별도의 확인 절차(1차 전체물량 서류검토 → 2차 일부물량 현장점검⁷⁾)을 거쳐 공공급속충전기의 정상 준공 여부를 최종 확인하고 있었다.

그러나 「전력시설물 공사감리업무 수행지침」에서는 책임감리원이 실시하는 검사(준공검사 포함) 과정 등을 발주부서의 소속직원(지원업무담당자)이 확인하기 위하여 입회하도록 정하고 있는 만큼, ☆☆☆☆☆☆☆☆☆부에서는 지침을 준수하여 책임감리원의 준공검사 시 소속직원(지원업무담당자)이 입회할 수 있도록 하여야 한다.

7) (예: 0000년 0권역) 책임감리원의 준공검사('00.0.00.) → 소속직원 최종확인('00.0.00. 및 '00.0.00. 출장)

4. 조치할 사항

기후대기이사(친환경모빌리티처장)는 공공급속충전기 설치공사를 책임감리
용역을 통하여 관리하는 경우, 「전력시설물 공사감리업무 수행지침」을 준수하
여 준공검사를 실시할 수 있도록 관련 절차를 개선하시기 바랍니다. **【권고】**