

1. 업무개요

부산울산경남환경본부 ★★★★★처 □□□□□□□부(이하 “□□□□□□□부”라 함)는 환경본부 내 행정·계약·예산·회계 및 복지후생에 관한 업무, 사업계획의 수립 및 실적관리에 관한 업무, 환경사랑홍보관 운영 및 안전관리에 관한 업무를 수행하고 있다.

그리고, □□□□□□□부는 부산울산경남환경본부 청사별 화재로 인한 재난 발생을 사전에 예방·대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응·복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하고자 매년 청사별 소방계획서를 수립 후 시행하고 있다.

[표 1] 부산울산경남환경본부 청사별 소방계획서 수립 현황

사업장	주소	소방안전관리자	관할 및 신고기관	비고
//청사	// ♂구 UU북로 000번길 00	0급 ♀♀♀	// 북부소방서	
▲▲청사	♣♣ ▲▲시 ▽▽로 000번길 0	0급 ♥♥♥	▲▲ 동부소방서	
⑤⑤⑤관제센터	<< ΓΓ군 NN읍 ↔↔천0길 0	0급 ⊙⊙⊙	NN소방서	
∞∞사업소	♣♣ ∞∞시 →→공단 0길 00	0급 ⊕⊕⊕	∞∞∞∞소방서	
ㄱㄱ사업소*	♣♣ ㄱㄱ군 ㄱㄱ읍 ♥♥로 00	공장장 ☎☎☎	ㄱㄱ소방서	ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ

* ㄱㄱ사업소는 공단 비상주 시설로 상주 근무중인 수급업체 직원을 소방안전관리자로 선임.

2. 관련규정 및 판단기준

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조(특정소방대상물의 소방안전관리) 제5항제1호에 따르면, 특정소방대상물(소방안전관리대상물은 제외한다)의 관계인과 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 제36조(피난계획의 수립 및

시행)에 따른 피난계획에 관한 사항과 대통령령¹⁾으로 정하는 사항이 포함된 소방계획서의 작성 및 시행하는 업무를 수행한다고 규정되어 있다.

그리고 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제4조(기관장의 책임)에 따르면, 공공기관의 장(이하 “기관장”이라 함)은 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치·유지 및 관리에 관한 사항, 소방계획의 수립·시행에 관한 사항, 소방 관련 훈련 및 교육에 관한 사항, 그 밖의 소방안전관리 업무에 관한 사항에 대하여 감독책임을 진다고 규정되어 있다.

소방청에서는 용도별 맞춤형 표준 소방계획서를 도입하여('00.00.00.) 양식을 배포하였고, 소방청 「소방계획서 업무매뉴얼」 일반사항에 따라 차기년도 소방계획은 매년 00월 00일까지 작성하여 유효성 및 타당성을 검토한 뒤 최종 승인을

-
- 1) 제27조(소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 등) ① 법 제24조제5항제1호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.
1. 소방안전관리대상물의 위치·구조·연면적(「건축법 시행령」 제119조제1항제4호에 따라 산정된 면적을 말한다. 이하 같다)·용도 및 수용인원 등 일반 현황
 2. 소방안전관리대상물에 설치한 소방시설, 방화시설, 전기시설, 가스시설 및 위험물시설의 현황
 3. 화재 예방을 위한 자체점검계획 및 대응대책
 4. 소방시설·피난시설 및 방화시설의 점검·정비계획
 5. 피난층 및 피난시설의 위치와 피난경로의 설정, 화재안전취약자의 피난계획 등을 포함한 피난계획
 6. 방화구획, 제연구획(除煙區劃), 건축물의 내부 마감재료 및 방염대상물품의 사용 현황과 그 밖의 방화구조 및 설비의 유지·관리계획
 7. 법 제35조제1항에 따른 관리의 권원이 분리된 특정소방대상물의 소방안전관리에 관한 사항
 8. 소방훈련·교육에 관한 계획
 9. 법 제37조를 적용받는 소방안전관리대상물의 근무자 및 거주자의 자위소방대 조직과 대원의 임무(화재안전취약자의 피난 보조 임무를 포함한다)에 관한 사항
 10. 화기 취급 작업에 대한 사전 안전조치 및 감독 등 공사 중 소방안전관리에 관한 사항
 11. 소화에 관한 사항과 연소 방지에 관한 사항
 12. 위험물의 저장·취급에 관한 사항(「위험물안전관리법」 제17조에 따라 예방규정을 정하는 제조소등은 제외한다)
 13. 소방안전관리에 대한 업무수행에 관한 기록 및 유지에 관한 사항
 14. 화재발생 시 화재경보, 초기소화 및 피난유도 등 초기대응에 관한 사항
 15. 그 밖에 소방본부장 또는 소방서장이 소방안전관리대상물의 위치·구조·설비 또는 관리 상황 등을 고려하여 소방안전관리에 필요하여 요청하는 사항

받아야 하며, 계획 수립 후 시행 중 계획 내용에 변동 사항이 생기는 경우(인원 및 관리 현황, 소방시설 현황, 소방안전관리자 선임현황 등) 즉시 반영하여야 한다.

따라서, □□□□□□□부는 관련규정에 따라 매년 00월 00일까지 피난계획에 관한 사항과 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 소방계획서를 작성하여 유효성 및 타당성을 검토한 뒤 감독 책임 권한이 있는 기관장 또는 환경본부 본부장에게 최종 승인을 받아 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

부산울산경남환경본부는 매년 각 청사별 소방계획서를 작성하여 □□□□□
□□부로 제출하였고 □□□□□□부에서는 취합 후 본사 안전관리실 비상
계획부²⁾로 제출하였다.

[표 2] 소방계획서 작성 시기 및 작성 양식 현황

구분	//사	⑤⑤⑤관제센터	▲▲청사	∞∞사업소	ℳℳ사업소
작성일	'00.0.00.	'00.00.00.	'00.0.00.	'00.0.00.	'00.0.00.
소방계획서 양식	공공기관 소형	공공기관 소형	공공기관 소형	표준소방계획서	표준소방계획서

이에 부산울산경남환경본부에서 작성한 소방계획서 수행 및 시행에 관한 적정성을 확인한 결과 일부 미흡한 사항을 확인하였다.

첫 번째, 소방계획서 작성 시점은 소방청 「소방계획서 업무매뉴얼」에 따라 차기년도 소방계획서를 매년 00월 00일까지 작성하여야 하나, [표 2]와 같이 ⑤⑤⑤ 관제센터만 기간을 준수하였고, 0개 청사는 미준수하였다.

2) ♣♣♣♣실 ♠♠♠♠부에서 각 청사별 소방계획서 작성 여부만 확인하고 있음.

그리고 소방청에서는 용도별 맞춤형 표준 소방계획서를 도입하여('00.00.00.) 양식을 배포하였으나, ∞∞사업소 및 ∞∞사업소만 용도별 맞춤형 표준 소방 계획서로 작성하고 0개 청사는 기존 양식인 공공기관 소형 표준 소방계획서로 작성하였다.

두 번째, 소방계획서 및 관련규정에 따라 기관장은 소방계획의 수립 시행에 관한 감독 책임을 진다고 되어 있어 작성된 소방계획서를 기관장 또는 환경본부 본부장에게 최종승인을 받아야 하나, 확인 결과 ★★★★★처장 전결로 승인 하였다.

세 번째, 소방안전관리자 현황표는 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 시행규칙 제15조(소방안전관리자 정보의 게시)³⁾ 및 별표 2에 따라 관련정보를 게시 하여야 하나, ⑤⑤⑤관제센터는 [그림 1]과 같이 이전 법령⁴⁾ 양식을 적용하여 소방안전관리자의 근무 위치(화재 수신기 또는 종합방재실)를 게시하지 않았다.

[그림 1] 소방안전관리자 현황표 양식 및 ⑤⑤⑤관제센터 소방안전관리자 현황표 게시 현황

<생략>	<생략>
소방안전관리자 현황표 양식[별표2]	⑤⑤⑤관제센터 소방안전관리자 현황표

3) 제15조(소방안전관리자 정보의 게시) ① 법 제26조제1항에서 “⑥⑥⑥⑥부령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 소방안전관리대상물의 명칭 및 등급
2. 소방안전관리자의 성명 및 선임일자
3. 소방안전관리자의 연락처
4. 소방안전관리자의 근무 위치(화재 수신기 또는 종합방재실을 말한다)

4) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조 4항 적용

네 번째, 소방계획서 업무매뉴얼에 따르면, 전기차충전소가 설치되어 있을 경우 전기차충전소의 위치를 확인할 수 있는 건축물 도면, 전기차 화재 대응장비의 현황, 전기차충전기의 제원 등을 소방계획서에 작성하여야 하나, //청사 및 ⑤⑤⑤관 제센터는 전기차충전소가 설치되어 있음에도 소방계획서에 미반영하였다.

그리고 //청사의 경우 [그림 2]와 같이 1층에 급속충전기 0기와 완속충전기 0기를 운영 중이며, 화재 대응 장비로 소화기만 설치되어 있어 질식소화덮개 등 추가적인 화재 대응 장비 보유가 필요하고 “전기차 화재대응 행동요령 및 가이드 (⑥⑥⑥⑥부, '00.0.0.)”를 참고하여 화재 대응장비 및 행동요령 등을 마련할 필요가 있다.

또한, 급속충전기 0기의 경우 현재 고장상태('00.00월)로 방치 중이나, ㄱㄱ부 공공기관 시설 정보제공 플랫폼 “알리오플러스”에는 총 0기 모두 00시간 충전이 가능한 것으로 고지되고 있어 고장 중인 충전기에 대하여 수리하거나 철거하는 등 조속한 조치가 필요하다.

[그림 2] 전기차충전소 화재대응 장비 설치 현황 및 알리오플러스 게시 현황

<생략>	<생략>
전기차충전소 화재대응 장비 설치 현황	알리오플러스(00시간 0기 운영)

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 소방계획서 수립 및 시행과 관련하여 일부 미흡하게 업무를 수행한 부산울산경남환경본부 ★★★★★처 □□□□□□□부에게 “주의” 조치 하시기 바랍니다. 【주의】

② 부산울산경남환경본부장(★★★★★처장)은 소방계획서 수립 및 시행 시 미흡하게 수행한 업무(작성 시기, 표준 양식, 최종 결재권자, 소방안전관리자 현황표 등)에 대하여 소방계획서 등에 반영하여 변경 수립하시기 바라며, 아울러 고장 상태로 방치 중인 급속충전기 0기에 대하여 조속히 조치하시기 바랍니다. 【권고】