

1. 업무개요

정부는 전기자동차 보급 확대와 태양광 발전시설 설치 증가에 따라, 폐배터리 및 폐패널 등 새로운 유형의 전자 폐기물(이하 “미래폐자원¹⁾”이라 함)의 발생이 크게 증가할 것으로 예상하였다.

이에 따라 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」을 개정(2021. 1. 5., 제20조의4 신설)하여 미래폐자원의 회수·보관·성능평가²⁾·민간공급 등을 체계적으로 수행하는 “미래폐자원 거점수거센터”를 설치·운영하도록 규정하였다.

공단은 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령」 제35조(권한의 위임 및 업무의 위탁) 제2항 제7의3호에 따라 미래폐자원 거점수거센터 운영업무를 위탁받아, 전국 4개 권역(■■■권, ■■■권, ■■■권, ■■■권)에 센터를 구축(공사기간: 0000년 0월~0000년 0월)하여 운영하고 있다.

자원순환본부 ○○○○○○ ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶(이하 “▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶”라 함)는 미래폐자원 거점수거센터의 운영계획 수립, 전문인력 양성, 종합정보관리시스템 구축·운영을 총괄하고 있으며, 0개 지방조직(환경본부) ○○○○○○부는 권역별 센터를 직접 운영하면서 전기자동차 폐배터리³⁾ 등의 회수·보관·성능평가를 수행하고 있다.

1) 「미래폐자원 거점수거센터 설치 및 운영예규」 제2조(정의) 이 예규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

2. “미래폐자원”이라 함은 산업발전 등으로 다량으로 발생될 가능성이 있고, 재사용·재활용하여 자원의 가치가 있는 새로운 유형의 전자폐기물로서 법 제20조4 제1항에 따라 환경부령으로 정하는 폐기물을 말한다.

2) “성능평가”란 폐배터리를 재사용 또는 재활용하기 위하여 폐배터리의 고유성능을 검사하는 것으로 외관검사, 전기적 검사 및 잔존가치평가로 구분한다.

3) 태양광 폐패널은 환경정보장제 대상 제품으로 자연재해로 인해 대량 발생 시 센터에 임시보관하기 위한 것으로 현재까지 센터 입고 물량 없음

[표 1] 미래폐자원 거점수거센터 구축·운영 현황

구분	설치년월	위치 및 관할본부4)	면적 (㎡)	운영인력(현원, 명)			전기차 폐배터리 보관물량(개)
				계	일반직	촉탁직	
	합계	4개 권역	-	0	0	0	00
■■■권	'00년 0월	경기도 00시, ■■■본부	0,000	0	0	0	00
■■■권		충청남도 00군, ■■■본부	0,000	0	0	0	00
■■■권		대구광역시 00구, ■■■본부	0,000	0	0	0	00
■■■권		전라북도 %%시, ■■■본부	0,000	0	0	0	00

2. 관련규정 및 판단기준

기획재정부 「2025년도 예산 및 기금운용계획 집행지침5)」은 각 중앙관서의 장이 재정의 효율적 운용과 제도개선을 통해 지출 효율성을 제고할 것을 요구하고 있다.

공단 「2025년도 사업추진 및 예산집행계획」도 경상적 경비 절감을 기본 방향으로 설정하고, 사업비 등 예산집행의 효율성을 높이도록 정하고 있다.

또한, 공단 「미래폐자원 거점수거센터 설치 및 운영예규」 제7조(센터장6)의 임무)는 센터장이 센터 운영에 대한 총괄 책임자로서 부서를 지휘·감독하고, 센터의 체계적이고 효율적인 운영을 위하여 필요한 조치를 하도록 명시하고 있다.

한편, 미래폐자원 거점수거센터와 같은 신규 시설의 최초 구축 시에는 시설

4) 부서·부명: (■■■권·■■■권·■■■권) ?????처 ○○○○○○부, (■■■권) ★★★★★처 ○○○○○○부
5) 제2편 0000년도 예산 집행지침- I. 일반지침-1. 예산집행의 효율성 제고
6) 예규 제2조(정의) 10. “주관부서장”이란 직제에 의하여 본사 및 지방조직의 미래폐자원 사업을 총괄하는 본사 센터장을 말한다.

설비의 최대 소비전력에 기반하여 계약전력을 설정하지만, 운영을 시작한 이후 일정 기간(예: 3년 이상)이 경과하면 실제 장비 가동률, 입고 배터리 수량, 검사 패턴 등의 운영 데이터를 통해 평균 수요전력과 최대 수요전력을 확인 할 수 있다.

그리고, @@@@ (이하 “@@”이라 함) 기본공급약관 제2장(전기사용계약의 체결·변경 및 해지) 제10조(전기사용계약의 성립 및 전기사용계약기간)에 따르면 전기사용계약기간은 전기사용계약이 성립되거나 변경된 날로부터 제66조(요금의 적용 개시시기)에서 정한 수급개시일 이후의 1년이 되는 날까지이며, 전기사용계약기간 만료 이전에 전기사용계약의 해지나 변경이 없을 경우 전기사용계약은 계약기간 만료 후에도 1년마다 동일한 조건으로 계속되는 것으로 규정되어 있다.

또한, 제11조(전기사용계약의 변경)에 따르면 전기사용 계약기간 중에 전기사용 계약의 변경이 필요할 경우에는 고객과 한전이 협의하여 변경할 수 있다.

따라서, 센터장은 실사용 전력과 사업 추진 계획을 기반으로 계약전력을 재산정하여 변경함으로써 경상경비 지출을 절감하고, 센터 운영의 효율성을 확보할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사에서 ΩΩ권 센터의 전력 사용 및 계약 현황을 점검한 결과, 실제 사용 가능한 전력과 계약전력 간에 차이가 있는 것이 확인되었다.

ΩΩ권 센터가 보유하고 있는 검사장비(0대) 소비전력 합계는 00kw이나, 센

터로 입고 가능한 가장 큰 용량의 배터리를 기준으로 최대 사용전력은 00kw였다. 여기에 사무실, 서버실, 냉난방 등 기타 필수설비 전력(00kw)을 합산한 센터 전체 사용 가능한 전력은 000kw로, 계약전력(00kw)과 0kw 차이를 보였다.

[표 2] 요요권 미래폐자원 거점수거센터 전력 사용 현황

검사장비명 (모델명)	① 장비 소비전력	② 실제 최대 사용 전력*	③ 기타 필수 전력 (검사장비 외)	④ 센터 소비전력 (②+③)	⑤ 계약전력	⑥ 계약량- 소비전력 (⑤-④)
-----	0.0kw	0.0kw	00.0kw	000kw	000kw	000kw
(-----)	000kw	00kw				
(-----)	00	0.0kw				
(-----)	00.0kw	00.0kw				
합계	00.0kw	00.0kw	00.0kw	00kw	00.0kw	00.0kw

* 실제 사용 시 최대로 소모 가능 전력(입고 가능 가장 큰 용량의 배터리 사용 기준)

또한, 요요권 센터의 최근 0년간 최대수요전력⁷⁾은 00000년 0월 00kw로, 계약 전력(000kw)과는 000kw의 차이가 발생하였다.

[표 3] 최근 0년간 요요권 센터 계약전력과 최대수요전력 현황 (단위: kw)

구분	최대	0000년										0000년		
		0월	0월	0월	0월	0월	0월	0월	0월	0월	0월	0월	0월	0월
① 계약전력	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
② 최대수요전력	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
차이(①-②)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

7) 전기를 사용하면서 계량(한전계량기가 15분 단위로 전력사용량을 측정)된 수요전력 중 가장 큰 값

이에 따라, 전국 0개 권역 센터의 전력 현황을 추가 점검한 결과, ΩΩ권 센터를 포함한 모든 센터(■■■권, ■■■권, ■■■권, ■■■권)에서 계약전력과 최근 0년간의 최대수요전력 사이에서 차이(■■■권 000kw, ■■■권 00kw, ■■■권 000kw, ■■■권 000kw)를 확인하였다.

[표 4] 미래폐자원 거점수거센터 계약전력과 최근 0년간 최대수요전력 현황

구분	① 계약전력	② 최대수요전력(최근 0년)	③ 계약전력-최대수요전력(①-②)
■ ■ 권	000kw	000kw	000kw
■ ■ 권	000kw	000kw	000kw
■ ■ 권	000kw	000kw	000kw
■ ■ 권	000kw	000kw	000kw

■■■권 센터는 동절기인 0000년 0월 최근 0년간 최대 수요전력인 000kw를
 사용하였으며, ■■■권은 0000년 0월과 00월에 00kw를, ■■■권은 0000년 00월
 00kw를 각각 사용하였다.

[표 5] 미래폐자원 거점수거센터 계약전력과 최근 0년간 최대수요전력 세부 현황 (단위: kw)

[illegible]

한편, ■■■권 센터의 경우 0000년 0월 00일 실사용 전력 기반으로 계약전력을 재산정하여, 한전에 당초 000kw에서 00kw로 계약전력 변경을 요청한 바 있다. 이에 따라 ■■■권 센터의 전기 기본요금은 월 0,000,000원에서 000,000원으로 000,000원을 절감되었다.

따라서, 미래폐자원 거점수거센터 총괄 부서인 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶는 권역별 미래폐자원 거점수거센터가 실사용 전력과 사업계획을 반영하여 계약전력을 재산정하고, 적정 계약전력으로 운영될 수 있도록 협의할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

자원순환이사(○○○○○○장)는 권역별 미래폐자원 거점수거센터가 실사용 전력과 사업 계획을 반영하여 계약전력을 재산정하고, 적정 계약전력으로 운영될 수 있도록 검토하시기 바랍니다. 【통보】