

현지조치사항내역서

감사반장: 장 D D D (인)

감사기간: '00. 00. 00.~'00. 00. 00.

부서장: □□□□□□장 E E E (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2024- 008- 현05	○ 시설물의 안전관리 절차 미흡 - 「안전보건관리규정」 10.3(시설물 안전관리)에 따르면 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」의 대상 시설물을 관리하는 부서는 매년 12월말까지 시설물 안전 및 유지관리 계획을 수립하여 안전보건주관부서로 제출하여야 한다고 규정되어 있다. - 그러나 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡팀은 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제3조, 제6조, 중대재해처벌법 제10조, 제11조에 따라 별표의 [표]와 같이 본사 시설물의 안전 및 유지관리계획의 수립 · 시행하면서 안전보건주관부서에는 제출하지 않고 있는 것으로 확인되었다. - 특히 본사 시설물 안전점검은 2회/년 실시하여야 하나, 0000년~0000년 기간에는 1회/년 실시한 것으로 확인되었다.	○ ㉡㉡㉡㉡㉡장은 향후 시설물 안전관리 계획 수립 시 안전관리부서에 계획서를 제출하고, 연 2회 이상 안전점검을 실시하기 바랍니다.	결과 미회보

[별표]

[표] 시설물 안전 및 유지관리 운영 현황

분류	세부사항	년도			
		0000년	0000년	0000년	0000년
본사 시설물의 안전 및 유지관리 계획의 수립·시행	CEO보고, 안전보건주관부서 제출	계획 미수립	계획 수립 안전관리부서 제출	계획 수립 안전관리부서 제출	계획 수립 안전관리부서 제출
안전점검 실시	6개월 1회 이상	1회	1회	2회	1회