

현지조치사항내역서

점 검 자: □□□□부

차장 △△△ (서명), 차장 △△△ (서명)

점검일자: 20XX. ○ ○○(○)

확인자: ■■■■장 △ △ △ (서명)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부
복무 2025 - 002 - 현06	○ 안전관리 미흡 - 소화기 안전점검 미흡 포항지사 사옥내 소화기를 점검한 결과 사옥 1층 소화기 압력계 상태 및 내용연수는 양호하지만, 20XX년 X월이후 소화기를 월 1회 점검하지 않음을 확인하였다.	○ ■■■■장은 즉시 사옥내 소화기 상태를 전수조사하여 사옥내 화재예방에 만전을 하기 바랍니다.	결과 미회보