

현지조치사항 내역서

감사반장: ▷▷▷▷▷장 ○ ○ ○ (인)

감사기간: XXXX. X. XX.~XX., X. X.~X.

부서장: □□□□□장 ○ ○ ○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2025 -006- 현03	○ 통제구역 출입 및 소화기 관리 미흡 - 「일반보안 절차서」 6.7 (보호구역의 관리)에 따르면 통제구역을 출입하여야 하는 자에 대하여는 보호구역 출입자명부를 비치하고 기록·유지하여야 한다고 되어 있다. - 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행 규칙」 별3.4에 따르면 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지관리 상태를 맨눈 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시해야 한다고 되어 있다. - 그러나, □□□□□는 사옥 X층 통신실인 통제구역을 확인한 결과 ‘□□□□□ □□□□□’를 구비하지 않았고, 화재 예방을 위해 소화기는 비치하였으나, □□□□□를 비치하지 않아 월1회이상 점검 기록을 확인할 수 없었다.	○ □□□□□장은 「일반보안 절차서」에 따라 통제구역에 □□□□□□□□ 비치하고 기록 후 통제구역에 출입할 수 있도록 관리하고, 화재 대비를 위해 월 1회 이상 소화기를 점검하고 기록하기 바랍니다.	결과 미회보