

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-○○사업소-001

제 목 공기압축기 정비 미흡으로 인한 불필요한 예산 집행 초래

관계부서 ○○사업소

조치부서 ○○사업소

내 용

1. 업무개요

○○사업소는 감사대상기간('21년 1월 ~ '24년 6월) 중 경상정비와 계획예방 정비공사에 필요한 물품(지입자재, 기타잡자재 등)을 구매하고, 필요시 전문업체에 위탁하여 반출정비(외주가공)를 시행하여 공사를 수행하였으며, 공사 완료 후, 준공 서류(지입자재비, 실적정산분 등 포함)를 구비하여 정산 업무를 처리하였다.

2. 판단기준

「공사관리규정」 제14조(준공정산)에 제1항에 따라 공사시공부서는 공사가 준공되면 준공정산에 필요한 기초자료(추가 지입자재비, 공량증감자료, 실적정산분 등)를 신속히 작성하고 제출하여 준공 후 공사대금의 수금이 지연되지 않도록 하여야 한다.

그리고, 한국△△♣♣ 경상정비공사 「계약특수조건」 제12조(공사비의 지불 및 공제) 제1항 제3호에 따라, 계약상대자는 정비업무 수행 중 부품 등에 대한 가공이 필요하고 ♣♣소 구내의 공작기계 등 정비여건상 자체 가공이 불가능한 경우 외주가공을 요청할 수 있다. 이에 대해 발주자가 판단하여 제3의 업체에서

가공하도록 승인(공사통보서 등)하고, 실가공 비용을 발주자가 사업소별로 실비 지급하게 된다.

한국△△♣♣ 경상정비공사 「계약특수조건」 발췌

제12조 (공사비의 지불 및 공제)

- ① 경상정비공사에 대한 대가는 상생결제시스템을 이용하여 매월 계약일반조건 제39조(기성대가의 지급)에 의거 아래와 같이 지급한다.
3. 외주가공비는 계약상대자가 정비업무 수행 중 부품 등에 대한 가공이 필요한 경우 ♣♣소 구내의 공작기계 등 정비여건상 자체 가공이 불가능하다고 계약상대자가 요청하는 경우 발주자가 판단하여 제3의 업체에서 가공하도록 승인(공사통보서 등)한 경우의 실가공 비용을 말하며, 발주자는 외주가공비에 대하여 사업소별로 실비로 지급하되 외주가공비로 인하여 발생하는 이윤은 지급하지 아니한다. 발주자는 외주가공을 문서로 통보하고, 품질관련 품목(R등급)에 대한 가공은 품질이 확보될 수 있도록 행정소요 일수를 고려하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사대상기간 중 외주가공비 집행 및 정산 실적을 점검한 결과, ○○사업소는 2023년 ○○ 2호기 계획예방정비공사 공사비 정산을 위해 “공기압축기 Bull Gear Journal Bearing 고정핀 및 Re-Babbitting 외주가공” 비용 1,000,000원을 [표]와 같이 발주사에 정산 요청 하였으나 정산 받지 못한 것으로 확인되었다. 이와 관련하여 해당 외주가공 비용은 2023년 ○○ 2호기 계획예방정비 공사 기간('23.04.07.~'23.07.10.) 중 2023년 ○○ 1호기 경상정비공사의 일환으로 발주사의 작업지시에 따라 “○○ 1호기 공기압축기 정비(오더번호 10335495, '23.06.19.~'23.06.23.)”를 수행하는 과정에서 정비실수로 인해 베어링이 손상되었고, 손상된 베어링을 긴급하게 수리하고자 외부업체에 위탁함에 따라 발생한 비용이었다. ○○사업소는 해당 비용을 2023년 ○○ 2호기 계획예방정비공사 공사비에 포함하여 정산 요청하였으나 발주사에서는 이를 미정산하였다.

[표] 외주가공비 정산 금액 내역

구분	내역	금액	비고
1	공기압축기 Bull Gear Journal Bearing 고정핀 및 Re-Babbiting 외주가공	1,000,000원	

다만, ① 2023년 ○○ 2호기 계획예방정비 공사기간('23.04.07.~'23.07.10.) 중 발생한 발주사의 “○○ 1호기 공기압축기 정비(오더번호 10335495, '23.06.19~'23.06.23)” 작업요청에 대해 한정된 인력으로 적극·신속 대응하는 과정에서 발생하였고, ② ○○ 1호기 공기압축기 정비 및 기동 지체에 따른 패널티 발생을 예방코자 노력하였으며, ③ ○○ 2호기 계획예방정비공사 및 ○○ 1호기 정상정비공사의 공기 준수를 통해 고객만족 달성에 기여한 점 등을 고려하여 적극업무 면책 가능성을 검토하고자 한다.

■ [적극업무면책 신청] 적극업무 면책 검토

면책대상 업무 및 대상자

- 대상업무 : 2023년 ○○ 2호기 계획예방정비 공사기간('23.04.07~'23.07.10) 중 2023년 ○○ 1호기 정상정비공사의 일환으로 발주사의 작업지시에 따라 “○○ 1호기 공기압축기 정비(오더번호 10335495, '23.06.19.~'23.06.23.)”를 수행하는 과정에서 정비실수로 인해 베어링이 손상됨. 따라서, 손상된 베어링을 긴급하게 수리하고자 외부업체에 위탁하여 불필요한 예산(100만 원) 집행 초래
- 면책대상 : ○○사업소 공기압축기 정비 담당 직원(1명)

면책사유

- 공익성 : 계획예방정비공사 공기 준수 및 ♣♣설비의 안전성 확보를 통한 안정적인 전력 공급이라는 공공의 이익과 고객만족 달성에 기여하고자 고객사의 요청에 적극·신속 대응하는 과정에서 불필요한 예산 집행이 발생하였음
- 적극성 : “○○ 2호기 계획예방정비공사” 수행과 “○○ 1호기 공기압축기 정비”가 중첩됨에 따라 정비 인력 운영의 어려움이 있음에도 불구하고 적극·신속 대응하는 과정에서 정비실수로 인해 베어링 손상이 발생하였으나, 고객사 공기압축기 정비 일정과 계획예방정비 공사기간을 준수하기 위해 적극적으로 긴급 외주가공을 시행하고, 공사지연 및 고객사의 신뢰도 저하 없이 공사를 완료하였음

○ 고의·중과실 : 해당 외주가공 관련 수행업체와 ○○사업소 업무관련자 간 사적 이해 관계는 없는 것으로 확인됨. 또한, 한정된 인력으로 제한된 기한 내 계획예방정비공사 및 공기압축기 정비 등의 업무를 신속히 수행하는 과정에서 공기압축기 분해점검 절차를 준수하여 업무를 처리하였음에도 발생한 사항으로 베어링 손상에 대한 고의 및 중대한 절차상의 하자는 없는 것으로 판단됨.

면책신청 검토결과

○ ○○ 2호기 계획예방정비 공사기간 중 ○○ 1호기 경상정비공사 관련 발주사의 “○○ 1호기 공기압축기 정비(오더번호 10335495)” 작업요청에 따라 고객사 요구에 신속하게 대응하고자 한정된 인력으로 다수의 작업을 수행하는 과정에서 정비실수로 베어링이 손상됨. 손상된 베어링을 긴급하게 수리하고자 외부업체에 위탁 처리 하였으나 발주사로부터 정산 받지 못함에 따라 불필요한 예산(100만 원) 집행이 발생하였음.

① “○○ 2호기 계획예방정비공사('23.04.07.~'23.07.10.)” 와 “○○ 1호기 공기압축기 정비(오더번호 10335495, '23.06.19.~'23.06.23.)” 동시 수행과 업무 중첩으로 투입 인력이 부족했던 점, ② ○○ 1호기 공기압축기 정비 기간 지연을 예방코자 노력한 점, ③ “○○ 2호기 계획예방정비공사” 의 원활한 수행과 일정 준수를 통해 공사기간 지연 없이 준공한 점, ④ 면책대상자와 외주가공 업체 간 사적 이해 관계가 없으며, 공기압축기 분해점검 절차를 준수하여 정비업무를 수행한 점 등을 종합적으로 감안하였을 때 공익성, 적극성이 인정되고 고의·중과실이 없는 것으로 판단됨. 따라서, 적극업무면책을 인용함이 타당할 것으로 사료됨.

(적극업무면책 인용 : 주의 → 불문)

관계부서 의견 ○○사업소는 ○○ 2호기 계획예방정비공사를 수행 중에 1호기 공기압축기 분해 정비 오더를 받아 수행하는 과정에서 베어링 손상을 확인했고, 베어링 수리업체 선정과 관련한 내부절차(입찰공고, 계약체결 등)에 소요되는 시간을 준수하게 되면, 정비기일을 준수할 수 없을 것으로 판단하여 외주가공을 통해 손상된 베어링을 수리하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○사업소장은

① 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행
하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	관리기간	귀책사유	조치
○○사업소	주임	▲▲▲	기계부 조장	2017.07.30.~현재	공기압축기 정비업무 미흡	주의 → 불문