

현지조치사항 내역서(@≡◇▽△)

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부
004	○ 공사계약 하자담보책임기간 설정 미흡 「국가계약법 시행령」 제62조 및 같은 법 시행규칙 제72조에 따라 공사계약을 체결할 때에 공중 구분에 의하여 하자 보수보증금을 정하여야 하며, 「전기공사업법」 제15조의2 제1항 및 같은 법 시행령 제11조의2에 따라, 발전설비공사(철근콘크리트, 철골구조물 제외 공사의 경우)의 하자담보책임기간은 3년으로 설정하고, 「건설산업기본법」 제28조 제1항 및 같은 법 시행령 제30조에 따라, 발전·가스 및 산업설비 공사의 경우, ①철근 콘크리트, 철골구조부, ②압력이 1제곱센티미터당 10킬로 그램 이상인 고압가스의 관로 설치공사를 제외한 공사의 하자담보책임기간은 3년으로 설정하여야 함에도, - 감사대상기간 중 전기공사 5건(경상정비 하도급공사 2건 반영), 기계설비공사 10건(경상정비 하도급공사 2건 반영) 발주 시 하자담보책임기간을 1년으로 설정하여 법령을 미준수 하였음.	◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	결과회보