

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2024-⊗▼▽◆△-002

제 목 품질경영을 통한 정비 회사 신뢰도 확보

관계부서 ⊗▼▽◆△

조치부서 ⊗▼▽◆△

내 용

1. 사례요약

- 사업처 품질경영 방침에 따라 계획된 주기로 품질경영 시스템의 적절성, 효과성을 보장하기 위해 경영실적을 검토, 평가, 지속적으로 개선활동을 추진, 이행함으로써 ▼▽발전본부 기력 5~8호기 터빈, 보일러 및 1~8호기 계측제어 설비 신뢰도를 확보하고 설비관리 효율성을 증진하여 품질경영 우수 협력기업으로 선정, 감사패 수상

2. 추진배경

- 품질관리, 상생협력, 업무교류 등 한국중부발전회사(주)의 이익에 공적이 있는 상주 협력기업 대상으로 품질경영분야 우수협력기업 발굴

3. 추진 중 어려움

- 사업처장님의 품질경영 방침에 따라 품질경영 시스템의 적절성, 효과성을 보장하기 위해 경영실적을 검토, 평가를 주기적 이행하기가 쉽지 않았음.

4. 해결노력

- 품질경영시스템 인증유지(ISO9001:2015 갱신심사 수검/8월)
- 자체 내부심사 (본사주관 화력사업소 OH 품질점검/5월, 품질 Audit/7월)
- 절차서 유효성 검토 및 제·개정(전체:306건/유효성검토:190건/제·개정:9건)
- 선제적 예방활동을 통한 설비 사고 예방
 - #6 OH 중 발전기 Phase Ring Flexible Bus 접속부 손상 선제적 발견 후 개선

- #7 AVR 예방점검 중 Backup 자동절체 불가 상태 발견 후 조치로 Trip 예방

5. 주요성과

- ☐ 품질관리를 통해 설비관리 효율성 증진
- ☐ 기력 5~8호기 터빈, 보일러 및 1~8호기 계측제어설비 정비 신뢰도 확보

6. 미담사례

- ☐ 고객사(한국중부발전 ▼▽본부) 안전품질부서에서 해당 공문발송시 한국중부발전(주) 전체사업장 중 한전KPS(주) ⊗▼▽◆△를 적극 추천

7. 공적자

- ☐ (주 공적자) ⊗▼▽◆△ 기술부 대리 심건호
- ☐ (부 공적자) ⊗▼▽◆△ 기술부 주임 임송이

붙임 : 관련 증빙 1부(별첨). 끝.