

한전KPS(주) 상임감사
시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-⊗★♠▽♣-003
제 목 외주수리(가공) 관리 부적정
소관부서 ⊗★♠▽♣
조치부서 ⊗★♠▽♣
내 용

1. 업무개요

⊗★♠▽♣는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 “Cond, HP/LP DH Tube 비파괴검사(2023. 10. 18/78,287천 원)” 등 14건의 작업을 발전소 내에서 진행되는 외주수리1(가공)로 처리하였다.

[표 1] 발전소 소내작업 외주수리 시행 내역

[단위:천 원]

순번	작업명	업체명	납기일자	계약금액
1	Cond HP/LP DH Tube 비파괴검사	⊙△♥●♥	'2023.10.18.	78,287
2	#6 HRSG HP LT SH 누설정비	◁▣⊙▼	'2023.06.29.	34,870
3	#6 HRSG HP LT SH 누설정비	◁▣⊙▼	'2021.12.24.	35,750
4	#7 HRSG LP ECO Tube 누설부 정비	◁▣⊙▼	'2022.06.30.	77,000
⋮				
12	#2 ST 사각플렌지 정비	♥△▣◇■	'2021.12.24.	14,454
13	윤활유탱크 정비 관련 비계설치	♠△♣▣⊙▼	'2023.10.18.	6,270
14	MCWP 및 밸브 분해점검 비계설치	♠△♣▣⊙▼	'2023.10.18.	6,476

2. 판단기준

가. 「중대재해처벌법」 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)와 제5조(도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무)에 따르면 사업주가 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 경우, 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관

1) 발주사로부터 작업지시서 또는 공사통보서를 통해 발전소내 공사성 작업을 외주수리(가공) 요청 받은 경우, 공급 계약자로부터 관련면허 사본, 안전 작업계획서와 작업일보 등을 추가로 징구 요청하여 하도급 공사에 준하는 안전, 공정 관리 시행

리상 조치를 하여야 한다.

나. 「외주수리(가공)업무 관리 철저 알림」(▽♣♣⊗★-517, 2020. 2. 11.)과 「외주수리(가공) 및 장비임차 안전관리 철저 강조」(▽♣♣⊗★-923, 2022. 3. 4.)에 따라 사업소가 발전소 내에서 공사성 작업을 외주수리로 시행하는 경우, 하도급 공사에 준하는 안전, 공정 관리하여야 한다.

다. 「공사관리규정」 제24조(공사감독원)부터 제39조(준공검사보고)에 따라 공사시공부서는 공사감독원을 선임하고 법적 자격을 갖춘 현장대리인을 선임하여야 한다. 그리고 공사 관련 서류(안전보건계획서, 공사일보 등)를 징구하고, 제출받은 서류를 검토해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

⊗★♣▽♣는 “Cond, HP/LP DH Tube 비파괴검사(2023. 10. 18/78,287천 원)” 등 14건에 대해 공사성 외주수리 관련 업무를 수행하면서 [표 2]와 같이 공사감독원을 미선임하고, 감독일보를 미작성하는 등 하도급공사에 준하는 안전, 공정관리를 하지 않았다.

[표 2] 공사성 외주수리 관리 미흡 내역

순번	작업명	현장대리인 선임	현장대리인 자격확인	안전보건 계획서제출	공사일보 제출	건강진단서 제출	공사감독원 선임	감독일보 작성
1	Cond HP/LP DH Tube 비파괴검사	○	X	○	X	○	X	X
2	#6 HRSG HP LT SH 누설정비	○	X	○	X	○	X	X
3	#6 HRSG HP LT SH 누설정비	○	X	○	○	○	X	X
4	#7 HRSG LP ECO Tube 누설부 정비	○	X	○	X	○	X	X
⋮								
12	#2 ST 사각플렌지 정비	X	X	X	X	X	X	X
13	윤활유탱크 정비 관련 비계설치	X	X	X	X	X	X	X
14	MCWP 및 밸브 분해점검 비계설치	X	X	X	X	X	X	X

관계부서 의견

⊗★♣▽♣ ▽△◆장은 공사성 작업을 외주수리(가공)로 처리하면서 관리가 부적정한 점을 인정하고, 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ⊗★♠▽♣장은

- ① 공사성 외주수리(가공) 관리를 부적정하게 처리한 담당자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
⊗★♠▽♣	차장	XQR	▽△◆장	'21.12.21.~현재	외주수리(가공) 관리 부적정	주의