

2025년 설 명절 전후 복무감찰 결과보고

- ❖ 임시공휴일 지정(1.27.(월))으로 설 명절 연휴기간 증가에 따라 공직기강 해이를 예방하고 엄정한 공직사회 분위기 조성을 위한 복무감찰을 실시하고 그 결과를 보고함.

I 관련근거

- 기획감사팀-160(2025. 1. 23.)호 『2025년 설 명절 전후 복무감찰 계획』

II 감찰개요

- 기 간 : 2025. 1. 24. (금) ~ 2. 7. (금) (2주간)
※ 현장방문 중점 점검 : 2. 3. (월) ~ 2. 6. (목)
- 감찰대상 : 공사 전부서
(부서장의 상시관리 취약 시설 및 근무시간대 중점 감찰)
- 감 찰 반 : 감사인 3명
- 점검방법 : 노출·비노출 병행, 취약분야 밀착 감찰, 현장 불시점검 등
- 점검내용 : 설 명절 공직기강 및 행동강령 이행실태 점검 등
(근태, 근무환경정비, 비상상황대비 현황 중점 점검)

III 중점 점검 방향

- 공직기강 확립을 위한 계도 목적의 복무점검 우선(경각심 고취)
- 부서별 운영 특성을 고려한 점검(수감자 부담 최소화)
- 상시관리 취약시설(원거리 사업장) 및 관리취약 근무시간대(당직 및 초과근무) 중점 점검
- 현지시정 등 교육 및 개선 중심의 점검
- 현장 고충사항 직접 확인 및 향후 개선방안 강구

IV 점검결과

○ 적출사항 일람 및 세부내역

시 설 명	관련부서	점검일시	점 검 내 역	처 분	비 고
군북하수처리시설	수질관리팀	2025.2.3. (15:00 ~ 16:00)	- 보안시스템 미사용 - 밀폐공간보건작업 관리 미흡	현지조치 및 개선권고 (부서단위)	지하화 시설★
함안군공설추모공원	하늘공원팀	2025.2.3. (16:00 ~ 17:30)	- 사무공간 환경정비 미흡 - 설연휴 후 묘역환경정비 미흡 ※ 수범사례 (전용 기사대 활용 고객전달서비스 양호)		
칠원물재생센터	수질관리팀	2025.2.3. (19:30 ~ 20:30)	- 사무공간 환경정비 전반 미흡 - 사고대응체계 미흡 (사고수습체계 등 안전사고대비 전반적 매뉴얼 등 정비 필요)		지하화 시설
국민체육센터	생활체육팀	2025.2.4. (15:00~16:30)	- 일부 관리자 명찰 미패용 (고객 최접점 시설) ※ 수범사례 (고객 분실물 보관함 운용 등 고객서비스 양호)		
함안군환경기초시설 (가야하수, 가축분뇨, 분뇨)	수질관리팀	2025.2.4. (17:30~19:30)	- 현장 사무실 내 비상연락망 등 현행화 미흡 - 사무공간 환경정비 미흡 - 초과근무 종료 후 당직실 상황전파 미흡(미통보 퇴근)		
대산하수처리시설	수질관리팀	2025.2.6. (14:00~15:00)	- 비상연락망 및 직원배치도 현행화 미흡 - 사무공간 환경정비 미흡 - 소화기 점검 미흡		
소규모하수처리시설 (윤외처리장)	수질관리팀	2025.2.6. (15:30~16:30)	- 사고수습체계 미비치 ※ 수범사례 (현장 예비품 창고 관리상태 양호, 자체제작 가시망으로 하수관로 이물질 제거)		
배수장시설 (남문배수장)	수질관리팀	2025.2.6. (17:00~17:30)	- 특이사항 없음 - (사무공간 이동 : 말산→남문)	-	

※ 부서 공통 권고사항

- 사무공간 등 **환경정비** 철저(필요시 클린데이, 클린캠페인 등 전사적 이벤트 활용 권고)
- 안전보건관련 **비상연락체계 정비 등 현행화** 및 교육 등을 통한 **직원 열람** 철저
- 관내·외 출장 및 시간외 근무 등 **근태관리** 철저
- 비업무 시간대 **보안 철저**(보안시스템 활용 등 시설물 시건 철저)

V 향후조치 계획

○ 점검결과 지적 및 권고사항 부서통보

○ 차기 복무점검시 동일사항 중점 점검

☞ **동일사안 반복 지적 발생시 문책수준 강화**

★ 지하화 시설(군북하수, 칠원물재생센터) : 각별히 밀폐공간보건작업프로그램 작성 및 이행 철저히 안전사고 예방 강화 필요