

|      |          |
|------|----------|
| 일련번호 | △△△사무소-4 |
| 수령자  | 사무소장     |

## 현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 2. 12.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

| 소 속        | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|------------|------|------|----|----|
| △△△△△△△사무소 | 2026 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : 소화기 월 1회 이상 점검 필요(△△광장화장실 등)

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (현 황)                                                                                                                 |
| ○ 공공기관 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 따라 공공기관의 장은 설치된 소방시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관 점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전 관리에 철저를 기하여야 함. |

(위법부당내용)

- △△△△△△△사무소는 화재 발생 시 초동 조치를 위하여 △△광장화장실 등 공원시설에 소화기를 비치하여 운영 및 관리중에 있으나, 일부 소화기의 경우 소화기 점검기록이 누락되어 있는 실정으로 매월 1회 이상 점검이 필요함.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△사무소】  
- △△광장화장실 내 소화기 월 1회 이상 점검 필요