

1. 업무 개요

〰〰〰〰〰본부 ◆◆◆◆처 □□□□부에서는 “●●시 〇〇 ☆☆☆☆ 정비사업¹⁾” 을 추진하고 있으며, 아스콘유 등 위험물질 저장 및 위험물 저장소를 설치·운영하고 있다.

2. 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제16조(위험물 등의 보관), 의하면 “사업주는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 [별표1] 에 규정된 위험물질을 작업장 외의 별도의 장소에 보관하여야 한다.” 라고 정하고 있다.

또한 「위험물안전관리법 시행규칙」 제55조(안전관리자의 책무)에 의하면 “위험물 안전관리자는 위험물의 취급에 관한 일지를 작성·기록 하여야 한다.” 라고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 〰〰〰〰〰본부 ◆◆◆◆처 □□□□부에서 추진하고 있는 “●●시 〇〇 하수관로 정비사업” 현장을 점검한 결과, 아스콘유 등 위험물질을 별도의 위험물 저장소에 보관하지 않고 작업장에 방치하고 있다.

또한 위험물 저장소가 있음에도 불구하고 관리책임자 미 기재, 위험물 취급에 관한 일지 미작성 등 위험물 관리가 적절하게 되지 않아 개선이 필요하다.

1) 공사기간: ‘○○. ○. ○○ ~ ‘○○. ○. ○○(★개월), 총 사업비: ○○,○○○백만원, 주요사업: ☆☆☆☆ 및 배수설비 연장, 정비 등

① 아스콘유 등 위험물질 방치



② 위험물 저장소 관리책임자 미 기재, 위험물 취급에 관한 일지 미작성



4. 관계부서 의견 및 검토결과

의견없음

5. 조치할 사항

目目目目본부장(◆◆◆◆처장)은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 위험물질 관리 업무를 철저히 하시기 바라며, 위험물질 적정 보관, 위험물 저장소 관리책임자 부착 및 위험물 취급에 관한 일지를 작성 할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

【시 정】