

감사결과처분(요구)서

일련번호	19	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . .	회신기일	2020. . .

○○○국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 순환골재 의무 사용 미준수
관 계 기 관 ○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공사현황

공사명	공사기간	주요공사내용	계약금액 (천원)	계약업체
○○○국립공원 ○○사 제2주차장 조성공사	2019.12.06.~2020.06.22.	주차장 조성 10,161㎡	746,845	주○○○○○○○

- 순환골재 사용 비용 비교

품 명		쇄석골재 100%			쇄석골재 60%, 순환골재 40%			차액 계 (A-B, 원)
		수량	단가	금액(A)	수량	단가	금액(B)	
보조기층	쇄석골재	738㎡	21,000	15,498,000	442.8㎡	21,000	9,298,800	6,199,200
	순환골재	0㎡	7,000	0	295.2㎡	7,000	2,066,400	-2,066,400
소 계				15,498,000			11,365,200	4,132,800
제경비				4,617,899			3,524,905	1,092,994
총 계				20,115,899			14,890,105	5,225,794

- 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법(이하 건) 제5조 및 시행령 제5조에 의거 「주차장법」 제2조에 따른 노상주차장 및 노외주차장의 설치공사의 경우 도로 보조기층용, 동상방지층 및 차단층용에 사용되는 골재는 사용용도 별로 각각 골재 소요량의 40% 이상을 순환골재를 사용하도록 의무화 하고 있음
- ○○○국립공원사무소는 ‘○○○국립공원 제2주차장 조성공사’를 시행하면서 해당공사가 순환골재 의무사용 건설공사로 주차장 보조기층에 사용되는 골재의 40%(295.2㎡)를 순환골재로 사용하여야 하나 보조기층 재료

전체분(738m³)에 대하여 쇄석골재를 사용함으로써 순환골재 의무사용량을 준수하지 않고 공사를 완료한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련

※ ‘○○○국립공원 제2주차장 조성공사’ 시 순환골재 의무 사용 준수를 소홀히 한 ○○직 ○급 ○○○에 대하여 “신분상 주의” 처분이 요구되나 부적정업무 자진신고 사안으로 불문처리