

시 정 요 구

제 목 : 중요시설 관리 · 운영에 관한 사항

소관부서 : ◆◆◆◆지사, ●●●지사

구 분 : 보안관리

내 용

공단은 고객 및 주요 정보 등의 안전한 보호와 정보보안 업무의 효율적이고 체계적인 수행을 위해 「보안업무예규」를 제정하여 시행하고 있으며, 생산된 기록물을 안전하게 보존하기 위하여 문서고에 별도로 기록물을 보관·관리하고 있다.

공단 「보안업무예규」 제65조(보호구역)에 따르면, 비밀 또는 중요시설 및 자재에 대한 비인가자의 접근을 방지하기 위하여 지사 정보통신실과 문서고를 그 출입에 안내가 요구되는 구역인 제한구역으로 지정하고 있다.

또한 정보인프라부-6226호(2014.9.11.) “지사 전산시설 설치 표준화 개선 안내”에 따르면, 제한구역인 지사 정보통신실은 전산시스템 운영 안정성 및 보안성 유지를 위하여 내·외부인의 접근을 통제할 수 있는 별도의 독립된 공간을 마련하여 설치·운영하여야 하고, 정보통신실에는 출입문 잠금장치 설치, 전용 소화기 비치, 제한구역 표지판 부착 등 전산시설 관리 방법에 대하여 안내한 바 있다.

더불어 총무지원실에서는 매년¹⁾ 해당 연도의 기록물 업무처리 지침 안내 등을 통해 문서고에 보관된 기록물의 안전한 관리를 위해 ‘재난대비 점검 체크리스트’를 비치하여 월 1회 점검하도록 하고 있다.

따라서 각 지사에서는 ‘재난대비 점검체크리스트’에 따라 문서고의 시설 및 장비와 정보통신실의 소화기 작동상태 외관 점검 등을 매월 실시하는 등 지사의 중요시설 점검을 철저히 하여 제한구역에 필요한 물품을 구비하고 불필요한 물품은 적치되지 않도록 관리하여야 한다.

그러나 ■■■지사 문서고를 점검한 결과, 폐기 예정인 미사용 철제 게시판, 책상, 의자 등 불필요한 물품이 보관되어 있는 것이 확인되었다.

한편, ◆◆◆◆지사 중요시설을 점검한 결과, 정보통신실에 전용 소화기가 비치되어 있지 않았으며, 문서고에는 탁구대, 책상 등 불필요한 물품이 보관되어 있는 것이 확인되었다.

그 결과 화재 및 비상상황 발생 등의 경우에 중요시설인 제한구역의 안전한 관리운영에 지장을 줄 수 있는 상황에 놓이게 되었다.

조치할 사항 이사장(■■■지사장, ◆◆◆◆지사장)은 제한구역에 필수 구비 물품 확인·비치 및 제한구역 관리운영과 무관한 물품이 보관되지 않도록 이동 조치하는 등 제규정에 맞게 관리·운영하시기 바랍니다. (시정)

1) 총무지원실-1718호(2019.3.6.) “2019년도 기록물 업무처리 지침 등 안내”