

통 보

제 목 : 소화기구 관리 소홀

소 관 부 서 : ○○지역본부 등 ○개 부서

구 분 : 시설관리

감사담당자 : 감사실 ○급 ○○○ 등 ○명

내 용

공단은 직원 안전과 시설물을 보호하고 보유한 기록물 등을 안전하게 관리하기 위해 적극 노력하고 있다.

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제25조(소방시설 등의 자체점검 등), 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제18조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상) 및 [별표 1] ‘소방시설 등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검방법·횟수 및 시기’에 따르면, 공공기관의 장은 소방시설 등의 유지·관리 상태에 대하여 육안으로 점검하는 외관 점검을 월 1회 이상 실시하도록 하고 있다.

또한, 공단 「기록물 보안 및 재난대비 계획」에 따르면, 화재 시 문서고에 보관된 기록물의 2차 피해를 예방하기 위해 가스 소화기를 이용하도록 하고 있으며, 정보인프라부-6226호(2014.9.11.) “지사 전산시설 설치 표준화 개선 안내”에 따라 정보통신실에 전용 소화기를 비치하도록 하여 그 관리에 더욱 주의를 기하도록 하고 있다.

따라서 각 부서는 화재 및 재난 상황에 즉각 대응할 수 있도록 소화기구를 관련 규정에 맞게 설치·운영하고, 소방시설 등 외관점검을 월 1회 실시하여야 한다.

그러나 ○○지역본부는 문서고·정보통신실 내 소화기 점검을 누락하였고, ○○지사는 점검표가 미부착되어 있거나 전년도 점검표가 부착되어 있는 등 소화기구 관리를 소홀히 하였다.

그 결과 소화기의 정상작동 여부가 확인되지 않아 사옥 내 화재 등 재난 발생 시 초기 대응·조치에 지장을 줄 수 있는 상황에 놓이게 하였다.

조치할 사항 이사장(○○지역본부장, ○○지사장)은 비상상황 시 적극 대응·조치할 수 있도록 소화기 점검을 철저히 하고 관련자 교육 등 조치하시기 바랍니다. (통보)