

통보 및 개선·권고 요구

제 목 정기검사 10년 주기 특정가스사용시설 관리 미흡

관 련 부 서 ㉠부서, ㉡부서, ㉢부서, ㉣부서, ㉤부서, ㉥부서,
㉦부서, ㉧부서, ㉨부서, ㉩부서, ㉪부서, ㉫부서,
㉬부서, ㉭부서, ㉮부서, ㉯부서, ㉺부서, ㉻부서,
㉼부서

조 치 부 서 위 19개 부서

내 용

1. 업무 개요

한국가스안전공사(이하 “공사”라 한다)는 「도시가스사업법(이하 “도법”이라 한다)」 제45조제2항 및 제3항, 같은 법 시행령 제26조제2항 및 제3항에 따라 도시가스 사용시설에 대한 시공감리 및 완성검사, 정기검사 등에 관한 업무를 위탁받아 수행하고 있으며, 이 중 시행령 제26조제3항에 따라 산업통상자원부령[시행규칙 제67조]으로 정하는 특정가스사용시설의 정기검사에 대한 권한을 위탁받아 수행하고 있다.

도시가스사업법 시행규칙

제20조의2[특정가스사용시설] ① 법 제14조제2항에서 “산업통상자원부령으로 정하는 가스 사용시설”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가스사용시설(“이하 특정가스사용시설”이라 한다)을 말한다.

도시가스사업법 시행규칙

1. 월 사용예정량이 2천 세제곱미터(제1종보호시설 안에 있는 경우에는 1천 세제곱미터) 이상인 가스사용시설<이하 생략>
2. 월 사용예정량이 2천 세제곱미터(제1종보호시설 안에 있는 경우에는 1천 세제곱미터) 미만인 가스사용시설로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당사는 시설
 - 가. 내관 및 그 부속시설이 바닥·벽 등에 매립 또는 매몰 설치되는 가스사용시설(가정용 제외)
 - 나. 많은 사람이 이용하는 시설로서 시·도지사가 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 가스사용시설

제67조[권한의 위탁 등] ① 영 제26조제2항 및 제3항에서 “산업통상자원부령으로 정하는 특정가스사용시설”이란 제20조의2제1항제1호 및 제2호의 특정가스사용시설을 말한다.

상기 업무의 효율적인 운영을 위하여 공사에서는 사규 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조 및 별표3을 통해 검사업무 지원·지도 확인·총괄 및 관련 지침 제·개정·운영은 ㉠㉠부서, 관련 법령 및 규칙·고시 제·개정 업무는 ㉠㉢부서, 가스시설 검사·점검 및 시설관리의 경우는 관할 광역본부·본부·지사로 분장업무를 정하고 있다.

또한 가스시설에 대한 체계적인 안전관리를 위해 공사의 전산프로그램인 가스피아의 “업소/시설관리” 메뉴를 통해 관련 업소정보(영업상태, 관리구분 등)를 관리하고 있고, 상기 메뉴에 입력된 데이터를 기반으로 “검사 계획관리” 메뉴를 구축하여 검사·점검 등 실적을 관리하고 있다.

특정가스사용시설 중 정기검사 주기가 10년에 해당하는 특정가스사용시설¹⁾(이하 “정기 10년 사용시설”이라고 한다)은 2025. 10. 22. 기준 총 29,312개로 지역별 세부 현황은 [첨부 1]과 같다.

1) 가스피아 안전공통-업소관리-업소/시설관리 메뉴 내 시설상세의 영업상태가 “정기 10년 주기”로 설정되어 있는 시설이며, 그 밖에 영업상태는 영업, 휴지, 폐지, 정기면제(액법), 완성 미필, 검사비 관련, 서류검토, 폐업, 휴업, 검사 비대상, 개시 신고 미필, 보험 미가입 등이 있음

2. 관련 규정 및 판단 기준

도법 시행규칙 제25조제3항에 따르면 특정가스사용시설 중 같은 규칙 제20조의2 제1항제2호 가목(“매립배관”시설) 및 나목에 따른 가스사용시설 중 「노인복지법」 제36조제1항제2호에 따른 경로당과 「영유아보육법」 제10조제5호에 따른 가정어린이집의 경우에는 최초로 그 완성검사증명서를 받은 날을 기준으로 매 10년이 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 한다.

상기 규칙 조항의 경우 경로당은 2006. 12. 4.에 가정어린이집은 2009. 9. 25.에 개정되었는데, 이에 따라 정기검사 주기가 기존 1년에서 10년으로 변경되면서 현장에서 정기검사 기준일과 관련한 혼선이 발생했고, 이에 @@부서에서는 [표 1]과 같이 규칙 개정 이전 완성검사 시설의 기준연도는 개정연도(경로당은 2006년, 가정어린이집은 2009년)로 지정하되, 기준월일의 경우 완성검사 월일을 따라가는 표준화 방안을 마련하고 착안사항을 배포하여 전산을 일괄 정비하였다.

[표 1] 도법 시행규칙 개정에 따른 정기 10년 사용시설의 정기검사 실시 기준일

대상시설	개정일	기준연도		기준월일 (개정 전·후)
		개정 이전 완성검사시설	개정 이후 완성검사시설	
경로당	06.12.04	2006년	완성검사 연도	완성검사 월·일
가정어린이집	09.09.25	2009년		

↳ 예시	완성검사 실시일	대상시설	정기검사 기준일
	02년 2월 12일	경로당	06년 2월 12일
		가정어린이집	09년 2월 12일

· 자료 출처 : @@부서-745(2022.2.24., 특정가스사용시설 정기검사 10년 주기 시설에 대한 정보 신뢰성 강화 계획 보고)

한편 사규 「검사업무규정」에서 검사부서의 장은 정기검사가 기간 내에 원활히 신청될 수 있도록 매월 검사기간이 만료되는 시설검사 대상업소에 대하여 지로(별지 제7호 서식)에 의거 검사기간 유효 만료일자를 사전 통보하여야 한다고

정하고 있는데, 현재 도시가스 특정가스사용시설의 경우 가스피아 업소/시설관리의 시설상세의 법정 기준일을 기준(계획검사를 실시하는 경우 해당 주기에 맞추어)으로 전산상 자동 발송(OCR)되고 있다.

정기 10년 사용시설의 경우 정기검사 주기가 길어 사용자가 검사 신청을 하기에 어려움이 있어, 사규 「도시가스시설 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」 제5-25조에서는 광역본부(본부·지사) 부서의 장에게 미검업소 또는 부적합사항 미개선 업소의 안전관리 상태를 점검하고 검사신청을 유도하기 위하여 정기검사 10년 주기 대상 중 미검업소 등에 대하여 정기점검을 실시할 수 있도록 정하고 있고, 검사신청용 지로용지 및 “검사신청 촉구 안내문”을 업소에 배포하여 검사 신청을 적극 유도하도록 하고 있다.

더하여 지침 제5-26조제2항 및 제3항에 따르면 정기점검 결과 점검한 시설의 영업상태를 아래와 같이 구분하고 이를 전산에 등록하여 관리하도록 되어있다.

도시가스시설 검사업무 처리지침
제5-26조[정기점검 후의 처리] ② 정기점검 결과 폐업, 폐지, 휴업, 휴지업소는 다음과 같이 구분한다. 1. 폐업(廢業) : 해당업소가 영업, 생산 등의 경영활동을 완전히 멈춘 상태로 인·허가, 등록, 신고 등을 관할하는 소관청(국세청을 포함한다, 이하 “소관청”이라 한다)에서 폐업 정리를 완료한 상태 2. 폐지(廢止) : 해당업소의 영업, 생산 등의 경영활동은 정상적으로 이루어지고 있으나, 검사대상 가스시설의 철거 등으로 가스를 사용하지 아니하는 상태 3. 휴업(休業) : 해당업소가 영업, 생산 등의 경영활동을 일정 기간 멈춘 상태로 소관청에서 휴업 정리를 완료된 상태 4. 휴지(休止) : 제1호~제3호 외의 경우로 영업, 생산 등의 경영활동을 일정 기간 멈춘 상태 ③ <내용생략>

도시가스시설 검사업무 처리지침

- ④ 폐업, 폐지, 휴업, 휴지업소에 대한 업무처리방법은 다음 각 호와 같다.
1. 폐업, 폐지업소는 제③항의 확인내용을 전산에 등록하고 업소 정리한다.
 2. 휴업업소는 제③항의 확인내용 및 휴업기간을 전산에 등록하고 휴업기간의 종료일로부터 3개월 이내에 검사신청을 안내한다.
 3. 휴지업소는 제1호~제2호 외의 업소로서 확인내용과 휴지기간을 전산 입력한다.

만약 특정가스사용시설의 사용자가 해당 법령에서 정한 정기검사 기간이 경과하여도 검사를 신청하지 않은 경우, 산업통상자원부훈령 제247호 「고압가스 안전관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 및 도시가스사업법 운영에 관한 규정(이하 “훈령”이라 한다)」 제11조에 따라 검사부서에서는 해당 사용자를 해당 월 종료일로부터 10일 이내에 행정관청에 통지하여야 한다.

따라서 광역본부·본부·지사는 정기 10년 사용시설의 사용자가 정기검사를 미신청하였을 경우에는 검사신청용 지로용지 및 “검사신청 촉구 안내문”을 배포하여 검사 신청을 유도하고 정기점검을 실시하여 안전관리 실태를 점검했어야 하며, 정기검사 기간이 경과하여도 신청하지 않은 경우 해당 사용자를 해당 월 종료일로부터 10일 이내에 행정관청에 통지하여야 했다.

또한 담당 검사원은 특정가스사용시설의 완성검사 및 정기점검을 처리한 후 법령 및 규정에서 정하고 있는 주기에 맞춰 정기검사가 이루어질 수 있도록 가스 피아에 해당 시설의 업소정보(영업상태 등)을 적절하게 입력하여 관리했어야 한다.

만약, 현행 시스템이나 규정상의 미비점으로 인해 정기 10년 사용시설의 업소 정보 관리와 검사업무 등이 제대로 이루어지지 않는다면 ㉠㉠부서는 개선방안을 마련하여 해당 업무가 적절하게 이루어지도록 했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 정기검사 미신청 업소 후속조치 미실시

그러나 29개 광역본부·본부·지사의 관할지역 내에 있는 정기 10년 사용시설 (영업상태를 “정기 10년 주기”로 설정한 시설) 29,312개소 중 정기검사 미신청 시설에 대한 후속조치 적정 여부를 확인한 결과, 총 18개 광역본부·본부·지사의 6,062개 시설에서 아래 [표 3]과 같이 13,297건²⁾의 지침(제5-25조) 및 훈령(제11조) 위반사항이 확인되었다.(세부내역 [첨부 2] 참조)

[표 3] 정기 10년 사용시설 정기검사 미신청에 따른 후속조치 미실시 현황

확인대상 (시설수)	위반사항(건)			
	① 지로 미발송	② 정기점검 미실시	③ 행정관청 미통지	계
6,062	4,667	2,606	6,024	13,297

· 자료 출처 : 가스피아 시설명단, 업소/시설관리 메뉴 및 검사부서 제출 자료 재구성(폐업, 폐지가 확인된 시설은 제외함)

이에 따라 광역본부·본부·지사에서는 정기 10년 사용시설 중 정기검사 미신청 시설에 대해서 검사신청 유도를 위한 지로 발송과 안전관리 상태를 점검하기 위한 정기점검을 실시하고 해당 시설의 사용자가 정기검사 기간이 경과하여도 검사를 신청하지 않은 경우 행정관청에 통지해야 한다.

나. 가스피아 검사계획관리 프로그램 개선 필요

현재 특정가스사용시설의 정기검사 실적과 미신청업소 관리에 활용되는 가스 피아의 검사계획관리 메뉴는 아래 [그림 1]과 같이 해당 사업년도에 정기검사 시기가 도래하는 시설에 대해 검사 신청·실시 현황 등을 확인하고 지로발송 및 정기점검 채번 등이 가능하도록 구성되어 있다.

2) 한 시설에서 중복 위반사항(예 : 행정관청 미통지 및 정기점검 미이행)이 발생하여 확인대상 시설 수에 차이가 있음

[그림 1] 가스피아 내 검사계획관리 메뉴

이때 정기검사 주기가 1년인 시설(시설상세³⁾의 영업상태가 ‘영업’인 시설)은 해당 메뉴에서 매년 표출되어 확인이 가능하므로 시설관리에 대한 공백이 발생할 위험이 낮다.

그러나 정기 10년 사용시설의 경우, 아래 [표 4]와 같이 정기검사 시기가 도래 (기준일로부터 10년)한 사업연도에만 표출이 되도록 설정되어 있다.

[표 4] 법정기준일이 2010.1.1.인 정기 10년 사용시설의 연도별 검사계획관리 표출 여부

사업 년 도	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
표출 여부	○	X									○

이 경우, 정기 10년 사용시설이 당해연도 정기검사를 미신청한 상태에서 다음 연도로 넘어가게 되면, 다음 정기검사 주기(10년)가 도래할 때까지 검사계획관리 메뉴에서 해당 시설을 확인할 수 없어 시설관리에 공백이 발생하고 있다.

또한 지로발송의 경우 사용시설의 정기검사 주기가 도래한 당해 연도에만 발송 가능하도록 설정되어 있어, 전년도에 정기검사 주기가 도래했던 정기 10년 사용시설의 지로를 올해 출력하고자 할 경우, 영업상태를 일시적으로 ‘영업’으로 전환한 후 지로를 출력해야 하는 상황이 발생하고 있다.

반면에 도시가스 공급시설의 경우 [그림 3]와 같이 가스피아 내 공급시설

3) 공사 전산프로그램인 가스피아의 안전공통-업소관리-업소/시설 관리

관리 메뉴를 통해 전체 시설에 대한 검사 이행 실적 별도로 관리하고 있으며 주기적으로 분해점검을 실시하는 정압기나 기밀시험을 실시해야 하는 배관의 경우, 시설 목록에서 분해점검과 기밀시험의 실시 연도와 주기 및 차기 실시 연도를 확인할 수 있어 검사신청 관리가 용이하다.

[그림 3] 가스피아 내 공급시설 관리 메뉴

이를 참고하여 ㉠㉠부서는 정기 10년 사용시설이 당해 연도 검사를 미신청한 상태로 해가 바뀌게 되더라도, 검사 실적을 관리하는 메뉴에서 해당 사실을 확인할 수 있고, 지로 발송이 가능하도록 조치 방안을 마련할 필요가 있다.

다. 도시가스 사용시설 업소정보 관리 규정 마련 필요

㉠㉠부서는 정기 10년 사용시설의 업소정보 정비를 위해 아래 [표 5]와 같이 착안사항을 지속적으로 시행하고 전산을 정비해왔다.

[표 5] 정기 10년 사용시설 업소정보 관련 착안사항 시행 내역

연번	문서번호 (시행일)	시행 배경	업소정보 정비 관련 사항	
			관련 항목	정비내용
1	㉠㉠부서-2782 (2016.08.04.)	도법 시행규칙 개정에 따른 경로당 및 가정어린이집 정기검사 시기 최초 도래	영업상태	정기 면제 → 정기 10년 주기 변경
2	㉠㉠부서-745 (2022.02.24.)	법령 개정으로 정기검사 주기가 변경된 시설의 정기검사 기준일 해석차이 발생	영업상태	업소상세 설정값과 시설상세 설정값 일치
			기준일	개정 이전 완성검사 시설의 경우 개정연도 및 완성검사 월·일로 변경

연번	문서번호 (시행일)	시행 배경	업소정보 정비 관련 사항	
			관련항목	정비내용
3	㉠㉠부서-2935 (2023.07.10.)	종합감사 시경로당, 가정어린이집의 영업상태가 정기면제로 등록되어 검사 누락된 사실 확인	관리구분	경로당 또는 가정어린이집 설정
			보호시설	시/도 고시 특정 설정
			영업상태	정기 10년 주기 설정
4	㉠㉠부서-3074 (2023.07.18.)	가정용 가스사용시설이 매립특정가스사용시설 대상에서 제외되고, 매립 특정시설의 정기검사 주기 최초 도래	관리구분	매립특정시설 설정
			영업상태	정기 10년 주기 설정
			정기검사 주기	10년 설정
5	㉠㉠부서-5665 (2024.11.29.)	대구광역시에서 운영 중이던 「도시가스 시설」 지정 고시 폐지	영업상태	시도지사 고시 폐지 시설 검사비대상 처리

그러나 이번 감사에서 정기 10년 사용시설과 관련한 업소정보 현황을 확인한 결과 영업상태가 오기입된 시설이 707개소(세부내역 [첨부 2] 참조)가 확인되었으며, 착안사항에 따라 규정 개정 등의 사유로 영업상태 구분이 변경되어야 했음에도 불구하고 변경되지 않거나, 관련 용어가 혼용되어 사용되고 있는 사실이 확인되었다.

또한 법정기준일의 경우, 아래 [그림 2]와 같이 착안사항에 따라 지정되어야 할 날짜와 전산상 등록되어있는 날짜가 상이하여 정기검사 시기가 도래하지 않았음에도 지로가 발송되는 등의 문제점이 확인되었다.

[그림 2] 지로 발송일자와 정기검사 기준일이 상이한 사례

- ○○경로당(업소번호 *****) 업소/시설관리 내 시설상세 현황

시설상세

[자장] [시설검사신청] [가운일장정보조회] [신변경계내역조회] [해리전단 및 처리] [문자발송] [특정설비] [보험정보] [외주품질관리업소] [설계/생산단계실적] [취소]

• 허가구분: [특정사용] • 시설번호/명: [0001] **경로당** **경로당 관련 규칙 개정연도 : 2006년**

• 시설구분: [주시설] • 주시설: [] • 관리구분: []

• 공급업소: [] • 정기검사주: [10년] • 안전관리자: ☐ 선일대상 ☒ 선일비대상 • 안전관리자: ☐ 선일 ☒ 비선일 ☐ 유예

[완성검사일] [2005-11-18] [발정기준일] [2005-11-18] • 보험회사: [] • 보험기간: [] ~ []

• 주: ☒ 주 ☐ 아 ☐ 주/아 • 지료주소: [] []

정기검사 기준일은 개정연도(2006년)와 완성검사일의 월,일(11월 18일)에 따라 2006. 11. 18로 설정되어야 하나, 2005. 11. 18로 설정되어 있음

[가스현황] [수수료조회] [검사이력조회] [발송내역] [무통장입금 통화내역] [단독정압기] [첨부] [스캔]

정기검사는 정상 기준일을 따라 실시됨

검사사유	검사일회차	신청서출력	검사표
2016-12-14 수	2016-12-14 수	현금	정기정검
2006-10-09 월	2006-10-02 월	가수금	시설검사
2005-11-18 금	2005-06-08 수	현금	시설검사
			완성검사
			최초
			신규
			21,000
			40,000
			적합
			적합
			재

- ○○경로당(업소번호 *****) 지로발송 현황

지로발송대상 관리 (BHA00101M)

☐ 기준일: 2025-01-01 ~ 2025-12-31

☐ 시설명:

☐ 검사종류: -----선택-----

☐ 지사코드:

☐ 허가구분: 통정사용

☐ 발급구분: 도발

☐ 행정구역:

☐ 신주소:

☐ 수납여부: -----선택-----

	지로 번호	업소시설번호	시설명
☐			
☐			
☐			
☐			
☒			

통정사용 선택지로 정기검사 2025-11-18

④부서는 업소정보 정비와 관련한 착안사항 시행을 통해 지속적으로 전산을 관리해왔지만, 착안사항의 경우 공문으로 시행되다 보니 배포시점으로부터 일정 기간이 지나거나 업무 담당자가 변경되었을 경우 해당 내용을 알기 어렵다.

따라서 ㉠㉠부서는 지침상 폐업/폐지, 휴업/휴지를 제외한 전산상 영업상태 구분 용어(“검사 비대상”, “검사비 관련”, “정기면제(액법)” 등)에 대한 용어 정의를 명확히 하고, 검사 · 점검 후 시설의 영업상태, 관리구분, 기준일 등에 대한 시설정보 현행화를 의무적으로 실시하도록 명시하는 등의 개선 방안을 마련할 필요가 있다.

라. 정기검사 미신청 사실 행정관청 통지 방안 보완 필요

현행 규정에 따르면, 특정가스사용시설의 사용자가 해당 법령에서 정한 정기검사 기간이 경과하여도 검사를 신청하지 않은 경우 해당 신고자 및 사용자를 해당 월 종료일로부터 10일 이내에 행정관청에 통지하도록 되어있다.

그러나 정기 10년 사용시설의 경우 행정관청 통지가 정기검사 주기가 포함된 당해연도에만 이루어질 경우, 행정관청에서 해당 연도 이후의 수검 여부에 대해서 인지하기 어려워 안전관리에 공백이 생길 우려가 있으므로(미검 시설 중 행정관청 통지 완료 시설 94개 확인, [첨부 2] 참조), ㉠㉠부서에서는 이에 대한 조치방안을 마련할 필요가 있다.

첨부 1. 부서별 정기 10년 사용시설 현황 1부.

2. 정기 10년 사용시설 관련 지적사항 통계 1부.

관련부서 의견 ㉠㉠부서는 감사 결과에 이견이 없으며 정기검사 10년 주기 특
정가스사용시설 관리를 위한 종합대책 수립에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하
였다.

조치할 사항

① [“3. 가”]에 대하여 ㉠부서장 · ㉡부서장 · ㉢부서장 · ㉣부서장 · ㉤부서장 · ㉥부서장 · ㉦부서장 · ㉧부서장 · ㉨부서장 · ㉩부서장 · ㉪부서장 · ㉫부서장 · ㉬부서장 · ㉭부서장 · ㉮부서장 · ㉯부서장 · ㉰부서장 · ㉱부서장 · ㉲부서장 · ㉳부서장 · ㉴부서장 · ㉵부서장 · ㉶부서장 · ㉷부서장 · ㉸부서장 · ㉹부서장 · ㉺부서장 · ㉻부서장 · ㉼부서장 · ㉽부서장 · ㉾부서장 · ㊱부서장 · ㊲부서장 ·

㉞㉟부서장은 정기검사 미신청 시설(업소)에 대한 지침(지로발송 및 정기점검) 및 훈령(행정관청 통보)에 따른 후속조치가 이루어지지 않은 사항에 대해 관련 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 철저히 하여 주시고, ㉞㉟부서의 후속조치 계획에 따른 조치사항을 철저히 이행하여 주시기 바랍니다. (통보)

㉠ [“3. 가, 나, 다”]에 대하여 ㉞㉟부서장은 정기 10년 사용시설의 정기검사 미신청 시설(업소)에 대한 자료 검증을 통해 ㉡ 검사처리 계획 및 행정관청 통지 방안, ㉢ 검사계획관리 및 지로 발송방법, ㉣ 영업상태 구분 등에 대한 용어 정의와 검사(점검) 후 시설관리에 필요한 업소정보(영업상태, 기준일 등)를 의무적으로 현행화할 수 있도록 하는 등의 종합적인 관리방안을 마련하여 정기 10년 사용시설에 대한 정기검사가 이루어 질 수 있도록 조치하고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (개선)

㉡ [“3. 라”]에 대하여 ㉞㉟부서장은 정기 10년 사용시설의 검사 미신청 시설에 대해 안전관리 공백이 발생하지 않도록 행정관청에 주기적으로 안내하기 위한 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (권고)

첨부 1

부서별 정기 10년 사용시설 현황

연번	권역	부서명	정기검사 10년 주기 특정가스사용시설 수	비고
총계			29,312	
1	서울·경기권	㉠부서	73	지정 고시 없음(서울)
2	서울·경기권	㉡부서	91	"
3	서울·경기권	㉢부서	70	"
4	서울·경기권	㉣부서	41	"
5	서울·경기권	㉤부서	90	"
6	영남권	㉥부서	1,040	
7	영남권	㉦부서	2,002	
8	영남권	㉧부서	869	
9	영남권	㉨부서	486	
10	영남권	㉩부서	1,098	지정 고시 폐지(대구)
11	영남권	㉪부서	969	
12	영남권	㉫부서	655	
13	영남권	㉬부서	295	
14	충청권	㉭부서	988	노인정, 가정어린이집 고시 제외(대전)
15	충청권	㉮부서	715	가정어린이집 고시 제외(충북)
16	충청권	㉯부서	2,376	
17	충청권	㉺부서	324	가정어린이집 고시 제외(충북)
18	호남권	㉻부서	1,837	
19	호남권	㉼부서	1,540	
20	호남권	㉽부서	635	
21	호남권	㉾부서	394	
22	서울·경기권	㉿부서	3,969	
23	서울·경기권	㊀부서	1,651	
24	서울·경기권	㊁부서	1,651	
25	서울·경기권	㊂부서	2,596	
26	서울·경기권	㊃부서	1,887	
27	강원권	㊄부서	647	
28	강원권	㊅부서	323	
29	제주권	㊆부서	-	지정 고시 없음(제주)

· 자료 출처 : 가스피아 [업소명단 출력-시설명단] 및 [업소/시설 관리] 내 자료(2025. 10. 22. 기준)를 재구성

첨부 2

정기 10년 사용시설 관련 지적사항 통계

연번	부서명	가. 정기검사 미신청 업소 후속조치 미실시				다. 업소정보 오입력	라. 행정관청 통지 후 미검	합계
		㉠ 지로 미발송	㉡ 정기점검 미실시	㉢ 행정관청 미통지	소계			
1	㉠부서	253	225	293	771	2	-	773
2	㉡부서	185	180	192	557	1	-	558
3	㉢부서	160	28	213	401	1	7	402
4	㉣부서	13	8	12	33	-	12	33
5	㉤부서	123	9	169	301	192	4	493
6	㉥부서	118	86	140	344	126	-	470
7	㉦부서	889	457	934	2,280	189	-	2,469
8	㉧부서	48	34	73	155	59	3	214
9	㉨부서	316	176	600	1,092	1	-	1,093
10	㉩부서	509	4	673	1,186	4	-	1,190
11	㉪부서	120	63	155	338	1	-	339
12	㉫부서	23	10	37	70	-	-	70
13	㉬부서	562	608	635	1,805	6	32	1,811
14	㉭부서	201	155	283	639	4	11	643
15	㉮부서	190	123	364	677	3	-	680
16	㉯부서	204	190	378	772	61	-	833
17	㉰부서	493	171	598	1,262	-	25	1,262
18	㉱부서	260	79	275	614	57	-	671
합계		4,667	2,606	6,024	13,297	707	94	14,004

▸ 시설별 지적사항 명세는 [별첨] 자료 참고