

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 업무용 차량 소화기 비치 부적정

해 당 부 서 ○○지역본부 EE지사, II지사, JJ지사

조 치 부 서 NNNN실

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 EE지사 등 3개 지사(이하 “EE지사”, “II지사”, “JJ지사” 라 한다)에서는 농지은행사업과 농업생산기반시설 유지관리 등 원활한 업무 수행을 위해 [표 1]과 같이 업무용 차량을 운영 중에 있다.

[표 1] 지사별 업무용 차량 보유 현황

계	EE지사	II지사	JJ지사	비고
23대	8대	6대	9대	

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제11조(자동차에 설치 또는 비치하는 소화기)에 따르면 「자동차관리법」 제3조제1항에 따른 자동차 중 각 호¹⁾의 어느 하나에 해당하는 자동차를 제작·조립·수입·판매하려는 자 또는 해당 자동차의 소유자는 차량용 소화기²⁾를 설치하거나 비치하도록 되어 있고,

1) 1. 5인승 이상의 승용자동차 2. 승합자동차 3. 화물자동차 4. 특수자동차

2) 차량용 소화기란 본체 용기 표시 상단에 “자동차 전용” 이 표시된 소화기로 진동시험을 실시하여 내용물이 새거나 금이 가거나 파손 또는 현저한 변형이 생기지 않고, 고온노출시험을 통해 부품의 이탈, 파손, 변형 등 손상이 없는 제품이어야 함(소방청 홈페이지 내용 일부 발췌)

같은 법 시행규칙 제14조(차량용 소화기의 설치 또는 비치기준) [별표 2]에 따르면 차량용 소화기의 설치 또는 비치 기준에서 승용자동차 및 중형 이하 화물차³⁾는 법 제37조 제5항에 따른 능력단위 1 이상의 소화기 1개 이상을 사용하기 쉬운 곳에 설치 또는 비치하도록 규정하고 있다.

그리고 公社 「물품관리지침」 제45조(차량의 관리)에 따르면 ① 5인승 이상의 승용자동차 ② 승합자동차 ③ 화물자동차 ④ 특수자동차와 같은 업무용차량 운용 시에는 차량용 소화기를 비치하여 운영·관리하도록 규정하고 있다.

따라서 업무용 차량을 운영하는 부서에서는 5인승 이상의 승용자동차, 화물자동차 등 업무용 차량 내에 차량용 소화기를 비치하고 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. EE지사

EE지사에서 운용하고 있는 업무용 차량 8대에 대하여 차량용 소화기 비치 여부를 점검한 결과, 감사일 현재(2026. 4. 16.)까지 [표 2]와 같이 KKKKK부, LLLLL부와 **지소에서 운용하고 있는 업무용 차량 7대에 대하여 차량용 소화기를 비치하지 않은 사실이 있다.

3) 「자동차 관리법 시행규칙」 제2조(자동차의 종별 구분) [별표 1]에 따라 최대적재량이 5톤 미만이거나, 총중량이 10톤 미만인 것

[표 2] 차량용 소화기 비치 현황(EE지사)

부명	차량명	차량번호	취득/임차 구분	취득(임차)일	차량제조일자	소화기 비치 여부	차량검용 소화기 여부
계	8대						미비치 7대
			취득	2023-05-10	2023-04-26	부	부
			취득	2012-04-09	2012-04-09	부	부
			취득	2024-08-30	2024-09-30	부	부
			취득	2020-12-03	2020-12-03	부	부
			취득	2024-06-26	2024-06-26	부	부
			취득	2026-03-25	2026-03-25	여	여
			취득	2020-12-03	2020-12-03	부	부
			취득	2024-06-26	2024-06-26	부	부

자료: 부서 제출자료 재구성

나. II지사

II지사에서 운용하고 있는 업무용 차량 6대에 대하여 차량용 소화기 비치 여부를 점검한 결과, 감사일 현재(2026. 4. 3.)까지 [표 3]과 같이 LLLLL부에서 운용하고 업무용 차량 1대(투싼 디젤2.0, 54노****)의 경우 소화기가 비치되었으나 차량용 소화기가 아닌 것으로 확인되었다.

[표 3] 차량용 소화기 비치 현황(II지사)

부명	차량명	차량번호	취득/임차 구분	취득(임차)일	차량제조일자	소화기 비치 여부	자동차 검용 소화기 여부
계	6대						미비치 1대
			취득	2015.11.25	2015.10.16	여	여
			취득	2020.06.29	2020.06.04	여	여
			취득	2015.11.06	2015.10.20	여	부
			취득	2020.12.18	2020.12.07	여	여
			취득	2010.03.09	2010.03.04	여	여
			취득	2025.08.19	2025.06.17	여	여

자료: 부서 제출자료 재구성

다. JJ지사

JJ지사에서 운용하고 있는 업무용 차량 9대에 대하여 차량용 소화기 비치 여부를 점검한 결과, 감사일 현재(2026. 4. 3.)까지 [표 4]와 같이 MMMM부와 **지소에서 운용하고 있는 업무용 차량 2대(SM5(67무****), 뉴스포티지(52주****))에 대하여 차량용 소화기를 비치하지 않은 사실이 있다.

[표 4] 차량용 소화기 비치 현황(JJ지사)

부명	차량명	차량번호	취득/임차 구분	취득(임차)일	차량제조일자	소화기 비치 여부	차량검용 소화기 여부
계	9대						미비 2대
			취득	2025-07-11	2025-07-01	여	여
			취득	2023-04-19	2023-04-05	여	여
			취득	2025-07-11	2025-07-01	여	여
			취득	2010-05-14	2010-05-12	부	부
			취득	2007-04-12	2007-04-02	부	부
			취득	2013-09-03	2013-08-28	여	여
			취득	2021-11-02	2021-10-26	여	여
			취득	2007-04-18	2007-04-10	여	여
			취득	2018-08-23	2018-08-17	여	여

자료: 부서 제출자료 재구성

라. 소결

그 결과 업무용 차량 운행 중 차량 화재 발생 시 초기 진압 능력을 확보하지 못해 업무용 차량 전소로 물적 피해가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 대해 이견은 없으며, 향후 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(NNNN실장)은 업무용 차량 화재 발생 시 초기 진압 능력을 확보할 수 있도록 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제14조에 따라 업무용 차량을 운영하는 부서에서는 5인승 이상의 승용자동차, 화물자동차 등 업무용 차량 내에 차량용 소화기를 비치하고 관리할 수 있도록 사례전파 및 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 업무용 차량 소화기 비치 부적정

해 당 부 서 ○○지역본부 EE지사

조 치 부 서 ○○지역본부 EE지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 EE지사(이하 “EE지사”라 한다)에서는 농지은행사업과 농업 생산기반시설 유지관리 등 원활한 업무 수행을 위해 업무용 차량 8대를 운영 중에 있다.

2. 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제11조(자동차에 설치 또는 비치하는 소화기)에 따르면 「자동차관리법」 제3조제1항에 따른 자동차 중 각 호¹⁾의 어느 하나에 해당하는 자동차를 제작·조립·수입·판매하려는 자 또는 해당 자동차의 소유자는 차량용 소화기²⁾를 설치하거나 비치하도록 되어 있고,

같은 법 시행규칙 제14조(차량용 소화기의 설치 또는 비치기준) [별표 2]에 따르면 차량용 소화기의 설치 또는 비치 기준에서 승용자동차 및 중형 이하 화

1) 1. 5인승 이상의 승용자동차 2. 승합자동차 3. 화물자동차 4. 특수자동차

2) 차량용 소화기란 본체 용기 표시 상단에 “자동차 전용”이 표시된 소화기로 진동시험을 실시하여 내용물이 새거나 금이 가거나 파손 또는 현저한 변형이 생기지 않고, 고온노출시험을 통해 부품의 이탈, 파손, 변형 등 손상이 없는 제품이어야 함(소방청 홈페이지 내용 일부 발췌)

물차³⁾는 법 제37조 제5항에 따른 능력단위 1 이상의 소화기 1개 이상을 사용하기 쉬운 곳에 설치 또는 비치하도록 규정하고 있다.

그리고 公社 「물품관리지침」 제45조(차량의 관리)에 따르면 ① 5인승 이상의 승용자동차 ② 승합자동차 ③ 화물자동차 ④ 특수자동차와 같은 업무용차량 운용 시에는 차량용 소화기를 비치하여 운영·관리하도록 규정하고 있다.

따라서 업무용 차량을 운영하는 부서에서는 5인승 이상의 승용자동차, 화물자동차 등 업무용 차량 내에 차량용 소화기를 비치하고 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 EE지사에서 운용하고 있는 업무용 차량 8대에 대하여 차량용 소화기 비치 여부를 점검한 결과,

감사일 현재(2026. 4. 16.)까지 [표 1]과 같이 KKKKK부, LLLLL부와 **지소에서 운용하고 있는 업무용 차량 7대에 대하여 차량용 소화기를 비치하지 않은 사실이 있다.

[표 1] 차량용 소화기 비치 현황(EE지사)

부명	차량명	차량번호	취득/임차 구분	취득(임차)일	차량제조일자	소화기 비치 여부	차량검용 소화기 여부
계	8대						미비치 7대
			취득	2023-05-10	2023-04-26	부	부
			취득	2012-04-09	2012-04-09	부	부
			취득	2024-08-30	2024-09-30	부	부
			취득	2020-12-03	2020-12-03	부	부
			취득	2024-06-26	2024-06-26	부	부
			취득	2026-03-25	2026-03-25	여	여
			취득	2020-12-03	2020-12-03	부	부
			취득	2024-06-26	2024-06-26	부	부

자료: 부서 제출자료 재구성

3) 「자동차 관리법 시행규칙」 제2조(자동차의 종별 구분) [별표 1]에 따라 최대적재량이 5톤 미만이거나, 총중량이 10톤 미만인 것

그 결과 업무용 차량 운행 중 차량 화재 발생 시 초기 진압 능력을 확보하지 못해 업무용 차량 전소로 물적 피해가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 대해 이견은 없으며, 향후 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 EE지사장)은 업무용 차량 화재 발생 시 초기 진압 능력을 확보할 수 있도록 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제14조에 따라 차량용 소화기를 비치하지 않은 업무용 차량 7대에 대해 차량용 소화기를 비치하시기 바랍니다.(시정)

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[시정] 요구

제 목 업무용 차량 소화기 비치 부적정

해 당 부 서 ○○지역본부 II지사

조 치 부 서 ○○지역본부 II지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 II지사(이하 “II지사”라 한다)에서는 농지은행사업과 농업생산 기반시설 유지관리 등 원활한 업무 수행을 위해 업무용 차량 6대를 운영 중에 있다.

2. 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제11조(자동차에 설치 또는 비치하는 소화기)에 따르면 「자동차관리법」 제3조제1항에 따른 자동차 중 각 호¹⁾의 어느 하나에 해당하는 자동차를 제작·조립·수입·판매하려는 자 또는 해당 자동차의 소유자는 차량용 소화기²⁾를 설치하거나 비치하도록 되어 있고,

같은 법 시행규칙 제14조(차량용 소화기의 설치 또는 비치기준) [별표 2]에 따르면 차량용 소화기의 설치 또는 비치 기준에서 승용자동차 및 중형 이하 화

1) 1. 5인승 이상의 승용자동차 2. 승합자동차 3. 화물자동차 4. 특수자동차

2) 차량용 소화기란 본체 용기 표시 상단에 “자동차 전용”이 표시된 소화기로 진동시험을 실시하여 내용물이 새거나 금이 가거나 파손 또는 현저한 변형이 생기지 않고, 고온노출시험을 통해 부품의 이탈, 파손, 변형 등 손상이 없는 제품이어야 함(소방청 홈페이지 내용 일부 발췌)

물차³⁾는 법 제37조 제5항에 따른 능력단위 1 이상의 소화기 1개 이상을 사용하
기 쉬운 곳에 설치 또는 비치하도록 규정하고 있다.

그리고 公社 「물품관리지침」 제45조(차량의 관리)에 따르면 ① 5인승 이상
의 승용자동차 ② 승합자동차 ③ 화물자동차 ④ 특수자동차와 같은 업무용차량
운용 시에는 차량용 소화기를 비치하여 운영·관리하도록 규정하고 있다.

따라서 업무용 차량을 운영하는 부서에서는 5인승 이상의 승용자동차, 화
물자동차 등 업무용 차량 내에 차량용 소화기를 비치하고 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 II지사에서 운용하고 있는 업무용 차량 6대에 대하여 차량용 소화기
비치 여부를 점검한 결과, 감사일 현재(2026. 4. 3.)까지 [표 1]과 같이 LLLLL부에서
운용하고 업무용 차량 1대(투싼 디젤2.0, 54노****)의 경우 소화기가 비치되었으나
차량용 소화기가 아닌 것으로 확인되었다.

[표 1] 차량용 소화기 비치 현황(II지사)

부명	차량명	차량번호	취득/임차 구분	취득(임차)일	차량제조일자	소화기 비치 여부	자동차 검용 소화기 여부
계	6대						미비치 1대
		04더****	취득	2015.11.25	2015.10.16	여	여
		67더****	취득	2020.06.29	2020.06.04	여	여
		54노****	취득	2015.11.06	2015.10.20	여	부
		80두****	취득	2020.12.18	2020.12.07	여	여
		91더****	취득	2010.03.09	2010.03.04	여	여
		21머****	취득	2025.08.19	2025.06.17	여	여

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 업무용 차량 운행 중 차량 화재 발생 시 초기 진압 능력을 확보하
지 못해 업무용 차량 전소로 물적 피해가 발생할 우려가 있다.

3) 「자동차 관리법 시행규칙」 제2조(자동차의 종별 구분) [별표 1]에 따라 최대적재량이 5톤 미만이거나, 총중량이 10톤 미만인 것

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 대해 이견은 없으며, 향후 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 Ⅱ지사장)은 업무용 차량 화재 발생 시 초기 진압 능력을 확보할 수 있도록 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제14조에 따라 차량용 소화기를 비치하지 않은 업무용 차량 1대에 대해 차량용 소화기를 비치하시기 바랍니다.(시정)

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[시정] 요구

제 목 업무용 차량 소화기 비치 부적정

해 당 부 서 ○○지역본부 JJ지사

조 치 부 서 ○○지역본부 JJ지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 JJ지사(이하 “JJ지사”라 한다)에서는 농지은행사업과 농업생산기반시설 유지관리 등 원활한 업무 수행을 위해 업무용 차량 9대를 운영 중에 있다.

2. 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제11조(자동차에 설치 또는 비치하는 소화기)에 따르면 「자동차관리법」 제3조제1항에 따른 자동차 중 각 호¹⁾의 어느 하나에 해당하는 자동차를 제작·조립·수입·판매하려는 자 또는 해당 자동차의 소유자는 차량용 소화기²⁾를 설치하거나 비치하도록 되어 있고,

같은 법 시행규칙 제14조(차량용 소화기의 설치 또는 비치기준) [별표 2]에 따르면 차량용 소화기의 설치 또는 비치 기준에서 승용자동차 및 중형 이하 화

1) 1. 5인승 이상의 승용자동차 2. 승합자동차 3. 화물자동차 4. 특수자동차

2) 차량용 소화기란 본체 용기 표시 상단에 “자동차 전용”이 표시된 소화기로 진동시험을 실시하여 내용물이 새거나 금이 가거나 파손 또는 현저한 변형이 생기지 않고, 고온노출시험을 통해 부품의 이탈, 파손, 변형 등 손상이 없는 제품이어야 함(소방청 홈페이지 내용 일부 발췌)

물차³⁾는 법 제37조 제5항에 따른 능력단위 1 이상의 소화기 1개 이상을 사용하기 쉬운 곳에 설치 또는 비치하도록 규정하고 있다.

그리고 公社 「물품관리지침」 제45조(차량의 관리)에 따르면 ① 5인승 이상의 승용자동차 ② 승합자동차 ③ 화물자동차 ④ 특수자동차와 같은 업무용차량 운용 시에는 차량용 소화기를 비치하여 운영·관리하도록 규정하고 있다.

따라서 업무용 차량을 운영하는 부서에서는 5인승 이상의 승용자동차, 화물자동차 등 업무용 차량 내에 차량용 소화기를 비치하고 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 JJ지사에서 운용하고 있는 업무용 차량 9대에 대하여 차량용 소화기 비치 여부를 점검한 결과, 감사일 현재(2026. 4. 3.)까지 [표 1]과 같이 MMMM부와 **지소에서 운용하고 있는 업무용 차량 2대(SM5(67무****), 뉴스포티지(52주****))에 대하여 차량용 소화기를 비치하지 않은 사실이 있다.

[표 1] 차량용 소화기 비치 현황(JJ지사)

부명	차량명	차량번호	취득/임차 구분	취득(임차)일	차량제조일자	소화기 비치 여부	차량검용 소화기 여부
계	9대						미비치 2대
			취득	2025-07-11	2025-07-01	여	여
			취득	2023-04-19	2023-04-05	여	여
			취득	2025-07-11	2025-07-01	여	여
			취득	2010-05-14	2010-05-12	부	부
			취득	2007-04-12	2007-04-02	부	부
			취득	2013-09-03	2013-08-28	여	여
			취득	2021-11-02	2021-10-26	여	여
			취득	2007-04-18	2007-04-10	여	여
			취득	2018-08-23	2018-08-17	여	여

자료: 부서 제출자료 재구성

3) 「자동차 관리법 시행규칙」 제2조(자동차의 종별 구분) [별표 1]에 따라 최대적재량이 5톤 미만이거나, 총중량이 10톤 미만인 것

그 결과 업무용 차량 운행 중 차량 화재 발생 시 초기 진압 능력을 확보하지 못해 업무용 차량 전소로 물적 피해가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 대해 이견은 없으며, 향후 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 JJ지사장)은 업무용 차량 화재 발생 시 초기 진압 능력을 확보할 수 있도록 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제14조에 따라 차량용 소화기를 비치하지 않은 업무용 차량 2대에 대해 차량용 소화기를 비치하시기 바랍니다.(시정)