

현 지 조 치

No	건명 및 주요내용	관계부서
1	□ ○○○○○○ Visual Tank 검사표 관리 미흡 ○ (현황) 전통자산 ○○○○○○ 생산현장에서는 유·수 분리 확인을 위해 Visual Tank를 설치·운영하고 있음 ○ (기준) 원유 생산시설 및 제반 설비는 직원의 안전과 원활한 생산을 위해서 주기적인 안전 검사가 필요하며, 이를 위한 검사 이력 역시 철저히 관리되어야 함 ○ (문제점) ○○○○○○ 생산현장에 대한 안전 점검 결과, Visual Tank에 부착되어 있는 검사표가 xx년 이후 업데이트 되지 않고 있는 실정임 - 또한 Tank에 부착되어 있는 검사표는 xx년부터 xx년도까지 검사 이력을 월별로 확인토록 하고 있으나, xx년 이후 검사 확인 실적이 거의 없었던 것으로 확인됨 ○ (조치의견) ○○○○○○ Visual Tank에 부착되어 있는 검사표를 현행화하고 검사 이력을 철저히 관리할 것(현지조치)	☆☆☆☆☆☆사