

| 지적번호 | 조치요구  | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |         | 지적구분 |
|------|-------|-----------|-----|-----------|---------|------|
|      |       | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원) |      |
| 45   | 통 보 1 | -         | -   | -         | -       | 사 후  |
| 업무유형 | 기타    |           |     | 행위유형      | 기 타     |      |

## 한국수력원자력(주) 상임감사위원

### 통 보

제 목 ♠본부 예하 발전소 전기안전관리자 인력 운영 미흡

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ▼부

내 용

#### 1. 업무 개요

♠본부 예하 발전소는 수력발전소 토목설비에 대해 전기안전관리자를 선임하고 토건 경사업무를 담당하고 있다.

#### 2. 관계 법령 및 판단기준

「전기안전관리법」 제22조 1항에 따르면, “전기사업자는 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 전기안전관리업무를 수행하기 하기 위하여 기후에너지환경부령으로 정하는 방에 따라 「국가기술자격법」에 따른 각 전기·기계·토목분야의 기술자격을 취득한 사람 중에서 각 분야별로 전기안전관리자를 선임하여야 한다” 라고 되어 있다.

또한, 동법 시행규칙 제25조 3항에 따르면, “선임되는 전기안전관리자는 그 전기설비의 소유자·점유자 또는 그 전기설비의 소유자·점유자로부터 전기안전관리업무를 위탁받은자의 소속 기술인력으로서 전기설비의 설치장소의 사업장에 상시 근무를 해야 하고, 다른 사업장의 전기설비의 전기안전관리자로 선임될 수 없다” 라고 규정하고 있다.

그리고, 동법 동규칙 제30조 및 별표8(전기안전관리자의 선임기준 및 세부기술자격)에 따르면, 토목설비 전기안전관리자의 자격(수력발전소만 해당)은 ‘토목구조·토목시공 기술사 자격소지자 또는 토목기사 취득후 실무경력 2년 이상인 사람’ 으로 규정하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

♠본부 예하 8개 수력발전소의 토목 전기안전관리자 선임 현황을 점검한 결과, 4개 발전소(▶, ◀, ■, —)는 정원 없이 현원으로 운영하고 있다.

특히 정원 없이 현원으로만 전기안전관리자를 운영하는 사업소는 담당자 승격으로 인한 인사이동, 휴직 또는 미자격자 배치 등의 사유로 전기안전관리자 공석이 발생하여, ♠본부 ▼부 인원을 해당 발전소의 전기안전관리자로 선임하고 있는 실정이다.

이러한 경우, 「전기안전관리법」에 명시된 ‘선임되는 전기안전관리자는 그 전기설비의 설치장소의 사업장에 상시 근무를 해야 한다.’ 규정을 위반하여 과태료<sup>26)</sup>가 발생할 수 있는 상황이기에, 전기안전관리자의 업무 공백이 예상되는 발전소는 법령을 준수하고 토건시설 유지관리 업무를 원활히 수행할 수 있도록

---

26) 전기안전관리법 시행령 별표5 2항 자. 전기안전관리자의 선임 또는 해임 신고를 하지 않거나 거짓으로 선임 신고를 한 경우 과태료 80만 원

기간제근로자 또는 퇴직자 재취업을 활용할 필요가 있다.

**관련자 의견** 감사결과를 수용하면서 업무 공백이 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** ♠본부장은

♠본부 예하 발전소의 전기안전관리자 업무 공백이 발생하지 않도록 기간제 근로자 또는 퇴직자재취업 등 해당 인력을 확보할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보 1)