

현지조치사항내역서

점 검 자: ■■■■■■

○○○ 차장 (인), ○○○ 차장 (인)

점검일자: XXXX. XX. XX.(X)

□□□□ ○ ○ ○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
복무 2026 -001- 현06	○ 소화기 점검 소홀 - 2026. X. XX. XX:XX □□□□ 내 소방설비를 점검한 결과, X대의 소화기에서 X월 정기점검 상태가 누락되어 있는 것이 확인되었다.	○ □□□□장은 누락된 소화기 점검을 즉시 시행하고 향후 매월 소방설비 점검시 누락되는 설비가 없도록 안전 관리에 만전을 기하기 바랍니다.	결과 회보